2026

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACIÓN CONCEDIDA A:

OPALUX®

Habiéndose efectuado la evaluación técnica de la Lámpara de Emergencia se comprueba las siguientes características:

Modelo:	OP-918LS
Marca:	OPALUX
Potencia:	4.0W
Conexión:	100-277V 50/60Hz
Autonomía:	4H / Alto Brillo 450Lm 8H / Bajo Brillo 200Lm
Batería:	Recargable 3.7V 3000mAh
Flujo Luminoso:	450Lm
Cantidad de LED:	60 piezas
Carcasa:	ABS
Material Difusor:	PS(Poliestireno)
Indicador de carga:	Sí
Con botón de prueba:	Sí
IP Grado:	IP20

Conste por el presente documento PULSAR IMPORT E.I.R.L., garantiza la operatividad de la Lámpara de Emergencia “OPALUX”, instalaciones como áreas de trabajo, casa, jardín, oficina y en cualquier lugar que ocurra un apagón de imprevisto.

La unidad debe probarse cada tres meses para confirmar su correcto funcionamiento.

Fecha de emisión: **01/01/2026**

Válido hasta: **01/01/2027**

Siempre que se mantengan las condiciones de aplicación del Sistema de Gestión,

José Gonzalo Bardalez Ruiz
ING. ELECTRICISTA
Reg. C.I.P. 24825

Ing. **José Gonzalo Bardalez Ruiz**
Reg.Cip. 24825