


## Onderhoud regenwatersysteem HOME Comfort met kunststof tank en CS20

### Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een regenwatersysteem ligt altijd bij de eigenaar. Dit onderhoudsadvies kan alleen als richtlijn worden gehanteerd.



### Aandachtspunten

- Zorg ervoor dat alle documenten van uw regenwatersysteem bij of in de omgeving van de apparatuur ligt
- Voer het onderhoud altijd volgens de Installatie- en gebruiksaanwijzing van de betreffende producten.
- Zorg bij het uitvoeren van de werkzaamheden er altijd voor dat het regenwatersysteem spanningsvrij en drukloos is.
- Alle activiteiten over het onderhoud en inspectie van het systeem dienen door de eigenaar zorgvuldig te worden gedocumenteerd.

# Werkinstructie

## Uit te voeren onderhoud

| Onderdeel                                      | Onderhoud  | Frequentie   |
|--|--|--|
| Dakgoten                                       | Controleren op (rottende) vervuiling;<br>indien aanwezig dit verwijderen | 2 maal per jaar  |
| Cycloonfilter                                  | Controleren op vervuiling; indien<br>aanwezig dit verwijderen            | 2 - 6 maal per jaar                                      |
| Regenwatertank                                 | Laten leeglopen, bodem en wanden<br>schoonschrobben                      | 1 maal per 2-5 jaar                                      |
| Onderwaterpomp                                 | Visuele controle<br>Reinigen   | 1-2 maal per jaar<br>1 maal per jaar                     |
| Microfilter en actief koolfilter<br>(op CS20)  | Vervanging filtervlies en kool   | 1-4 maal per jaar<br>(afhankelijk van<br>waterkwaliteit) |
| Expansievat<br>(op CS20)                       | Voordruk controleren en zo nodig<br>herstellen                           | 1 maal per jaar  |
| Suppletie-unit en<br>niveaumeting<br>(op CS20) | Visuele controle   | 1-2 maal per jaar  |

In bovenstaande tabel staat een richtlijn voor het preventieve onderhoud. In alle gevallen geldt dat de vervuiling die in de praktijk wordt geconstateerd kan leiden tot een verlaging of verhoging van de frequentie van onderhoud.

# Werkinstructie



Mijn Waterfabriek B.V.  
Bruchterweg 88  
7772 BJ Hardenberg

Tel. 085-0471014  
[www.mijnwaterfabriek.nl](http://www.mijnwaterfabriek.nl)  
[info@mijnwaterfabriek.nl](mailto:info@mijnwaterfabriek.nl)

Disclaimer: deze werkinstructie geeft of impliceert geen garantie voor het ontwerp en de toepassing van de genoemde producten. Mijn Waterfabriek B.V. behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.