

Hagbart Skår og Sigmund Övretvedt.
Övre Fyllingsvei 62,
Laksevåg.

Ad eiendommen "Övre Fyllingsvei 62" gnr. 54 brnr. 550, Laksevåg.

Etter Deres anmodning har vi besiktiget ovennevnte nybygg med henblikk på midlertidig innflytningstillatelse.

Under henvisning til bygningslovens § 142 punkt 3 og 4 er der fra bygningsvesenets side intet til hinder for at ovennevnte nybygg kan tas i bruk, men i henhold til ovennevnte paragrafs punkt 4 må først tillatelse hertil fra helserådets ordfører foreligge.

De punkter som undertegnede har å påpeke er følgende:

1. Kjellergulvet må pusses.
2. Huller eller sliss mangler i matboddører og W.C.dører.
3. Jernplate mangler foran feierluke på loftet, likeledes er avstanden fra trevegg til luken kun 24 cm., mens minimums-avstand er 50 cm.
4. Utvendige trapper og adkomst til disse må gjøres ferdig.
5. På forstöttningsmuren mot Övre Fyllingsveien må oppsettes gjerde, likeledes må planering rundt huset gjøres ferdig.

De under punktene 1 - 4 anførte mangler må være rettet innen 4 uker fra d.d. og man forutsetter at vanlig ferdigattest da kan utstedes.

En gjenpart av nærværende brev er sendt helserådet.

Laksevåg, den 14 mars 1957.

H. Polheim
Bygningssjefen i Laksevåg