

FANA KOMMUNE

BYGNINGSKONTROLLEN

Herredshuset Nesttun *72480

ARKIVET

Nesttun, den 1-2-1973.

Gjenpart sendt:

HB/KS

Bergen og Omegn Boligbyggelag,
Postboks 2322,
Bergen-Solheimsvik.

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Skjold G.nr. 40 b.nr. 969, blokk G. Oppført nybygg

i henhold til byggemelding datert 30-4-70 fra Allplan A/S


for BOB.

Ved besiktigelse foretatt 24-1-1973 ble påvist følgende gjenstående arbeider:

1. Alle brannører i bygget må gjøres selvlukkende (omgående).
2. Resterende arbeide vedr. tilfluktsrom (se egen liste)
3. Revidert oversiktskart (M.1:1000) hvor vegger, parkeringsplasser, lekeplasser, samt bebyggelse er riktigbinntegnet.
4. Ferdigmelding for veg og parkeringsplasser fra anleggsetatens drifts-avdeling.
5. Ferdigmelding fra brannsjefen.

Videre må eventuelle pålegg fra Fana ingeniørvesen (kloakk og veg) etterkommes.

Samtlige arbeider må være utført før ferdigattest kan utstedes og senest innen 24.1.73. Bygningskontrollen må varsles når arbeidet er utført.


Bygningsinspektør

