

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 84-1903)

Originalt emne

Slagtehuset og Kvægtorvet

Slagtehuset og Kvægtorvet/Slagtehuset

Uddrag fra byrådsmødet den 5. marts 1903 - side 4

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 84-1903)

Fra Udvalget for Slagtehuset forelaa følgende Indstilling af 28de f. M. :

"Som Forholdene for Tiden ere paa Aarhus offentlige Slagtehus, maa Dampmaskinen holdes i Gang hver Dag hele Aaret rundt, om Vinteren for Pøsefabrikkens og om Sommeren tillige paa Helligdagene for Kølehusets Skyld.

Der haves saaledes meget lidt Tid til at foretage Eftersyn af Maskine og Transmissioner, og dette Forhold kan ikke gaa længere, naar man ikke vil løbe den Risiko at maatte afbryde Virksomheden i flere Dage for at foretage nødvendige Istandsættelser.

Udvalget anser det derfor for ganske nødvendigt at skaffe Reservekraft og har haft Opmærksomheden henvendt paa Muligheden af at anlægge en Reservedampmaskine af samme Størrelse som den, der allerede forefindes, men da Maskinen hele Vinteren kun gaar for Pøsefabrikken alene, har man undersøgt, hvor lang Tid hver enkelt Maskine i Pøsefabrikken i Virkeligheden benyttes af Slagterne i Løbet af Dagen, og efter at have udstrakt disse Undersøgelser over et Tidsrum af en Uge viser det sig, at det i Virkeligheden kun er en kort Tid af Dagen, Maskinen behøver at være i Gang, medens nu Dampmaskinen maa holdes gaaende for til enhver Tid at kunne være til Tjeneste for Slagterne.

Udvalget er derfor kommet til det Resultat at anbefale Anskaffelsen af en 6 HK

Elektromotor for Pøsefabrikken, saa meget mere som der allerede haves en Kontrollør gaaende i Pøsefabrikken, i hvis Haand Igangsætning og Standsning af Motoren kan lægges, saaledes at man altsaa ingen Ekstraudgift har ved at faa Motoren passet.

Ved at anskaffe Elektromotoren i Stedet for Reservedampmaskinen undgaas at foregribe noget med Hensyn til Udviklingen af Køleanlægget.

Til Anskaffelsen af en 6 HK Elektromotor med Tilbehør og Ledninger, Transmission og Installation vil medgaa 2450 Kr.

Køleanlæggets Saltvandskøler og Kondensator ere installerede saaledes, at det ikke er muligt at rense og efterse de i disse værende Spiralslanger, og Følgen heraf er, at disse lide ganske overordentlig ved at henstaa hele Vinteren uden at kunne befries for Rust.

Da disse forholdsvis kostbare Apparater have virket 4 Aar uden at være blevne rensede, tør Udvalget ikke paatage sig Ansvarer ved at gaa endnu en Sommer igennem uden at foretage et højst nødvendigt Eftersyn. Saadant Eftersyn kan imidlertid ikke foretages uden at skaffe en større Loftshøjde til Stede, og Udvalget foreslaar derfor, at der opføres en Kvist paa Bygningen i nævnte Øjemed.

Bekostningen herved vil være 1800 Kr.

Disse tvende Arbejder til et samlet Beløb af 4250 Kr. foreslaar Udvalget at paabegynde straks for at bringe Køleanlægget saa vidt i Orden, at det kan virke i indeværende Sommer, og anmodes Byraadet om at give Udvalget Bemyndigelse til at udbyde foran nævnte Kvist til Licitation i Henhold til vedlagte Beskrivelse og Tegning, samt at lade indhente Tilbud paa Elektromotoren hos Byens Installatører.

For endelig at sætte Maskinanlægget i komplet Stand og bringe de til forskellige Tider opførte Destruktionsanlæg og Køleanlæg i økonomisk Samarbejde undlader Udvalget ikke at gøre Byraadet opmærksom paa, at det vil blive nødvendigt, at der yderligere foretages forskellige Arbejder til Optagelse paa de følgende Aars Budgetter "

Byraadet tiltraadte Indstillingen, idet dog Spørgsmaalet, paa hvilken Maade Beløbet vil være at skaffe til Veje, forbeholdes senere Afgørelse.

Beløbet er optaget paa Budgettet for 1904-05.