

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 362-1906)

Originalt emne

Offentlig Renlighed

Offentlig Renlighed/Vandklosetter

Sygehuse

Sygehuse/Aarhus Amtssygehus

Uddrag fra byrådsmødet den 29. november 1906 - side 7

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 362-1906)

Fra Brolægningsudvalget forelaa følgende Indstilling angaaende Planer for Installation af Vandklosetter i og Ordning af Afløbet for Spildevand fra det ny Amtssygehus.

"Udvalget fremsender herved vedlagte Spildevandsplaner for Amtssygehuset, af hvilke fremgaar, at der paa Amtssygehuset ønskes installeret 14 Stk. W. C. og 8 Stk. Udslagningskummer.

Planen gaar ud paa at sende Afløbet fra W, C. og Udslagningskummer til en septic tank med Filter, som anbringes ved den vestlige Gavl af den nye Hovedbygning ved Ingerslevs Boulevard, hvorfra det gennem en 3 " Jernledning pumpes til Kloaken i Odensegade ved Hjørnet af Ingerslevs Boulevard.

Det øvrige Spildevand og Regnvand ledes til Kroghsgades Kloak.

Udvalget kan anbefale de fremsendte Planer til Byraadets Approbation samt slutte sig til de af Sundhedskommissionen opstillede Betingelser for Tilladelsen.

Endvidere foreslaas følgende Betingelser knyttede til den af Amtssygehuset ønskede



Tilladelse :

1. Vandafgiften for Klosetterne og Udslagningskummerne betales efter Maaler og efter den til enhver Tid gældende Takst, for Tiden 150 Øre pr 100 Tdr. Vand.

2. Afgiften pr. Vandkloset og pr. Udslagningskumme betales med 25 Kr. pr. Stk. pr. Aar.

Naar Vandklosetter almindelig indføres i Byen, vil den til enhver Tid gældende Takst være at betale.

3. Nærværende Deklaration fritager ikke Amtssygehuset fra til enhver Tid at skulle efterkomme Sundhedskommissionens Paabud vedrørende Spildevandsanlægget og dets Funktion ".

De af Sundhedskommissionen foreslaaede Vilkaar var saalydende:

1. For Benyttelsen af den dykkede Ledning betales 160 Øre pr. Alen af den Amtssygehuset tilhørende Grund.

2. Ledningen paa Ingerslevs Plads maa først paabegyndes efter Anmeldelse paa herværende Stadsingeniørs Kontor, og Gravningen bør vedligeholdes i 5 Aar. Som Sikkerhed deponeres eventuelt et Beløb af 100 Kr.

3. Rensning af Filter og Klarebassin skal foregaa saa ofte, Sundhedskommissionen forlanger det og paa en af Sundhedskommissionen approberet Maade. Rensningen sker ved Amtssygehusets Foranstaltning og paa dets Bekostning.

4. Taksten pr. Vandkloset bestemmes af Byraadet, ligesaa Vandafgiften.

5. Naar Installation af Vandklosetter bliver almindelig tilladt i Aarhus, skal Amtssygehuset være forpligtet til at foretage de Forandringer ved Klosetinstallationen og Afløbet fra samme, som Byraadet maatte foreskrive, og er dermed senere al Brugsret som Ejendomsret til de nedlagte Ledninger og Indretninger bortfalden, ligesom Kommunen kan fjerne samtlige Ledninger og Indretninger, uden at Amtssygehuset har Krav paa at erholde nogen Del tilbagebetalt.

6. Den fornødne Thinglæsning af ovennævnte Bestemmelser bekostes af Amtssygehuset.

Den foreliggende Indstilling tiltraadtes.