

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 269-1908)

Originalt emne

Aldersdomsunderstøttelse

Aldersdomsunderstøttelse/De gamles Hjem

Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 27. august 1908](#)
- 2) [Byrådsmødet den 10. september 1908](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 27. august 1908 - side 14

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 269-1908)

Indstilling fra Udvalget for Aldersdomsunderstøttelse om Bevilling af 2820 Kr. til Forandring af Varmeapparatet i "de gamles Hjem".

Olesen oplyste, at man frygtede for ikke at kunne levere den nødvendige Varme, da Kedlerne var defekte, og at Stadsingeniøren derfor foreslog indsat to ny Støbejernskedler. Sagen skulde gerne fremmes snarest, for at Apparatet kunde være i Orden til Vinteren, og han skulde derfor anmode Byraadet om at give den ønskede Bevilling.

Mousten udtalte, at der desværre vel ikke var andet at gøre end at vedtage Bevillingen, men dermed kunde Sagen ikke slaas hen. Kedlerne havde kun været brugt i 4 Aar og var nu allerede ødelagt af Vandværksvandet, som stadig blev brugt, uagtet det var en kendt Sag, at det ødelagde Kedlerne. Hvis Sagen ikke skulde undersøges, vilde det dog være rigtigst at rette en Henvendelse til Stadsingeniøren om, at den Slags Ting ikke mere burde finde



Sted.

Mikael Johansen henstillede at lade Vandet til Kommunens Kedler hente fra Aaen. Omkostningerne derved vilde blive adskilligt billigere end at købe Kedler hvert fjerde Aar. Vestesen fandt det paafaldende, at det skulde være Vandets Skyld, at Kedlerne allerede var ødelagt; men selv om dette var Tilfældet, saa havde man Midler til at udfælde Kalken af Vandet, inden dette kom i Apparatet. Skulde man gaa videre med denne Sag, vilde det dog vist være rigtigst at faa oplyst, om Kedlernes Konstruktion ikke var uheldig.

Olesen mente, at det var Kedelsystemet, der bar Skylden. Allerede efter et Aars Brug var Kedlerne defekte, og man skulde dog ikke synes, at Vandet i Løbet af saa kort Tid kunde ødelægge disse.

Mousten mente, at det af Indstillingen fremgik, at det var Benyttelsen af Vandværksvandet, der var Skyld i Kedlernes Ødelæggelse.

Müller vidste ikke, hvilket System der brugtes paa "de gamles Hjem", men hvis det var det System, der de sidste Aar var opstillet i flere kommunale Bygninger vilde Historien vel gentage i disse, og der kunde derfor være Anledning til en samlet Overvejelse.

Formanden mente, at man foreløbig kunde tage de faldne Udtalelser til Efterretning og have Opmærksomheden henvendt paa Spørgsmaalet.

Overgik til 2. Behandling og henvistes til Budgetudvalget.

Uddrag fra byrådsmødet den 10. september 1908 - side 2

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 269-1908)

Indstilling om Bevilling af 2820 Kr. til Forandring af Varmeapparatet i "de gamles Hjem". 2. Behandling.

Formanden meddelte, at Budgetudvalget indsaa, at Forandringen snarest maatte foretages, og derfor indstillede, at Udgiften afholdtes som Overskridelse paa Alderdomsunderstøttelsens Konto for indeværende Aar. I Anledning af de i sidste Møde faldne Udtalelser om Kommunens Varmeapparater havde han henvendt sig til Stadsingeniøren, fra hvem der formentlig allerede til næste Møde vilde foreligge en

Indberetning.

Indstillingen vedtoges.

