

# Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 238-1909)

Originalt emne

*Bygningsvæsen*

*Bygningsvæsen/Bygningsvæsen i Almindelighed*

## Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 1. juli 1909](#)
- 2) [Byrådsmødet den 23. september 1909](#)

*Uddrag fra byrådsmødet den 1. juli 1909 - side 2*

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 238-1909)

Beretning om Folkebiblioteket i 1907-08.

Til Efterretning.

*Uddrag fra byrådsmødet den 23. september 1909 - side 2*

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 238-1909)

Til Erklæring forelaa følgende Forespørgsel fra Bygningskommissionen til Justitsministeriet vedrørende Lysaabninger i Brandgavle: "I Anledning af, at en Ejer af en Ejendom her i Byen har anmodet om Tilladelse til i en Brandgavl at indsætte Lysaabninger i Loftsetagen, 5 Aabninger, der er 1 1/8 Alen brede og 1 3/4 Alen høje, har Brandkommissionen udtalt, at



den ikke har noget imod, at saadanne Aabninger anbringes, naar de lukkes med 1/4" tykt Traadglas.

Da der utvivlsomt vil fremkomme lignende Andragender, naar dette tillades, tillader Kommissionen sig herved at forespørge, om 1. Stk. i § 8 i Bygningsloven af 30. December 1858 giver Bygningskommissionen Ret til at tillade saadanne Aabninger, naar de lukkes paa forsvarlig Maade, uanset at 3. Stykke i § 21 i Vedtægt for Aarhus Købstads Bygningsvæsen af 27. September 1895 kun tillader Lysaabninger, der ikke ere over 12" i Firkant".

Det vedtoges at henvise til Bygningskommissionens saalydende Erklæring:

"Bygningskommissionen har vedtaget at udtale, at den anser det for rigtigt, at de ommeldte Tilladelser meddeles, men kun har været i Tvivl om, hvorvidt Kommissionen havde Ret til at give disse Tilladelser, eller om der i hvert enkelt Tilfælde skulde søges Dispensation fra Vedtægtens § 21 hos Justitsministeriet".

