

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 45-1915)

Originalt emne

Skovene

Skovrestorationer

Uddrag fra byrådsmødet den 15. april 1915 - side 4

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 45-1915)

Indstilling fra Skovudvalget angaaende Istandsættelse af Varnapavil lonens Veranda.

Formanden bemærkede, at Varnapavillonens Veranda vistnok var blevet noget uheldigt anlagt, idet dens Gulv skraanede lidt nedad mod Pavillonens Ydermur. Forholdende var nu blevet saaledes, at der maatte gøres noget for at forhindre Vandet i at trænge igennem, hvorfor Skovudvalget i Forbindelse med Bygningsinspektøren og Hr. Magnus Nielsen havde undersøgt Sagen og foreslog Linotolbelægningen fjernet og de af Bygningsinspektøren i Indstillingen nævnte Foranstaltninger foretaget. Den hele Udgift vilde blive ca. 5000 Kr., hvoraf man nu tænkte sig de 1700 Kr. bevilget i Aar, medens Resten skulde tages paa de næste Aars Budgetter.

Niels Jensen henstillede til Udvalget at faa Skorstensforholdene ændret, da det var umuligt at opholde sig paa Verandaen for Skorstenssnavs.

Vetli i henstillede, idet han iøvrigt tiltraadte Indstillingen, at man udover det foreslaaede anvendte Callendrit som Isolationsindlæg. Udgiften vilde derved blive ca. 800 Kr. større, men vilde sikkert svare sig i det lange Løb.

Magnus Nielsen troede det ikke nødvendigt at anvende Callendrit. Udvalget havde talt om at benytte dette Isolationsindlæg, men havde opgivet det, da det nævnte Stof var meget dyrt

og kun blev brugt, hvor der var Tale om permanent Fugtighed f. Eks. Grundvand. Dersom de af Bygningsinspektøren foreslaaede Foranstaltninger blev iværksat, vilde Kalamiteten sikkert blive afhjulpet.

Vetli i formodede, at Hr. Magnus Nielsen forvekslede Ceresit og Callendrit, idet det sidstnævnte Stof ikke alene blev anvendt, hvor der var Grundvand.

Formanden udtalte, at hvis Byraadet vilde bemyndige Udvalget til eventuelt at anvende Callendrit, kunde Udvalget nærmere overveje Sagen.

Indstillingen vedtoges saaledes, at Udvalget bemyndigedes til eventuelt yderligere at anvende Callendritindlæg.

