

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 198-1921)

Originalt emne

Belysningsvæsen

Belysningsvæsen/Elektricitetsværket (Anlæg og Drift)

Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 26. maj 1921](#)
- 2) [Byrådsmødet den 21. juli 1921](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 26. maj 1921 - side 2

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 198-1921)

Indstilling fra Udvalget for Belysningsvæsenet om Bevilling af 600000 Kr. til et nyt Akkumulatorbatteri til Elektricitetsværket.

Kasseudvalget indstiller, at de 600000 Kr. stilles til Raadighed af Kommunens Laanemidler imod, at de forrentes og amortiseres i Løbet af 10 Aar paa Belysningsvæsenets aarlige Budgetter.

H. P. Christensen anbefalede Byraadet at bevilge de 600000 Kr., idet et saadant Batteri var en Nødvendighed, særlig efter at man havde faaet Gudenaacentralen, for hvis der skete Brud paa Ledningsnettet, vilde man i Løbet af et Kvarter staa uden Strøm. Et Akkumulatorbatteri vilde være tilstrækkeligt til at holde Forsyningen i Gang en halv Times Tid, hvorved altsaa en pludselig Kalamitet kunde afværges. Et saadant Batteri vilde vel være opslidt i Løbet af en halv Snes Aar, hvorfor det kunde være passende, at Beløbet

afvikles i denne Tid.

Indstillingen vedtoges.

Uddrag fra byrådsmødet den 21. juli 1921 - side 2

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 198-1921)

Indstilling fra Belysningsudvalget angaaende Licitationsstilbud paa Levering af et Accumulatorbatteri in. in.

Følgende Indstilling forelaa:

"Efter Forhandling med A/S Accumulatorfabriken og A/S Titan, København, indstiller Udvalget til Byraadet, at Leverancen af Accumulatorbatteri, Ladeaggregat og Celleskiftere overdrages efternævnte Firmaer:

Leverancen af

et Accumulatorbatteri med 272 Elementer af Type I. S. 112 indbygget i blyforede Trækasser af Type I. S. 160 komplet opstillet og sat i Drift (samme Type som tilbudt til Kr. 273000).

overdrages A/S Accumulator- Fabriken, København, som forpligter sig til at udføre 36-50 % af Arbejdet her i Landet, til en Pris af Kr. 260000, i hvilket Beløb fradrages Kr. 6000 for det gamle Batteri.

Leverancen af

Et Lade- og Udligningsaggregat bestaaende af 2 Dynamoer, hver paa 160 Kw. ved en normal Strømstyrke paa 1250 Amp., og 2 Shuntmotorer, hver paa 245 HK. Aggregatets Omdrejningstal 500 overdrages, til Trods for, at A/S Siemens Schuckert er billigere, under Hensyn til dansk Arbejde til A/S Titan, København, for en Pris af Kr. 52000. Leverancen af 2 Stk. dobbelte Celleskiftere til 3000 Amp., 26 Kontakter, incl. 4 Motorer til Lade- og Afladearmene overdrages A/S Simens Schuckørt for en Pris af Kr. 61600.

Leverancen af

1 Stk. 20 HK. Motor foreslaas overdraget Thomas B. Thrige, Odense, for en Pris af Kr.

2035."

H. P. Christensen anbefalede Indstillingen.

Indstillingen vedtoges.

