

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 703-1922)

Originalt emne

Sundhedsvæsen

Sundhedsvæsen/Spildevandsregulativ

Vedtægter

Vedtægter/Regulativer, Reglementer m. m.

Uddrag fra byrådsmødet den 22. februar 1923 - side 1

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 703-1922)

Forslag fra Brolægningsudvalget til Tillæg til Spildevandsregulativet.

"Det kan indtil videre tillades paa Aarhus Grund at anvende imprægnerede Cementrør og almindelige Cementrør (lige Rør, Bøjninger og Grenrør, naar disse er støbt paa een Gang) paa følgende Betingelser:

- 1) Rørene skal tilfredsstille de af Dansk Ingeniørforening opstillede Normer, forsaavidt ikke andet er bestemt i disse særlige Betingelser.
- 2) Imprægnerede Cementrør maa anvendes overalt (saavel paa offentlig som privat Grund), hvor det af Byraadet den 3. December 1921 vedtagne Spildevandsregulativ forlanger glasserede Lerrør anvendt. Herfra undtages dog Ledninger, der danner Afløb fra Fabriker eller lignende Etablissementer, hvor der er Fare for, at Spildevandet kan indeholde Syrer eller lignende Vædske, der paavirker Rørene skadeligt. Imprægneringen af Rørene skal godkendes af Aarhus Kommune.

Almindelige (ikke imprægnerede) Cementrør maa anvendes til Afløbsledninger for Tagvand og Overfladevand saavel paa privat som paa offentlig Grund.

3) Der maa kun anvendes maskinstøbte lige Rør. Bøjninger og Gren rør skal have en saa ringe Nyttelængde som muligt og støbes af en stærkere Beton end de lige Rør, og de skal være støbt i eet Stykke.

4) Alle Cementrør - saavel imprægnerede som ikke imprægnerede - skal, naar de nedlægges, være mindst 3 Maaneder gamle.

5) Hvert Rør skal være forsynet med Leverandørens Firmamærke, og med Tilvirkningsdagens Dato.

6) Brolægningsudvalget skal have Ret til at lade foretage Styrkeprøver og Tæthedsprøver af Rørene - mindst $\frac{1}{2}\%$ af hver Dags Produktion og hver Dimension af Rør.

Naar Middelstyrken af de prøvede Rør og intet enkelt Rør afdisseikkeafvigermere end 5 % fra den i Normerneangivne Brudbelastning, vil alle Rørmedsamme Datostempel og af samme Dimension som de prøvede blive antaget.

Dersom Styrken af Rørene viser sig at være ringere end den her angivne Grænseværdi, kasseres alle Rørmedsamme Datostempel og af samme Dimension som de prøvede Rør.

Beskadigede Rør maa ikke prøves.

Prøven af Rørene foretages for Fabrikantens Regning.

Prøverne skal foretages efter Stadsingeniørens Anvisning og paa Aarhus By's Grund.

7) Nærværende Tillæg til Spildevandsregulativet træder i Kraft den 1. April 1923.

8) Byraadet forbeholder sig Ret til at forandre disse særlige Betingelser, dersom Forholdene maatte gøre dette ønskeligt."

Vald. Pedersen anbefalede Forslaget. Det vilde støtte dansk Arbejde, og selv om det ikke drejede sig om ret meget for Aarhus Bys Vedkommende, indførtes der dog Spildevandsrør her til Landet for 9-10 Mill. Kr. aarlig.

Forslaget vedtoges.