

# Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 672-1928)

Originalt emne

*Vandforsyning og Vandværk*

*Vandforsyning og Vandværk/Vandværk og Vandforsyningsanlæg*

*Uddrag fra byrådsmødet den 18. marts 1929 - side 38*

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 672-1928)

Redegørelse fra Vandværksudvalget angaaende Vandværkets Filtreanlæg.

H. P. Salling erindrede om, at en Udvidelse af Filtre anlæget havde slaaet paa i længere Tid, og i 1927 fik man en Bevilling til at gaa i Gang dermed. Imidlertid kom der fra et Firma i Byen Forslag om en ny Behandling af Vandet, hvor det skulde filtreres i Apparater med Tilsætning af Kalk. Da der forelaa en ret stor Udvidelse, mente Udvalget at burde give Firmaet Lejlighed til at vise Metoden ved Forsøg paa Vandværket, og samtidig prøvede man et System, som bruges i København. Udvalget blev dog enigt om, at disse Metoder næppe egnede sig for Aarhus, og man vilde foretrække at beholde den gamle Form. Der kom saa fra det nævnte Firma et nyt Forslag, der gik ud paa samtidig med at afjerne Vandet at sætte Haardhedsgraden ned. Udvalget gik med til at anstille Forsøg hermed, og det viste sig, at Vandets Haardhedsgrad derved nedsattes fra 17 til 7. Det vilde betyde en Besparelse i Sæbeforbruget til Vask og tildels forhindre Stendannelse i Kogekar og Dampkedler, men Maaden var meget dyr i Anlæg og Drift, og der var ogsaa en stor Risiko ved at gaa over til noget helt nyt, der endnu ikke var prøvet andre Steder i Europa. Af disse Grunde indstillede Udvalget nu at blive ved det en Gang bevilgede og gaa i Gang med dette Arbejde.

Toges til Efterretning.



