

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 267-1890)

Originalt emne

Skole- og Undervisningsvæsen

Skole- og Undervisningsvæsen/Søndre Byskole

Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 17. juli 1890](#)
- 2) [Byrådsmødet den 21. august 1890](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 17. juli 1890 - side 9

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 267-1890)

Under 9de d. M. havde Udvalget for Skolevæsenet i Henhold til et derom fra Overlærer Handest modtaget Andragende og under Henviſning til en af Byraadsmedlem, Tømmermester J. Jensen Vroue i Forbindelse med Bygningsinspektøren foretagen Undersøgelse indstillet, at der, da det har vist sig, at den til Husholdningsbrug indrettede Kjældertage af den af Overlærer Handest beboede Lejlighed i Overlærerboligen ved de Søndre Byskoler, er stærkt angrebet af Svamp, maa indrettes Køkken og Spisekammer til Brug for Overlæreren i dennes nuværende Kontor, i Stedet for hvilket det over for liggende Værelse indtages til Kontor.

Ved skriftlig Votering af Byraadets Medlemmer, foretagen den 11te d. M., var denne Indstilling tiltraadt, idet man derhos samtidig havde anmodet Skoleudvalget om snarest muligt at lade foretage en indgaaende Undersøgelse af Kjælderforholdene i hele Overlærerboligen.



Meddelelsen om foranstaaende toges til Efterretning.

(Se Mødet den 21de August.)

Uddrag fra byrådsmødet den 21. august 1890 - side 9

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 267-1890)

Under Henvisning til den til samme udgaaede Opfordring - se Mødet den 17de f. M. - havde Udvalget for Skolevæsenet ved at fremsende nedenstaaende Beretning udbedt sig Bemyndigelse meddelt til at lade de i Overensstemmelse med samme fornødne Foranstaltninger foretage til at udrydde Svamp og forhindre dennes fornyede Fremkomst i Overlærerboligen ved de søndre Byskoler.

Ovennævnte Beretning er saalydende:

"Undertegnede have i Dag besigtiget og undersøgt de tvende Overlærerboliger ved søndre Byskoler og befundet, at Bjælkelagene over Kælderen i den Side af Bygningen, som vender mod Gaden, saavel som Indskudsdækket i samme Bjælkelag er angrebet af Hussvamp, og at der snarest muligt bør foretages saadanne Foranstaltninger, som ville være nødvendige for at fjerne Svampen og forebygge dens videre Udbredelse over Bygningen.

Til Fjernelse af Svampen foreslaas vi, at der ved Anbringelse af flere og større Luftrister i i Ydermuren og Gjennembrydninger i alle, saavel Lang- som Tværskillerummene, tilvejebringes bedre Luftcirkulation under Gulvene, hvilket hidtil synes at være forsømt, og at der indlægges nye Bjælker og Indskudsdæk i Hjørneværelser mod Gaden, saavel i Overlærerne Meyers som Handests Lejlighed. Endvidere foreslaas, at alle Bjælker og Indskudsdækket under de to midterste Værelser, ligeledes mod Gaden, afskrabes og bestyres med Kreosotolie eller andet desinficerede Middel, hvilket selvfølgelig ogsaa gjælder alt nyt Tømmer og Brædder, som indlægges i Bygningen.

Muren renses paa de indvendige Væggeflader og de berappes med Cement, hvor nye Bjælker indlægges.

Aarhus, den 16de Juli 1890.



N. Jensen. M. Tandrup.

Ovenstaaende Erklæring tiltrædes, dog frygter jeg for, at det bliver nødvendigt at kassere nogle Gulvbrædder samt nogle Indskudsbrædder; det bliver ligeledes nødvendigt at lægge ubrændte Sten paa Indskudsdækket, hvor nyt Indskud anbringes.

Aarhus, den 16. Juli 1890.

Springborg, Bygningsinspektør."

Idet Byraadet meddelte Udvalget den forlangte Bemyndigelse, anmodede man det derhos om i sin Tid at fremkomme med en Indberetning om de med Foranstaltningens Udførelse forbundne Omkostninger.