

# Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 207-1898)

Originalt emne

*Kloakvæsen og Vandafledning*

*Kloakvæsen og Vandafledning/Oversvømmelser*

*Skole- og Undervisningsvæsen*

*Skole- og Undervisningsvæsen/Skolen paa Christiansbjerg*

## Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 9. juni 1898](#)
- 2) [Byrådsmødet den 1. september 1898](#)

*Uddrag fra byrådsmødet den 9. juni 1898 - side 4*

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 207-1898)

I et andragende af 1ste d. M. havde en i ejendommen paa hjørnet af Godthaabsgade og Ole Rømersvej boende detaillist anholdt om erstatning for nogle varer, som vare blevne ødelagte ved en fra kloaken i sidstnævnte gade stammende oversvømmelse af andragerens kælder.

Over dette andragende havde Stadsingeniøren den 7de d. M. udtalt sig saaledes:

"Kloaken i gaden - en 9" ledning - ligger udfor ejendommen 5 Fod i jorden, og kældergulvet ligger 4" 3" under jordoverfladen.

Kældergulvet ligger altsaa i højde med Kloakens overkant, og ikke desto mindre har man



givet kælderen afløb til kloalen.

Hver gang kloaken i gaden er løbet fuld - t. Eks. ved et stærkt regnskyl, - vil kælderen derfor være udsat for at blive oversvømmet.

Det forekommer mig derfor ikke, at Kommunen i et tilfælde som det foreliggende kan have nogen erstatningspligt over for andrageren.

Det bemærkes, at ejendommens kloakforhold ville blive betydelig forbedrede ved den nu paabegyndte omlægning af kloaken i Ole Rømersvej, ved hvilken omlægning der dels lægges større rør, der tillige ville komme til at ligge 2 Fod dybere end den nuværende ledning."

Til denne erklæring havde Udvalget for Brolægnings-væsenet henholdt sig, og da Byraadet ligeledes fandt at maate tiltræde Stadsingeniørens anskuelse, kunde man ikke bevilge det ansøgte.

(Se mødet den 1ste September.)

*Uddrag fra byrådsmødet den 1. september 1898 - side 3*

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 207-1898)

Under 4de f. M. var der indkommet et fornyet Andragende fra den i Mødet den 9de Juni omhandlede Detaillist om at maatte faa Erstatning for den Skade, der er paaført ham ved, at nogle Varer ere bleve ødelagt ved en fra Kloaken hidrørende Oversvømmelse af Kælderen i den af ham beboede Ejendom paa Hjørnet af Godthaabsgade og Ole Rømersvej, man da Byraadet efter det fra Stadsingeniørens Side fremkomne ikke kunde se, at der forelaa noget, som kunde begrunde en Afvigelse fra dets med Hensyn til det tidligere Andragende tagne Beslutning kunde man i Overensstemmelse med Brolægningsudvalgets Indstilling af 30te f. M. ikke bevilge det ansøgte.