

LEGENDA

- Zunanji zrak
- Zavrženi zrak
- Vtočni zrak
- Odočni zrak
- Požarna loputa
- Flex.kanal. (Sonodex)
- Motorna loputa s končnim stikalom
- Dušilna loputa
- ČISTILNA ODPRTINA


OPOMBA:

Dolžina Sonodex kanalov:
L_{max} = 1,5 m
L_{min} = 0,5 m

VELIKOSTI ČISTILNIH ODPRTIN KANALOV:

ZA OKROGLE KANALE:


Premer (mm)	Minimalne dim. odprtin (mm)	
	A	B
200-315	300	100
300-500	400	200
>500	500	400



po DIN EN V 12097

ZA PRAVOKOTNE KANALE:

Stranica (mm)	Minimalne dim. odprtin (mm)	
	A	B
s < 200	300	100
200 <= s < 500	400	200
s >= 500	500	400



po DIN EN V 12097

Sprememba:		Opis spremembe:			Datum spr.:		Podpis:
Investitor: POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. Cesta XIV.divizije 39A 2000 Maribor				Naziv objekta: Poslovni objekt Lokacija: na Pobrežju v Mariboru K.O. Poberžje - parc.1292/1			
Projektant:  MIKTRA z nami do udobja MIKTRA d.o.o. Gortina 142, SI-2366 Muta				Vrsta načrta prikaza: 5. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME			
		Ime in priimek		Ident. št.		Vrsta risbe:	
Odg. vodja proj.		Mihael MIHOLIČ, u.d.i.a.		A-1066		TLORIS PRITLIČJE PREZRAČEVANJE	
Odg. projektant		mag.Sašo Poberžnik, udis		S-1260		Vrsta Projekta:	PZI-F1
Sodelavec						Številka projekta: 373/13	
						Št. risbe: 4	
Datum izdelave:		Merilo:		Št. načrta:			
november 2018		1 : 50		S-1632			