



# MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

www.montgomeryschoolsmd.or



9 de abril, 2018

Gaithersburg Middle School

Estimados Padres, Guardianes y Miembros del Personal,

Les escribo para informarles acerca de las recientes pruebas de radón en su escuela. Como parte de nuestro programa de seguridad medioambiental, Montgomery County Public Schools (MCPS) hace pruebas de radón periódicamente en nuestras escuelas. Los resultados de las pruebas más recientes llevadas a cabo por la Unidad de Calidad de Aire en Interiores (Indoor Air Quality Unit) de MCPS indican que uno o más salones evaluados tenían niveles de radón al nivel límite de 4.0 picocuries por litro de aire (pCi/L), o ligeramente más alto que el límite de acción recomendado por la Agencia de Protección del Medioambiente de los Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency—EPA). Los resultados de nuestros análisis de radón pueden encontrarse en la página web del Programa de Análisis y Mitigación de Radón de MCPS (MCPS Radon Testing and Mitigation Program), ingresando a:

<http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/maintenance/default.aspx?id=458858>

Como resultado, un profesional en mitigación de radón diseñará e instalará medidas de mitigación que reducirán los niveles de radón. Esperamos que el plan de mitigación sea desarrollado dentro de los próximos dos meses y que los sistemas de mitigación sean instalados lo antes posible—a más tardar a finales del verano 2018. Una vez que las medidas de mitigación se hayan completado, se llevarán a cabo nuevas pruebas para confirmar que los niveles estén por debajo del nivel de acción recomendado por EPA.

Los resultados de las pruebas recientes no indican que exista un peligro de seguridad inminente. El radón es un gas que ocurre de manera natural, y los niveles varían dependiendo de las condiciones climáticas y de construcción. El documento adjunto de la Unidad de Servicios Medioambientales y Calidad del Aire en Interiores (Environmental Services and Indoor Air Quality Unit) de MCPS proporciona información adicional acerca de las pruebas, mitigación y prevención de radón. Compartiré con ustedes cualquier información adicional cuando la misma esté disponible. Si tienen preguntas acerca de las pruebas de radón en MCPS, por favor comuníquense con la Unidad de Seguridad Medioambiental y Calidad del Aire en Interiores (Environmental Safety and Indoor Air Quality Unit) de MCPS, llamando al 240-314-1060.

Atentamente,

  
James Song, Director  
Department of Facilities Management

JS:lmt

Anexo