

Stabicad 23.01 release

Release Notes France



Highlights de la version 23.01

- □ La fonctionnalité « Mettre à jour la température des radiateurs avec la température du distributeur » a été renouvelée !
- □ Les paramètres partagés Revit ont été ajoutés et disposent d'un lien bidirectionnel avec les paramètres de calcul mécanique. Vous pouvez utiliser Revit pour saisir les valeurs et les contraintes de calcul, ainsi que pour programmer et étiqueter les données de calcul.

Stabicad

- Le temps de démarrage de StabiBASE a été optimisé lorsque vous avez des projets couplés avec Trimble Connect.
- Lorsque vous importez des gammes de produits ou effectuez une mise à niveau vers une version plus récente, un message d'avertissement s'affiche et vous donne des informations sur les nouveaux changements dans la gamme de produits, s'ils rencontrent des problèmes et comment les résoudre.



■ Dans StabiBase, Gestion → Types de tuyaux est maintenant renommé en Gestion → Types de systèmes, car il contient des types de tuyaux et des composants électriques.

Stabicad | CVC améliorations

Dans cette version, nous nous sommes concentrés sur la mise en œuvre de plusieurs améliorations mécaniques, afin que vous puissiez désormais travailler encore plus efficacement. Un aperçu de ces améliorations :

 Après avoir effectué un calcul de chauffage et de refroidissement, des avertissements suivants ne se produisent désormais que lorsque le résultat n'est en fait pas correctement connecté.



 La perte de pression des vannes anti-retour est maintenant calculée selon la formule suivante répertoriée dans la norme ISSO.

$$\Delta p = 0, 1 \cdot p \cdot \left(\frac{3, 6 \cdot q_v}{k_v}\right)^2$$

- Dans le calcul de l'eau potable conforme à la norme ISSO, les unités de chasse sont désormais prises en compte comme prévu pour tous les types de bâtiments.
- Si vous définissez l'unité de pression de livraison en bar dans StabiBASE, toutes les valeurs du système seront désormais correctement affichées dans la même unité de pression, à savoir en bar.
- Lorsque vous utilisez le type de tuyau Wavin Wadall 5m dans le calcul des eaux usées, vous obtiendrez désormais un diamètre correct après le calcul.

Stabicad for Revit | CVC améliorations

- Vos pièces de selle seront désormais correctement placées par résolution de noeuds et correctement connectées quel que soit le type de système.
- Lorsque la norme active est définie sur BS 8558, le type d'équipement des appareils d'eau potable génériques d'eau du robinet affiche les valeurs correctes avec le type d'équipement par défaut Lavabo.
- La fonction « Vérifier le système » qui vérifie si votre système est correctement connecté à des fins de calcul ne renverra plus de message d'erreur lors de l'utilisation.

Stabicad for Revit | CVC

 Les paramètres partagés Revit ont été ajoutés et disposent d'un lien bidirectionnel avec les paramètres de calcul mécanique.

Vous pouvez utiliser Revit pour saisir les valeurs et les contraintes de calcul ainsi que pour programmer et étiqueter les données de calcul.



Mechanical		*
Glycol Percentage	0.0000%	
Hydronic Supply Flow	0.00 L/s	
Lock Dimensions		
Pressure Drop	0.000000 Pa	
Pressure loss Piping - Input	0.000000 Pa	
Return Temperature	65.00 °C	
Supply Temperature	75.00 °C	
Zeta Piping - Input	0.000000	Ĩ
System Classification	Hydronic Supply, Hydronic Return	
System Name		
Code		
Mechanical - Flow		\$
Critical Path		
Identity Data		\$
Image		
Comments		
Mark	4	

Figure 1 | *Exemple de calcul générique de chaudière*



 Mechanical
 2

 Flow 1
 0.00 L/s

 Flow 2
 0.00 L/s

 Pressure loss Piping - Input
 0.00000 Pa

 Zets Piping - Input
 0.000000

 System Cassification
 Undefined

 System Name
 System Abbreviation

 Loss Method
 Use Definition on Type

 Loss Method
 Editu.

 Code
 Editu.

Figure 2 | Exemple de vanne anti-retour





Figure 3 | Exemple de diffuseur à induction



Weenanical	
Pressure loss Piping 1 - Input	0.000000 Pa
Pressure loss Piping 2 - Input	0.000000 Pa
Zeta Piping 1 - Input	0.000000
Zeta Piping 2 - Input	0.000000
System Classification	Undefined
System Type	Undefined
System Name	
System Abbreviation	
Loss Method	Use Definition on Type
Loss Method Settings	Edit
Code	
Mechanical - Flow	
Critical Path	

Figure 4 | Exemple de raccord en T



Base Calculation on Flow	
Cooling Flow	0.00 L/s
Heating Flow	0.00 L/s
Hydronic Flow	0.00 L/s
Lock Dimensions	
Pressure Drop	0.000000 Pa
Pressure loss Piping - Input	0.000000 Pa
Zeta Piping - Input	2.500000
System Classification	Hydronic Supply, Hydronic Return
System Name	
Code	

Figure 5 | Exemple appareil de chauffage générique

Vous pouvez toujours utiliser l'écran de modification des propriétés de calcul de Stabicad pour fournir une entrée dans le calcul. Cette entrée sera automatiquement synchronisée avec les paramètres Revit. Vous pouvez également utiliser les paramètres Revit directement pour fournir une entrée, cette entrée sera automatiquement synchronisée avec l'écran de modification des propriétés de calcul de Stabicad. Tous les nouveaux paramètres sont partagés, ce qui signifie que vous pouvez planifier et étiqueter leurs valeurs.

Les paramètres Revit sont basés sur les unités Revit. Si vous modifiez l'unité Revit, la valeur est automatiquement convertie et répertoriée correctement dans l'écran de modification des propriétés de calcul de Stabicad car celui-ci a une unité fixe.

Tous les éléments de chauffage et de refroidissement, les éléments de ventilation et les accessoires de tuyauterie ont reçu ces paramètres de calcul. Les familles d'équipements sanitaires (dont les robinets) n'ont pas encore été modifiées. Les seules exceptions sont les consommateurs continus pour les normes britanniques.

Conseil : en combinaison avec la fonctionnalité d'importation/exportation d'Excel, vous pouvez remplir rapidement toutes vos valeurs de calcul. Par exemple, vous pouvez facilement définir les valeurs zêta de tous vos équipements et raccords en une seule fois.

La fonctionnalité « Mettre à jour la température des radiateurs avec la température du distributeur » a été renouvelée !

Lorsque vous concevez un système de chauffage avec des radiateurs, vous pouvez choisir la température de départ et de retour de chaque radiateur. Cela a un impact sur la puissance de chauffage qui est automatiquement calculée en fonction de ces températures. La fonctionnalité « Mettre à jour la température des radiateurs avec la température du distributeur » vous permet d'actualiser rapidement les températures de tous les radiateurs d'un même réseau en fonction de la température du distributeur. Par distributeur, on entend un collecteur ou une chaudière.



Vous pouvez définir les températures du collecteur dans la fonction « Modifier un article » :

Edit Article				×
Main connector offset (L12):*	30	^		
Return connector offset (L11):*	31			
Connection diameter (D3)*	1/2"			
Front connector length (L10):*	45	13		
Supply connector offset (L18):*	30		ит на	
Connection length (L3)*	23			
External length (M3)*	8			
Supply group offset (L5):*	214			
Return group offset (L8):*	200			
Distance between connectors (L9):*	50			
Number of groups (N):*	1		18 U 19 U D3H	
Connection type (1):*	Inside thread		L12	
···· Connection type (2):*	Inside thread			
Connection type (3):*	Outside thread			
Technical data	^			
	75			
	65			
Radiation of floor heating [W]:*	480			
Cooling power of floor cooling [W]:*	0			
Label:				
		~		
Fields marked with are mandatory				
Database Save or delete custom article informati	on in database			
Jave				
			OK Cancel	

Pour la chaudière (et la chaudière mixte), elles peuvent être définies dans la boîte de dialogue de modification des propriétés de calcul ou directement à l'aide des paramètres Revit.

Edit Properties	×
Boiler (1)	*
Zeta	0
···· Pressure loss [Pa]	0
Lock dimensions	No
Supply temperature [°C]	65
Return temperature [ºC]	55
Click here for help	OK Cancel

Après avoir exécuté cette fonctionnalité, les températures des radiateurs seront mises à jour et la puissance de chauffage sera calculée en fonction du nouveau rayonnement. Une boîte de dialogue s'affiche pour indiquer les modifications.

		Update radiators			×	
Temperature and radiation of connected radiators are listed below.						
		Former temperature [ºC]	Updated temperature [°C]	Former radiation [W]	Updated radiation [W]	
⊡- D1						
	K1	75/65	50/50	210	108	
	K2	75/65	50/50	210	108	
L	K3	75/65	50/50	210	108	
					Clos	e