

평가사유서

□ 사업명 : 국립강릉원주대학교 컨벤션센터 신축 설계용역 제안공모

심사번호	세부 평가 내용
1	<p>제시. 메비르즈유원은 다목적댐의 지역사회 제2차. 레미플러스터. 산악지역에 유계-1000미터 지대로 평야, 배지, 지반에 따라 다르다. 임박하는. 서비스주자.나 지역사회 바람직한 것이라 불리 기능 필요성도. 평야사설과 자연지 등 이용과 개발에 의한 환경훼손/경관 제1. 리미트 이용어느정도라고 생각하게 제안도.</p>
2	<p>지역사회와 함께 모든 단계에 적용가능한 공간 활용을 지향하도록 하는 계획안을 제안하라고함. 임박한. 다목적댐 계획에대해는 3차재검토가능으로 평야개발등 평야개발비밀화하고, 농산물 농장은 모든 회의초기 배지개발의 되어 주택과 포이어등도 개발할 리미트 주택 개발이 비싼것 때문이 아님.</p>

2024년 3월 29일

위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다.

심사위원 :

이근 (서명)

국립강릉원주대학교 총장 귀하


평 가 사 유 서

□ 사업명 : 국립강릉원주대학교 컨벤션센터 신축 설계용역 제안공모

심사번호	세부 평가 내용
1	<p>* 전체적으로 대지와 주변상황을 세심히 고려하여 계획한 점이 인상적임</p> <p>* 설계자의 역량이 유사프로젝트의 질로써 잘 드러남</p> <p>* 부분적으로 리프트 공간이나 서비스 코리더 등의 서비스 공간이 과해 보이는 부분이 있으므로 보다 효율적인 공용공간 계획이 요구됨.</p> <p>* 하역차량동선과 일반차량 동선이 뒤섞여 있고 전시장과 다른 레벨에 있는 등 하역과 관련된 계획이 매우 아쉬움. 단차를 다시 고려하여 전시장과 하역공간이 같은 레벨에 있을 수 있도록 계획요망</p>
2	<p>* 대표자의 작품이 해당 공모전의 원작과는 프로그램 상 거리가 있어보임.</p> <p>* 매우 합리적이고 효율적이며 간결한 계획이나 컨벤션의 Flexible한 프로그램은 담기에는 조금 경직되어 보임.</p> <p>* 하역주차와 하역장을 일반 방문자 주차와 레벨로 분리하여 계획한 점이 인상적이나, 제안된 계획으로는 램프 길이를 잘못 계산함으로써 실제에서는 계획안의 의도가 실현되지 못할것이라 생각됨</p>

2024년 3월 29일

위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다.

심사위원 : 이강준 

국립강릉원주대학교 총장 귀하

평가 사유서

□ 사업명 : 국립강릉원주대학교 컨벤션센터 신축 설계용역 제안공모

심사번호	세부 평가 내용
1	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 4면이 도로로 인해 있는 부지 특성을 고려하여 각 방향별 입면의 특성을 부여한 점이 특징적임 ◦ 회의실 등 전통건축과 가운치 등 공동건축 비율이 적절함 ◦ 공사비의 한계 등을 고려할 때 에스컬레이터 및 시스템 루버를 설치하지 못할 경우에 대한 대안이 필요한 것으로 사료됨
2	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 일반 주차장과 하역 주차장을 분리·계획한 점이 눈에 띈 ◦ 선별 특성을 고려한 수직조닝이 잘 계획되어 있음 ◦ 맞이 마당 부분의 계획은 기존 외부공간과의 유기적인 연결을 통해 계획하는 주장해야 한 것으로 보임 ◦ 공동연락 대비 전통건축 비율·배치 등은 추후 개선되어야 한 것임 ◦ 또한, 4면이 도로에 면해 있는 부지 특성을 고려하여 입면계획에 특징은 잘 부여하여야 한 것으로 보임.

2024년 3 월 29 일

위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다.

심사위원 : 김준영 김성민

국립강릉원주대학교 총장 귀하

평 가 사 유 서

□ 사업명 : 국립강릉원주대학교 컨벤션센터 신축 설계용역 제안공모

심사번호	세부 평가 내용
1	<ul style="list-style-type: none"> · 대기 형상과 고저차 등을 창의적으로 해결 · 다목적 전시실과 야외 전시데크 연계성 우수 · 하역 리크시 대기공간 등 확보 필요 · 부지 남측과 서측을 활용한 마루, 라운지 등을 적절히 계획 · 회의실별 접선, 리난, 대기휴게공간 확보 적절
2	<ul style="list-style-type: none"> · 건립도와 평면계획 상이 · 부지 서측 접근성 미흡 · 서비스 동로 계획 부족 · 방문자 출입, 하역로 등 접근 길이 확보 여부 확인 필요 ·

2024년 3 월 29 일

위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다.

국립강릉원주대학교 총장 귀하

심사위원 : 윤 현 기 