

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
/	<ul style="list-style-type: none"><li>· 주차장에 건물 진입시 <del>쿠출입</del> 수하의 동선이 다른 복잡하고 번</li><li>· 건물에서 주차장으로 올라가는 경사길이 장애인 이동 편의성 등 유니버설 디자인 반영 부족.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이동규 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
2	<ul style="list-style-type: none"><li>· 2층 외부 모든 공간은 패널타입식으로 적설 등 지역 환경에 대응하기 좋음</li><li>· 2층 경사면의와 중한 부분은 공간 활용성이 다수 떨어짐.</li><li>· 개성적이고 시인성과 상징성이 우수한 입면의 표현이 계획으로 반영된다.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이동규 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
3	<ul style="list-style-type: none"><li>· 적설량이 많은 지역 특성상 방수층리빙의 유의미하게 확보함.</li><li>· 중앙광장 모든 공간은 에너지 절약 측면에 불리함.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이동규 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
4	<ul style="list-style-type: none"><li>· 각각 기둥이 아닌 시공상 다소 어려운 원형기둥으로 전면시행한 근거 제시 됨.</li><li>· 건물 본다는 견식대리이 동인 전망대 구조물의 안정성을 가짐.</li><li>· 정주성이 다소 떨어짐.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이흥규 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
5	<ul style="list-style-type: none"><li>· 다양한 공간의 유기적 연결성이 보이나, 기둥배치에 비정형성, 건물규모가 다소 큼으로 인해 공사비용이 우려됨.</li><li>· 단라형배치가 다소 태대적인 경향이 있음.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이등규 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
6	<ul style="list-style-type: none"><li>· 공사비에 맞춘 규모설정의 보임.</li><li>· 주차장이 외부 어느도르에서 진입하는지 확인 필요함.</li><li>· 외부공간의 계획과 동선이 구체적으로 표현 되어있어야 함.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이동규 (서명 또는 영)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기둥이 흔들려 되어 맞지 않으나 단행전도 내에서 실수함의 불인치하는 경향이 있음</li> <li>· 추출안수에서 반드시 전사판에 중본심을 귀찮아 세부로 들어가지 되어맞는지 다양한 목적으로 전망하는 이모거리 관련자들이 모이는 등점이 혼재된수 있음.</li> </ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이릉규 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
8	<ul style="list-style-type: none"><li>· 평면도 가운데화가 모뎀화 되어 있지 않은 상예로 공간의 비후에 심취되어 있어 구획된 실 비후에 침투하는 등 공간 효율성이 낮은 편임.</li><li>· 기자실 외부 도어양이 작은 데다 비록 비록 여에서 불리함.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이등규 (서명 또는 인)

평창군수 귀하




# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부 평가내용
1	응모처를 여러 개 배치하였으나, 그 이후 같은 계획-1 등에게 수용하게 되었음. 남양주군 건축청이 바로 계획 도면 검토 평가를 종료하였음.

2023. 7. 7.

심사위원 :  (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
2	중시점이 많이 기재되어 있어 효도이나 사활성이 있어 <del>이</del> 복잡함해 보임.

2023. 7. 7.

심사위원 : 이창규 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
3	전체워크 Check 가 필요하심 중요기능이 조망이 없이 폐쇄적이심 아이디어는 좋으나 표현능 낮아서 사실 힘들어 보이나 (실 건축안)

2023. 7. 7.

심사위원 :  (서명 또는 인)


평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
4	주변도 분석하기는 아이디어가 강하나 디테일이 부족하다.

2023. 7. 7.

심사위원 :  (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
5	<p>공제비에 신장근 세야 할 것 같습니다. 동강도르가 많이 전방쪽으로 도목립사 병위가 크다. 포장면의 높기입니다. 포장차의 결이서 반방장근 가능한 동강이 적합되며 정음 후 입니다.</p>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이치훈 (서명 또는 인)


평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
6	메스가 좋겠고, 하당. 추안거 계획의 대신 변경했는지 궁금하다

2023. 7. 7.

심사위원 :  (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
7	중요 도량으로 계획이 외부 내역 중점 연계 및 입주성을 표상하여야 한다. 1층에 중개도 거주위 보인다. 내부동선 특히 하역 동선이 불명확하다.

2023. 7. 7.

심사위원 : 안치석 (서명 또는 인)


평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
8	최상위 계획이 타당 보충부족 조리하여 계획되었음. Media Wall 이 계획되었음 향후에 대한 의견변이나

2023. 7. 7.

심사위원 :  (서명 또는 인)

평창군수 귀하



# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
1번	대지를 전체적으로 활용하지 못하였고 권이 계획이 불합리하여 B.f 점근도가 불가능하다. 건축 디자인 및 제안 내용이 미흡하다.

2023. 7. 7.

심사위원 : 최이현 (서명 포함)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
21번	지형을 다루는 방법이 간순하고 중앙광장을 통하여 모든 공간에 접근 하는 것은 북향기이다. 기후 환경에 대응 방안이 다함으로

2023. 7. 7.

심사위원 : *모이수* (서명 포함) *한민*

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
3번	과제하는 데로써 공간 계획은 공간 배치가 적당하지 못하고 외부, 내부 접근성이 부족하고 행사대형 에서 사용과 편의성이 약함

2023. 7. 7.

심사위원 : *최이수* (서명 포함인)

평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
4번	과대한 비어 (상징벽과 외벽) 서비스 야드 등 여러 보이는 불합리한 지중면이 보인다. B.f에서 장애인 화장실이 1개 밖에 없고 등 B.f에 대한 인식이 미흡하다

2023. 7. 7.

심사위원 :  (서명 포함 인)


평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
5번	자연 경관은 (경사지)를 적극적으로 활용하여 높여달라. 인사 평면에서 접근성이 미흡하라. (계단) 낮은 층로 진입에서 보행자 연결성이 부족하라.

2023. 7. 7.

심사위원 :  (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
6번	외부에서 접근하는 보행자 동선은 복잡하다. 지형도 적극적으로 이용되었으나 조각감성은 디자인에 치중하여 접근성 과 승감의 환상면에서 미흡하다 B.F에 대한 고려가 미흡하다

2023. 7. 7.

심사위원 :  (서명 모호함)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
7번	자연경관(경사지)를 이용하여 배치와 평면계획을 훌륭하게 품어내었다. 채광과 조망을 적절히 고려하고 외부공간(숙숙마당)을 통해 추후 행사에도 대비할것이다.

2023. 7. 7.

심사위원 :  (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
8번	platform 하부의 한층방안과 기후변화에 대한 대응 방안이 미흡, 주신임 돌성이 융복합이지 못하다.

2023. 7. 7.

심사위원 :  (서명 또는 인)

평창군수 귀하



# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
1	부지전체를 이용가능한 계획안으로 차라리 진입의 불리나 넓은 진입광장 조성, 화계마당, 이음집마당, 선문마당 등 다양한 인북공간을 구성함을 장점으로 보이나 보행자 진입이나 BF 계획이 미흡함

2023. 7. 7.

심사위원 : 서혜진 (서평호인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
2	필요리를 이용한 플랫폼 구성은 구형하기 위해서 공사비 증가가 불가피하며 보행자 진입이 불편함.

2023. 7. 7.

심사위원 : 허혜진 (서명 포함)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
3	평면자 및 차광장중립 동선이 명확하게 정리되며 이용성이 좋은 장점이 있으나 평면중의 기후특성에 대응한 이해가 부족해 보임. 대응가능성의 변경을 배차로 경관을 갖는 대스케일이 이루어져 간접적으로 보여짐.

2023. 7. 7.

심사위원 : *이희진* (서양호인)

평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
4	지붕층의 인바공간 사용은 창신하나 높이 내려거나 기둥이 낮은 상황에서 안전상의 문제가 예상됨. 인바공간의 이용이 부족함

2023. 7. 7.

심사위원 : 여혜진 (서명 확인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
5	기동실의 구성이 우수하며 내외부 공간의 관계성과 경계가 우수함. 외부 환경 공간에서 장애인 접근을 고려한 계획안을 제시하였고 복지전체를 가장 적극적으로 이용한 계획안임.

2023. 7. 7.

심사위원 : 최혜진 (서평호관인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
6	상징적인 공사비를 고려하는 계획안으로 부지의 전체적인 외부공간 이용계획에 대한 제안이 아쉬움

2023. 7. 7.

심사위원 : 허혜진 (서명 *허혜진*)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
7	평면이 기능적으로 적절하게 구성되어있으며 입면디자인이 우수함. 법정기준을 충족하였지만 자칫해서 인공적인 조차매너를 풍족하지 못 하도함.

2023. 7. 7.

심사위원 : 이혜진 (서명호관인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
용	용도에 따른 주차장 분리 및 외부공간의 이통계획 우수. 개별의 성치는 과중한 시공 부담

2023. 7. 7.

심사위원 : 서계진 (서명도인)

평창군수 귀하




# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>· 외부공간에서 방문객이 손과 얼굴등이 오염될. (구입구 및 레벨진입방식고쳐)</li><li>· 차량등선상 문등 반출입을 위한 동선이 부재함.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이원석

(서명 또는 인)  


평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>· 기능의 수직교차성을 통한 계층별 명쾌하나, 연구실의 자연채광 및 공황옥의 공간연결 등이 다소 아쉬움.</li><li>· 메인 층위의 인자성 부족이 따른 수직코어계통의 보완 (연구/비행복과)</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이윤숙

(서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」


심사번호	세부평가내용
3.	<p>· 폐쇄적인 중앙강장식 외벽의 관점으로 인한 연계성이 떨어지며 총 신축 차량/물류의 하중을 동시에 대한 어려움이 예상됨.</p> <p>· 상층 신의 공간을 통한 공용부 계획은 사용자의 불편함을 초래할 것으로.</p>

2023. 7. 7.

심사위원 :

이준석

(서명 또는 인)



평창군수 귀하


# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
4.	<ul style="list-style-type: none"><li>· 주요구분계획상 공차가 큰만큼 건물 예상됨.</li><li>· 증대용형식이 대한 양의성을 제시해야 생김가능함으로 보임. (진입용선, 중앙제반의 의미타기능)</li><li>· 좌안레랑시 대한 고려가 비효율적</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이준우

(서명 또는 인)  


평창군수 귀하


# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
5.	<ul style="list-style-type: none"><li>· 증정형 타워의 자양에 의한 평면계획이 돋보임.</li><li>· 증정타워의 연계성이 다소 떨어지나, 추후 조정가능할 것으로 보임.</li><li>· 외부포장 및 다양한 거점설계, 외부공간 요소 등은 공백이 상생의 요인으로 보임.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 가은수

(서명 또는 인)  


평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
6.	<ul style="list-style-type: none"><li>· 공사기준 고려한 상세적인 디자인으로 보임.</li><li>· 상.하층의 간섭행위를 고려한 <sup>하중</sup>구조계획을 보완하여야 함. (동선고비)</li><li>· 외부공간의 연계성이 다소 부족함.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 

(서명 또는 인)  


평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
17.	<ul style="list-style-type: none"><li>· 중저경 리모델링 생생한 외벽공간의 동선연결이 가능과 배치됨.</li><li>· 주철영구의 압도력으로 이차성의 다소 필감함.</li><li>· 환경이름이 연구실/합동사무실이 공존하여 동선의 혼란되는 부분이 남으며 개별 조닝의 리조닝을 해야할 것임 있음.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 이윤숙

(서명 또는 인)

평창군수 귀하


# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
(8)	<ul style="list-style-type: none"><li>· 인공 및 컨셉등에 비해 세미가치가 미흡.</li><li>· 코어 등 수직동선의 불합리는 있음.</li><li>· 프로그램 및 투목공법이 증명될 것임 예상. (레벨, 포랑계획, 외벽개안 등)</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 이윤식

(서명 또는 인)  


평창군수 귀하



# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
1	<p>- 경사면 건축물을 활용한 진입마당의 구성은 좋으나, 각각의 외부공간이 연결성이 부족함</p> <p>- 하역통신이대한 고려 부족함</p>

2023. 7. 7.

심사위원 : 홍석진 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
2	<ul style="list-style-type: none"><li>- 주입입시켜 누르장으로 이거는 2단의 건상계획이 우수함</li><li>- 2층 필로티 계획으로 인한 시공성 우수함</li><li>- 수경시설 체계의 복층으로 인한 시공성 우수함</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 홍성기 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
3	<ul style="list-style-type: none"><li>- 단층계획으로 인한 무리한 단층과 반영</li><li>- 각실의 크기 격차면적으로 인한 사용성 불편조각</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 홍성진 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
4	<ul style="list-style-type: none"><li>- 재정낭사비 우려</li><li>- 진입도로에서 계림부리로서 정선성 부족 (회전반경부족)</li><li>- 외부광장기 대한 제안 부족함</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 홍성권 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
5	<ul style="list-style-type: none"><li>- 진입에서 로비, 스텝레비로 이어지는 내부동선이 연결성이 우수함</li><li>- 경사지를 활용한 평면노선이 우수</li><li>- 근도한 내부공간계획으로 인한 볼라 볼라 계획이 아쉽고, <del>부족</del> 공간마당에 연결계획이 부족함.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 홍성진 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
b	<ul style="list-style-type: none"><li>- 부대영사를 활용한 김양성 계획이 현안성이 우수함</li><li>- 인북공간에 대한 제시 부족함</li><li>- 동선체계이 대한 배려 부족함</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 홍석진 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
7	<ul style="list-style-type: none"><li>- 복리 LEVEL에 대한 해석이 우수함</li><li>- 정동적인 디부공간의 연결계획이 우수함</li><li>- 즉석대우 화장실방안에 대한 제시가 부중함</li><li>- 해경도선에 대한 고려가 부중함</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 홍성진 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
8	<ul style="list-style-type: none"><li>- 강릉으로의 연변이 본산되어 있어 시공상 불편함</li><li>- HALL/로비 방향 배리로 개선에 대한 대책 필요</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 홍성진 (서명 또는 인)

평창군수 귀하



# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
1.	대리 레벨을 적절히 계획한 배치는 아님이나 1종의 다목적 강당 및 객석(교외)로 집은 중심이 불확실편임.

2023. 7. 7.

심사위원 : 심순만 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
2.	변리범리 및 주리장 계획은 적절함. 그러나 과도한 평로터 공간이 의한 층수비 준수가 이루어짐.

2023. 7. 7.

심사위원 : 심근보 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>- 부처레벨 조성 적합.</li><li>- 분과 특성 부합 적합</li><li>- 다양하게 활용되는 중앙광장 조성이 매력적임.</li><li>- 건폐율 적용여부 검토 필요.</li><li>- 모든 성들이 리복을 통해 연결되는 관내상의 단점.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 심준보 (서명 ~~준보~~)

평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
4.	건축계획을 위해 주위환경을 조성할것이 거주지역이나 상설비 증수에 적당하지 않아보임.

2023. 7. 7.

심사위원 : 심 순 보 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
5.	<ul style="list-style-type: none"><li>· 보리밭리 및 리양동선의 계획이 양호함.</li><li>· 안계사 구간은 리용란 김복배리가 양호함.</li><li>· 영쾌한 큰어계획 및 평면장성이 우수함.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 심준보 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
6.	<ul style="list-style-type: none"><li>- 김홍재씨가 작성하여 식별 성격이 맞은 표본면, 단면 그림이 양호함.</li><li>- 1층으로의 접근도선이 다소 부족함</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 심순빈 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>· 레벨 계획이 적절함.</li><li>· 명확한 근거 계획</li><li>· 층가 주위방이 대한 검토 필요.</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 심은보 (서명 또는 인)

평창군수 귀하

# 평가 사유서

□ 공모명 : 「산양삼 융복합 지원센터 조성사업 건축설계 공모」

심사번호	세부평가내용
B.	<ul style="list-style-type: none"><li>· 대지안의 높이 (인접대리계계선과의 이격거리) 확보 필요.</li><li>· 다양한 외부공간 구성에 의한 장애인동선 고려 필요.</li><li>· 정면 방화채 + 지붕 구조에 의한 광선비 준수 여부</li></ul>

2023. 7. 7.

심사위원 : 심순번 (서명 ~~박~~ ~~원~~ ~~이~~)

평창군수 귀하