

당선작에 대한 의견서

영등포지역자활센터 등 리모델링 공사 설계공모

작품번호	7
선정사유	<ul style="list-style-type: none"> - 공사예산이 넉넉하지 않음(평균 약 400만원)에도 주력시공을 확실화한 제안서 채택이 중요하다고 판단되어 이에 부합된(안)인 - 공모 설계지침에 충실한 제안설계로 판단됨 - 기존건축물의 디자인양면을 충실하게 반영된 방편제안이라고 판단됨.
보완사항	<p>상당심을 가변성을 부여 소.중크기 실로 상황에 따라 사용가능하도록 보완함</p>
기타	

2025. 2. 21.

위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다.

심사위원 : 김도영 (인)

심사위원장 귀하


당선작에 대한 의견서

영등포지역자활센터 등 리모델링 공사 설계공모

작품번호	7
선정사유	<ul style="list-style-type: none"> - 차량 및 보행자 동선계획, 빗차 분리계획이 우수함. - 구조 계획이 합리적임. - 2층 공용으로의 전망 계획이 우수함.
보완사항	<ul style="list-style-type: none"> - ELEV PIT 설치시 구조계획을 반영히 검토 하실것. - 옥상 휴게공간 층고 검토. - 재료를 3가지 이내로 검토.
기타	<ul style="list-style-type: none"> - 이번 재건의 경제성 VD 검토 하실것

2025. 2. 21.

위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다.

심사위원 : 김시원 

심사위원장 귀하

당선작에 대한 의견서

영등포지역자활센터 등 리모델링 공사 설계공모

작품번호	7
선정사유	<ul style="list-style-type: none">• 자활센터의 기능을 고려한 조닝 계획 및 사용자를 고려한 동선 계획이 돋보임.• 구조보강을 최소화한 계획안 합리적임.
보완사항	<ul style="list-style-type: none">• 대상 건축물은 연면적 1000㎡ 미만의 청사로 중도도1에 해당 되므로 구조 계획시 수정 요함.• 신설 E.V 기초와 기존 기초 간섭 보완요함.
기타	

2025. 2. 21.

위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다.

심사위원 : 김 오 주 

심사위원장 귀하

당선작에 대한 의견서

영등포지역자활센터 등 리모델링 공사 설계공모

작품번호	7
선정사유	정체미인 사선배치계획, 극대화성 등의 계획 측면에서는 우수함
보완사항	마감재의 사용이 과도한 측면이 있어 경관새것내외유지관리 문제가 예상됨. 또한 내부공간(사)과 마감재의 배치위치를 적절하게 균형하여 사선으로 마감선을 일치시키기 바람
기타	

2025. 2. 21.

위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다.

심사위원 : 장형준 (인)

심사위원장 귀하

당선작에 대한 의견서

영등포지역자활센터 등 리모델링 공사 설계공모

작품번호	7
선정사유	경제성이 고려된 우수한 작품임.
보완사항	수평실 일부는 개방형+가변형 사용 필요함. 계란실나 ELEV. 사이를 이격시켜 주조간섭(기호) 해결 필요함.
기타	

2025. 2. 21.

위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다.

심사위원 : 천국천 (인)

심사위원장 귀하