

Resultados Analíticos - Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção	5º Bimestre 2024
--	-------------------------

SISTEMA GUANDU					Saída do Tratamento (VETA) 334869/2024	Saída do Tratamento (NETA) 334868/2024	
PARÂMETROS	Endereço:				Estrada Rio-São Paulo, 32088 - Nova Iguaçu	Estrada Rio-São Paulo, 32088 - Nova Iguaçu	
	Data da Coleta:				29/10/2024	29/10/2024	
	VMP	LQ	LD	UNIDADE	Resultados Analíticos	Resultados Analíticos	
Data da Análise de Gosto e Odor:					29/10/2024*	29/10/2024*	
Gosto	6	1	1	Intensidade	1	1	
Odor	6	1	1	Intensidade	1	1	
Data da Análise de Bromato, Clorito e Clorato:					04/11/2024	04/11/2024	
Bromato	0,01	0,01	0,003	mg/L	< LD	< LD	
Clorito	0,7	0,01	0,003	mg/L	< LD	< LD	
Clorato	0,7	0,50	0,15	mg/L	< LD	< LD	
Data da Análise de Cloro Residual Livre:					29/10/2024	29/10/2024	
Cloro Residual Livre	5	0,1	0,03	mg/L	3,0	2,3	
Data da Análise de Cloraminas Total:					29/10/2024	29/10/2024	
Cloraminas Total	4	0,1	0,03	mg/L	< LD	< LD	
Data da Análise de 2,4-Diclorofenol e 2,4,6-Triclorofenol:					05/11/2024	05/11/2024	
2,4 Diclorofenol	0,2	0,20	0,07	mg/L	< LQ	< LQ	
2,4,6 Triclorofenol	0,2	0,20	0,07	mg/L	< LQ	< LQ	
Data da Análise de Ácidos Haloacéticos:					27/11/2024	27/11/2024	
Ác. Monocloroacético	-	0,010	0,003	mg/L	< LQ	< LQ	
Ác. Monobromoacético	-	0,010	0,003	mg/L	< LQ	< LQ	
Ác. Dicloroacético	-	0,005	0,002	mg/L	< LQ	< LQ	
Ác. Tricloroacético	-	0,005	0,002	mg/L	< LQ	< LQ	
Ác. Bromocloroacético	-	0,005	0,002	mg/L	< LQ	< LQ	
Ác. Dibromoacético	-	0,005	0,002	mg/L	< LQ	< LQ	
Ác. Bromodicloroacético	-	0,005	0,002	mg/L	< LQ	< LQ	
Ác. Dibromocloroacético	-	0,010	0,003	mg/L	< LQ	< LQ	
Ác. Tribromoacético	-	0,010	0,003	mg/L	< LQ	< LQ	
Ácidos Haloacéticos Total	0,08	0,010	0,003	mg/L	< LQ	< LQ	
Data da Análise de Trihalometanos:					07/11/2024	07/11/2024	
Clorofórmio	-	0,001	0,0003	mg/L	0,009	0,004	
Bromodiclorometano	-	0,001	0,0003	mg/L	0,005	0,003	
Dibromoclorometano	-	0,001	0,0003	mg/L	0,005	0,005	
Bromofórmio	-	0,001	0,0003	mg/L	< LQ	< LQ	
Trihalometanos Totais	0,1	0,001	0,0003	mg/L	0,019	0,013	

* Amostras Analisadas no Laboratório da ETA Guandu (GG1-3.1)

Responsável pela Estação de Tratamento
 Wellis Rodrigo da Silva Costa
 Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
 GGL-DSG-CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
 Robson Campos dos Santos Júnior
 Gerente Geral do Controle de Qualidade e
 Tratamento
 GG1-DSG-CEDAE