

MONITORAMENTO DE GEOSMINA / 2-MIB - SISTEMA GUANDU - 2024

DATA DE COLETA	CONCENTRAÇÃO TOTAL - GEOSMINA / 2-MIB		
	Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza		
	Ponto de Captação (µg/L)	Saída de Tratamento VETA (µg/L)	Saída de Tratamento NETA (µg/L)
01/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
02/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
03/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
04/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
05/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
06/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
07/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
08/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
09/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
10/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
11/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
12/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
13/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
14/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
15/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
16/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
17/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
18/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
19/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
20/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
21/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
22/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
23/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
24/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
25/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
26/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
27/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
28/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
29/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
30/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
31/01/2024	<0,020	<0,020	<0,020
01/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
02/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
03/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
04/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
05/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
06/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
07/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
08/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
09/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
10/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
11/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
12/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020

Observação:

- 1 - Não existem valores de referência para Geosmina e 2-Metilisoborneol (2-MIB) na Portaria GM/MS Nº 888/2021.
- 2 - Os resultados correspondem a soma das concentrações de Geosmina e 2-MIB.
- 3 - Limite de Quantificação: 0,020 µg/L

Responsável pelo Controle de Qualidade da Água
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ - DSG - CEDAE

Responsável pela Estação de Tratamento de Água
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL - DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DE GEOSMINA / 2-MIB - SISTEMA GUANDU - 2024

DATA DE COLETA	CONCENTRAÇÃO TOTAL - GEOSMINA / 2-MIB		
	Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza		
	Ponto de Captação (µg/L)	Saída de Tratamento VETA (µg/L)	Saída de Tratamento NETA (µg/L)
13/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
14/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
15/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
16/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
17/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
18/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
19/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
20/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
21/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
22/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
23/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
24/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
25/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
26/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
27/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
28/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
29/02/2024	<0,020	<0,020	<0,020
01/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
02/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
03/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
04/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
05/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
06/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
07/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
08/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
09/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
10/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
11/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
12/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
13/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
14/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
15/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
16/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
17/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
18/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
19/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
20/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
21/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
22/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
23/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
24/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
25/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
26/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020

Observação:

- 1 - Não existem valores de referência para Geosmina e 2-Metilisoborneol (2-MIB) na Portaria GM/MS Nº 888/2021.
- 2 - Os resultados correspondem a soma das concentrações de Geosmina e 2-MIB.
- 3 - Limite de Quantificação: 0,020 µg/L

Responsável pelo Controle de Qualidade da Água
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ - DSG - CEDAE

Responsável pela Estação de Tratamento de Água
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL - DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DE GEOSMINA / 2-MIB - SISTEMA GUANDU - 2024

DATA DE COLETA	CONCENTRAÇÃO TOTAL - GEOSMINA / 2-MIB		
	Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza		
	Ponto de Captação (µg/L)	Saída de Tratamento VETA (µg/L)	Saída de Tratamento NETA (µg/L)
27/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
28/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
29/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
30/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
31/03/2024	<0,020	<0,020	<0,020
01/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
02/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
03/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
04/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
05/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
06/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
07/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
08/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
09/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
10/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
11/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
12/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
13/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
14/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
15/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
16/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
17/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
18/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
19/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
20/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
21/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
22/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
23/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
24/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
25/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
26/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
27/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
28/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
29/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
30/04/2024	<0,020	<0,020	<0,020
01/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
02/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
03/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
04/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
05/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
06/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
07/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
08/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020

Observação:

1 - Não existem valores de referência para Geosmina e 2-Metilisoborneol (2-MIB) na Portaria GM/MS Nº 888/2021.

2 - Os resultados correspondem a soma das concentrações de Geosmina e 2-MIB.

3 - Limite de Quantificação: 0,020 µg/L

Responsável pelo Controle de Qualidade da Água
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ - DSG - CEDAE

Responsável pela Estação de Tratamento de Água
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL - DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DE GEOSMINA / 2-MIB - SISTEMA GUANDU - 2024

DATA DE COLETA	CONCENTRAÇÃO TOTAL - GEOSMINA / 2-MIB		
	Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza		
	Ponto de Captação (µg/L)	Saída de Tratamento VETA (µg/L)	Saída de Tratamento NETA (µg/L)
09/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
10/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
11/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
12/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
13/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
14/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
15/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
16/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
17/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
18/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
19/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
20/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
21/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
22/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
23/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
24/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
25/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
26/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
27/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
28/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
29/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
30/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
31/05/2024	<0,020	<0,020	<0,020
01/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
02/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
03/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
04/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
05/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
06/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
07/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
08/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
09/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
10/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
11/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
12/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
13/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
14/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
15/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
16/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
17/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
18/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
19/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020
20/06/2024	<0,020	<0,020	<0,020

Observação:

- 1 - Não existem valores de referência para Geosmina e 2-Metilisoborneol (2-MIB) na Portaria GM/MS Nº 888/2021.
- 2 - Os resultados correspondem a soma das concentrações de Geosmina e 2-MIB.
- 3 - Limite de Quantificação: 0,020 µg/L

Responsável pelo Controle de Qualidade da Água
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ - DSG - CEDAE

Responsável pela Estação de Tratamento de Água
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL - DSG - CEDAE