

Frema Total Projects bv

Industrieweg 49 unit 05
3980 Tessenderlo

VENTILATIE | WARMTEPOMP
www.frema-tp.be

**STAVINGSSTUK EPB – TERRA SWM 6-17** v1.0

EPB softwareversie vanaf 2018

<i>Bodem/water- warmtepomp. Gegevens gemeten in gemiddeld klimaat.</i>	
Artikelnummer	196031 (incl. HGL)
Merk	IDM
Productid	TERRA SWM 6-17
ENERGIESECTOR	
INSTALLATIECOMPONENTEN	
WP wordt als actieve koeling gebruikt?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> mogelijk
Passieve koeling via bodemwarmtepomp?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
ELEKTRISCHE WARMTEPOMP	
VERWARMING	
Toestel staat buiten het beschermde volume	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<i>Keuze maken naargelang werfsituatie</i>	
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Soort toestel	Warmtepomp
Type warmtepomp	Elektrische warmtepomp
Warmtebron van de verdamper	Bodem
Warmteafgiftemedium van de condensor	<input checked="" type="checkbox"/> water <input type="checkbox"/> lucht <input type="checkbox"/> geen fluidum
Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Nominaal vermogen > 400 kW	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Vermogen in kW (nominaal of thermisch)	21,4 kW
Waarde bij ontstentenis voor het rendement?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Vermogen in uit-stand (kW)	0,021 kW
TO-vermogen (kW)	0,021 kW
Stand-by vermogen (kW)	0,021 kW
CCH-vermogen (kW)	0,000 kW
Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd	<i>Keuze maken naargelang werfsituatie</i> <input type="checkbox"/> 35°C LT <input type="checkbox"/> 55° geen LT <input type="checkbox"/> onbekend
SCOPon 35°C	5,84
SCOPon 55°C	4,3
Warmtebron waarvoor SCOPon werd bepaald	Pekel
Temperatuurstoename van het water gekend	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Elektrisch vermogen van de verdamperspomp gekend	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Elektrisch vermogen van de pomp voor warmtetoever naar de verdamper	0,088 kW
SANITAIR WARM WATER	
Soort toestel	Warmtepomp
Type warmtepomp	Elektrische warmtepomp
Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee

Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar <i>Keuze maken naargelang werfsituatie</i>	<input type="checkbox"/> Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar <input type="checkbox"/> Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat <input type="checkbox"/> Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar
Vermogen in kW (nominaal of thermisch)	21,4 kW
Met warmteopslag	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Configuratie van het opslagvat <i>Keuze maken naargelang werfsituatie</i>	<input type="checkbox"/> 1 uniek opslagvat voor 2 opwekkers <input type="checkbox"/> een verschillend opslagvat (1 per opwekker)
Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
VERDEELSYSTEMEN	
OPSLAGSISTEEM	
Directe invoer van het opslagrendement	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Warmteopslag in buffervat <i>Keuze maken naargelang werfsituatie</i>	<input type="checkbox"/> Buffervat ligt BINNEN het beschermde volume <input type="checkbox"/> Buffervat ligt BUITEN het beschermde volume
HULPENERGIE	
Circulatiepomp	
Naam	WILO STRATOS PARA
Geïnstalleerd vermogen	88 W
Type pomp	natlopende circulatiepomp met pompregeling
EEL	0,20
AFGIFTESYSTEMEN	
Soort afgiftesysteem <i>Vanaf dat er 1 radiator als afgiftemedium gebruikt is in het project dan moet hier gekozen worden voor "Radiatoren" LET OP! Dit verandert niets aan het temperatuurs-regime (30-35°C)</i>	Oppervlakteverwarming (vloer, muur, plafond)
Warmteafgifte-elementen voor beglazing <i>Keuze maken naargelang werfsituatie</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Regeling omgevingstemperatuur ruimte per ruimte <i>Keuze maken naargelang werfsituatie</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Constance instelwaarde vertrektemperatuur <i>Keuze maken naargelang werfsituatie</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Waarden bij ontstentenis voor de temperaturen <i>Keuze maken naargelang werfsituatie</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Ontwerpvertrektemperatuur <i>Keuze maken naargelang werfsituatie</i>	(35°C)
Ontwerpretourtemperatuur <i>Keuze maken naargelang werfsituatie</i>	(30°C)

BIJLAGES

>> Energielabel	www.frema-tp.be	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
>> Dimensioneringsdata		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
>> Warmteverliesberekening		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
>> Naam / adres:	Relatienr:		