



**BUREAU  
VERITAS**

# Dichiarazione di conformità alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

**NOME ORGANISMO CERTIFICATORE:** Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH  
Accreditamento a DAkkS, D-ZE-12024-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065

**OGGETTO:** CEI 0-21: 2019-04  
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

**TIPOLOGIA DI APPARATO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

**COSTRUTTORE:** SolarEdge Technologies Ltd.  
1 HaMada Street  
Herzliya 4673335  
Israel

TIPO APPARECCHIATURA:	Inverter Fotovoltaici Inverter			
<b>MODELLO:</b>	SE50K	SE55K	SE66.6K	SE82.8K
<b>TENSIONE DI USCITA AC:</b>	230 Vac, L-N	230 Vac, L-N	230 Vac, L-N	230 Vac, L-N
<b>POTENZA NOMINALE:</b>	50000W	55000W	66600W	82800W
<b>MODELLO:</b>	SE90K	SE90K	SE100K	--
<b>TENSIONE DI USCITA AC:</b>	230 Vac, L-N	230 Vac, L-N	230 Vac, L-N	--
<b>POTENZA NOMINALE:</b>	89970W	90000W	100000W	--

**VERSIONE FIRMWARE:** DSP1: 1.20 / DSP2: 2.20 e superiore

**NUMERO DI FASI:** trifase

**NOTA:**

Il dispositivo è in grado di limitare la I<sub>dc</sub> allo 0,5% della corrente nominale.  
Il dispositivo è per gli impianti di ogni potenza.

Gli inverter SolarEdge hanno un limite di potenza apparente massima. Nel caso in cui un impianto debba poter raggiungere in ogni condizione di lavoro un determinato fattore di potenza, è necessario settare la potenza attiva massima in modo tale, da poter raggiungere in ogni momento il cos-phi voluto.

**RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:**

**Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH**  
Accreditamento a DAkkS, D-PL-12024-03-03, Rif. DIN EN ISO/IEC 17025

Esaminato il certificato ISO 9001 del costruttore n°119651 e n°115435SK, emesso dal IQC (Institute of Quality & Control). Esaminati i Fascicoli Prove n°20TH0532-CEI 0-21\_0, n°20TH0532\_Power Quality\_0, n°20TH0532\_FRT\_0, emessi dal laboratorio Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. Esaminata la dichiarazione di conformità CE del costruttore con i relativi rapporti di prova n°SED 240919 Rev. 2 emessi dal laboratorio QualiTech con accreditamento riconosciuto a A2LA (n. 1633.1). Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21: 2019-04.

**Numero di certificato:** U21-0297

**Programma di certificazione:** NSOP-0032-DEU-ZE-V01

**Data di emissione:** 2021-04-01



Thomas Lammel

Organismo di certificazione Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH accreditamento a DIN EN ISO/IEC 17065

Una rappresentazione parziale del certificato richiede l'approvazione scritta di Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH