



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA
Tel. +86 571 56260011
www.solaxpower.com - info@solaxpower.com

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-16
Declaration of conformity to the requirements of the standard CEI 0-16

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI ACCUMULO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF STORAGE SYSTEM TO WHICH THIS DECLARATION REFERS:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA <i>INTERFACE DEVICE</i>	PROTEZIONE DI INTERFACCIA <i>INTERFACE PROTECTION</i>	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA <i>STATIC CONVERSION DEVICE</i>	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE <i>ROTARY GENERATING DEVICE</i>
Sì/Yes	Sì/Yes	Sì/Yes	No

COSTRUTTORE: <i>MANUFACTURER</i>	MODELLO DI INVERTER: <i>INVERTER MODEL</i>	VERSIONE FIRMWARE: <i>FIRMWARE VERSION:</i>	NUMERO DI FASI (monofase/trifase) <i>NUMBER OF PHASE (single/triphas)</i>	POTENZA NOMINALE: <i>RATED POWER [W]</i>
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA	X3-ULT-15K	DSP:2.07 ARM:2.03	Trifase Three-phase	15000
	X3-ULT-15KP			15000
	X3-ULT-19.9K			19900
	X3-ULT-20K			20000
	X3-ULT-20KP			20000
	X3-ULT-25K			25000
	X3-ULT-30K			30000

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con una delle seguenti opzioni di Batteria al Litio:
The inverters here above listed are certified according with one of the following options of Lithium Battery:

COSTRUTTORE: <i>MANUFACTURER</i>	MODELLO DEL BMS <i>BMS MODUL MODEL</i>	MODELLO MODULO BATTERIA <i>BATTERY MODUL MODEL</i>	Capacità del sistema di accumulo (CUS) [Wh] <i>Storage system capacity (CUS) [Wh]</i>
SolaX Power	T-BAT SYS-HV	T-BAT HS14.4 / T-BAT H3.0 / T-BAT H5.8 / T-BAT HS5.1	n. di moduli batteria x 1440/3000/5800/5100 <i>n. of battery modules x 1440/3000/5800/5100</i>

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale.
REMARK: The device is capable to limit Idc to 0,5% of the rated current



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.288,Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA
Tel. +86 571 56260011
www.solaxpower.com - info@solaxpower.com

Esaminati i Fascicoli Prove n°CN2421JP 004, emessi dal laboratorio TÜV Rheinland Italia Srl con accreditamento CNAS N. L3038.

Ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto Li Xinfu, in qualità di legale rappresentante di Solax Power Co. Ltd, 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-16:2022-03

CEI 0-16; V1:2022-11

CEI 0-16; V2:2023

CEI 0-16; V3: 2024-01

CEI 0-16; V3/EC:2024

CEI 0-16; V3/EC2:2024

CEI 0-16; V4/EC2:2025-02

Taken into account test report No. CN24J4E7 004 issued by test lab TÜV Rheinland Italia Srl with CNAS accreditation (No. L3038).

According with the article 76 of Italian DPR 28 December 2000, n° 445, the undersigned Li Xinfu, as legal representative of SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd., 288 Shizhu Rd. Tonglu, Zhejiang Province, China, herewith declare that the product complies with the requirements of CEI 0-16:2022-03

CEI 0-16; V1:2022-11

CEI 0-16; V2:2023

CEI 0-16; V3: 2024-01

CEI 0-16; V3/EC:2024

CEI 0-16; V3/EC2:2024

CEI 0-16; V4/EC2:2025-02.

DATA 30/6/2025

DATE 30/6/2025

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE

Li Xinfu

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
SOLAX POWER NETWORK TECHNOLOGY (ZHEJIANG) CO., LTD.

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50681434 0001

Report No.: CN2421JP 004

Holder: SolaX Power Network Technology
(Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road,
Chengnan Sub-district, Tonglu County
Hangzhou,
Zhejiang
P.R. China

Product: PV-Inverter
(Grid Tied Inverter with storage system)

Identification: Type Designation: X3-ULT-15K , X3-ULT-15KP , X3-ULT-19.9K ,
X3-ULT-20K , X3-ULT-20KP , X3-ULT-25K ,
X3-ULT-30K with battery Tx-HSn , Tx-HSn*2
Continued on page 0002

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03
CEI 0-16;V1:2022-11
CEI 0-16;V2:2023
CEI 0-16;V3:2024-01
CEI 0-16;V3/EC:2024
CEI 0-16;V3/EC2:2024
CEI 0-16;V4:2025-02

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date 30.06.2025

Dean Cao



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50681434 0002

Report No.: CN2421JP 004

Holder: SolaX Power Network Technology
(Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road,
Chengnan Sub-district, Tonglu County
Hangzhou,
Zhejiang
P.R. China

Product: PV-Inverter
(Grid Tied Inverter with storage system)

Identification: As page 0001 continuation
(x=S,P,T; n=14.4, 18.0, 21.6, 25.2, 28.8, 32.4, 36.0,
39.6, 43.2, 46.8)
Continued on page 0003

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03
CEI 0-16;V1:2022-11
CEI 0-16;V2:2023
CEI 0-16;V3:2024-01
CEI 0-16;V3/EC:2024
CEI 0-16;V3/EC2:2024
CEI 0-16;V4:2025-02

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date 30.06.2025

Dean Cao



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50681434 0003

Report No.: CN2421JP 004

Holder: SolaX Power Network Technology
(Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road,
Chengnan Sub-district, Tonglu County
Hangzhou,
Zhejiang
P.R. China

Product: PV-Inverter
(Grid Tied Inverter with storage system)

Identification: As page 0002 continuation
Firmware Version: DSP: 2.07; ARM: 2.03
Remark(s) : Refer to report CN2421JP 004 for details.

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03
CEI 0-16;V1:2022-11
CEI 0-16;V2:2023
CEI 0-16;V3:2024-01
CEI 0-16;V3/EC:2024
CEI 0-16;V3/EC2:2024
CEI 0-16;V4:2025-02

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date 30.06.2025

Dean Cao



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 1/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R. China

X3-ULT-15K, X3-ULT-15KP with Storage Battery System Tx-HSn (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)																
Modello/Tipo Model/Type	TS- HS1 4.4	TS- HS1 8.0	TS- HS2 1.6	TS- HS2 5.2	TS- HS2 8.8	TS- HS3 2.4	TS- HS3 6.0	TS- HS3 9.6	TS- HS4 3.2	TS- HS4 6.8	TP- HS1 4.4	TP- HS1 8.0	TP- HS2 1.6	TP- HS2 5.2	TP- HS2 8.8	TP- HS32 .4
Potenza Attiva Nominate (P _{NINV}) Nominal Power [W]	15000															
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	16500															
Numero di unità batteria Number of battery unit	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	10	12	14	16	18
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6050	7680	9216	10752	12288	13824	15000	15000	15000	15000	12288	15000	15000	15000	15000	15000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6300	7680	9216	10752	12288	13824	15000	15000	15000	15000	12288	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	14.7	18.4	22.1	25.8	29.4	33.1	36.8	40.5	44.2	47.9	29.4	36.8	44.2	51.6	58.9	66.3



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 2/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-15K, X3-ULT-15KP with Storage Battery System Tx-HSn (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)													
	TP- HS36. 0	TP- HS39. 6	TP- HS43. 2	TP- HS46. 8	TT- HS14. 4	TT- HS18. 0	TT- HS21. 6	TT- HS25. 2	TT- HS28. 8	TT- HS32. 4	TT- HS36. 0	TT- HS39. 6	TT- HS43. 2	TT- HS46. 8
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							15000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							16500							
Numero di unità batteria Number of battery unit	20	22	24	26	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	73.7	81.1	88.4	95.8	44.2	55.2	66.3	77.4	88.4	99.5	110.5	121.6	132.7	143.7



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 3/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-15K, X3-ULT-15KP with Storage Battery System Tx-HS _n *2 (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)															
	TS- HS1 4.4*2	TS- HS1 8.0*2	TS- HS2 1.6*2	TS- HS2 5.2*2	TS- HS2 8.8*2	TS- HS3 2.4*2	TS- HS3 6.0*2	TS- HS3 9.6*2	TS- HS4 3.2*2	TS- HS4 6.8*2	TP- HS1 4.4*2	TP- HS1 8.0*2	TP- HS2 1.6*2	TP- HS2 5.2*2	TP- HS2 8.8*2	TP- HS3 .4*2
Potenza Attiva Nominate (P _{NINV}) Nominal Power [W]								15000								
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]								16500								
Numero di unità batteria Number of battery unit	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	16	20	24	28	32	36
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	1228 8	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	1228 8	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0	1500 0
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	29.4	36.8	44.2	51.6	58.8	66.2	73.6	81	88.4	95.8	58.8	73.6	88.4	103. 2	117. 8	132.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 4/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-15K, X3-ULT-15KP with Storage Battery System Tx-HSn*2 (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)													
	TP- HS36. 0*2	TP- HS39. 6*2	TP- HS43. 2*2	TP- HS46. 8*2	TT- HS14. 4*2	TT- HS18. 0*2	TT- HS21. 6*2	TT- HS25. 2*2	TT- HS28. 8*2	TT- HS32. 4*2	TT- HS36. 0*2	TT- HS39. 6*2	TT- HS43. 2*2	TT- HS46. 8*2
Potenza Attiva Nominata (P _{NIN}) Nominal Power [W]							15000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							16500							
Numero di unità batteria Number of battery unit	40	44	48	52	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	147.4	162.2	176.8	191.6	88.4	110.4	132.6	154.8	176.8	199	221	243.2	265.4	287.4



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 5/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R. China

X3-ULT-19.9K, with Storage Battery System Tx-HSn (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)																
Modello/Tipo Model/Type	TS- HS1 4.4	TS- HS1 8.0	TS- HS2 1.6	TS- HS2 5.2	TS- HS2 8.8	TS- HS3 2.4	TS- HS3 6.0	TS- HS3 9.6	TS- HS4 3.2	TS- HS4 6.8	TP- HS1 4.4	TP- HS1 8.0	TP- HS2 1.6	TP- HS2 5.2	TP- HS2 8.8	TP- HS32 .4
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	19999															
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	19999															
Numero di unità batteria Number of battery unit	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	10	12	14	16	18
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6050	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	12288	15360	18432	19999	19999	19999
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6300	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	12288	15360	18432	19999	19999	19999
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	14.7	18.4	22.1	25.8	29.4	33.1	36.8	40.5	44.2	47.9	29.4	36.8	44.2	51.6	58.9	66.3



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 6/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-19.9K,with Storage Battery System Tx-HSn (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)													
	TP- HS36. 0	TP- HS39. 6	TP- HS43. 2	TP- HS46. 8	TT- HS14. 4	TT- HS18. 0	TT- HS21. 6	TT- HS25. 2	TT- HS28. 8	TT- HS32. 4	TT- HS36. 0	TT- HS39. 6	TT- HS43. 2	TT- HS46. 8
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							19999							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							19999							
Numero di unità batteria Number of battery unit	20	22	24	26	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	19999	19999	19999	19999	18432	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	19999	19999	19999	19999	18432	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	73.7	81.1	88.4	95.8	44.2	55.2	66.3	77.4	88.4	99.5	110.5	121.6	132.7	143.7



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 7/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-19.9K with Storage Battery System Tx-HSn*2 (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)															
	TS- HS1 4.4*2	TS- HS1 8.0*2	TS- HS2 1.6*2	TS- HS2 5.2*2	TS- HS2 8.8*2	TS- HS3 2.4*2	TS- HS3 6.0*2	TS- HS3 9.6*2	TS- HS4 3.2*2	TS- HS4 6.8*2	TP- HS1 4.4*2	TP- HS1 8.0*2	TP- HS2 1.6*2	TP- HS2 5.2*2	TP- HS2 8.8*2	TP- HS32 .4*2
Potenza Attiva Nominate (P _{NINV}) Nominal Power [W]								19999								
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]								19999								
Numero di unità batteria Number of battery unit	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	16	20	24	28	32	36
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	1228 8	1536 0	1843 2	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	1228 8	1536 0	1843 2	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9	1999 9
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	29.4	36.8	44.2	51.6	58.8	66.2	73.6	81	88.4	95.8	58.8	73.6	88.4	103. 2	117. 8	132.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 8/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-19.9K with Storage Battery System Tx-HSn*2 (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)													
	TP- HS36. 0*2	TP- HS39. 6*2	TP- HS43. 2*2	TP- HS46. 8*2	TT- HS14. 4*2	TT- HS18. 0*2	TT- HS21. 6*2	TT- HS25. 2*2	TT- HS28. 8*2	TT- HS32. 4*2	TT- HS36. 0*2	TT- HS39. 6*2	TT- HS43. 2*2	TT- HS46. 8*2
Potenza Attiva Nominata (P _{NIN}) Nominal Power [W]							19999							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							19999							
Numero di unità batteria Number of battery unit	40	44	48	52	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	147.4	162.2	176.8	191.6	88.4	110.4	132.6	154.8	176.8	199	221	243.2	265.4	287.4



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 9/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-20K, X3-ULT-20KP with Storage Battery System Tx-HSn (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)															
	TS- HS1 4.4	TS- HS1 8.0	TS- HS2 1.6	TS- HS2 5.2	TS- HS2 8.8	TS- HS3 2.4	TS- HS3 6.0	TS- HS3 9.6	TS- HS4 3.2	TS- HS4 6.8	TP- HS1 4.4	TP- HS1 8.0	TP- HS2 1.6	TP- HS2 5.2	TP- HS2 8.8	TP- HS32 .4
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]	20000															
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	22000															
Numero di unità batteria Number of battery unit	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	10	12	14	16	18
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6050	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	12288	15360	18432	20000	20000	20000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6300	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	12288	15360	18432	20000	20000	20000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	14.7	18.4	22.1	25.8	29.4	33.1	36.8	40.5	44.2	47.9	29.4	36.8	44.2	51.6	58.9	66.3



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 10/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-20K, X3-ULT-20KP with Storage Battery System Tx-HSn (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)													
	TP- HS36. 0	TP- HS39. 6	TP- HS43. 2	TP- HS46. 8	TT- HS14. 4	TT- HS18. 0	TT- HS21. 6	TT- HS25. 2	TT- HS28. 8	TT- HS32. 4	TT- HS36. 0	TT- HS39. 6	TT- HS43. 2	TT- HS46. 8
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							20000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							22000							
Numero di unità batteria Number of battery unit	20	22	24	26	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	20000	20000	20000	20000	18432	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	20000	20000	20000	20000	18432	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	73.7	81.1	88.4	95.8	44.2	55.2	66.3	77.4	88.4	99.5	110.5	121.6	132.7	143.7



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 11/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-20K, X3-ULT-20KP with Storage Battery System Tx-HSn*2 (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)															
	TS- HS1 4.4*2	TS- HS1 8.0*2	TS- HS2 1.6*2	TS- HS2 5.2*2	TS- HS2 8.8*2	TS- HS3 2.4*2	TS- HS3 6.0*2	TS- HS3 9.6*2	TS- HS4 3.2*2	TS- HS4 6.8*2	TP- HS1 4.4*2	TP- HS1 8.0*2	TP- HS2 1.6*2	TP- HS2 5.2*2	TP- HS2 8.8*2	TP- HS32 .4*2
Potenza Attiva Nominate (P _{NINV}) Nominal Power [W]								20000								
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]								22000								
Numero di unità batteria Number of battery unit	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	16	20	24	28	32	36
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	1228 8	1536 0	1843 2	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	1228 8	1536 0	1843 2	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0	2000 0
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	29.4	36.8	44.2	51.6	58.8	66.2	73.6	81	88.4	95.8	58.8	73.6	88.4	103. 2	117. 8	132.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 12/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-20K, X3-ULT-20KP with Storage Battery System Tx-HSn*2 (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)													
	TP- HS36. 0*2	TP- HS39. 6*2	TP- HS43. 2*2	TP- HS46. 8*2	TT- HS14. 4*2	TT- HS18. 0*2	TT- HS21. 6*2	TT- HS25. 2*2	TT- HS28. 8*2	TT- HS32. 4*2	TT- HS36. 0*2	TT- HS39. 6*2	TT- HS43. 2*2	TT- HS46. 8*2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							20000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							22000							
Numero di unità batteria Number of battery unit	40	44	48	52	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	147.4	162.2	176.8	191.6	88.4	110.4	132.6	154.8	176.8	199	221	243.2	265.4	287.4



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 13/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R. China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-25K, with Storage Battery System Tx-HSn (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)															
	TS- HS1 4.4	TS- HS1 8.0	TS- HS2 1.6	TS- HS2 5.2	TS- HS2 8.8	TS- HS3 2.4	TS- HS3 6.0	TS- HS3 9.6	TS- HS4 3.2	TS- HS4 6.8	TP- HS1 4.4	TP- HS1 8.0	TP- HS2 1.6	TP- HS2 5.2	TP- HS2 8.8	TP- HS32 .4
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]								25000								
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]								27500								
Numero di unità batteria Number of battery unit	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	10	12	14	16	18
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6050	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	12288	15360	18432	21504	24576	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6300	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	12288	15360	18432	21504	24576	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	14.7	18.4	22.1	25.8	29.4	33.1	36.8	40.5	44.2	47.9	29.4	36.8	44.2	51.6	58.9	66.3



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 14/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-25K, with Storage Battery System Tx-HSn (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)													
	TP- HS36. 0	TP- HS39. 6	TP- HS43. 2	TP- HS46. 8	TT- HS14. 4	TT- HS18. 0	TT- HS21. 6	TT- HS25. 2	TT- HS28. 8	TT- HS32. 4	TT- HS36. 0	TT- HS39. 6	TT- HS43. 2	TT- HS46. 8
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							25000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							27500							
Numero di unità batteria Number of battery unit	20	22	24	26	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	25000	25000	25000	25000	18432	23040	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	25000	25000	25000	25000	18432	23040	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	73.7	81.1	88.4	95.8	44.2	55.2	66.3	77.4	88.4	99.5	110.5	121.6	132.7	143.7



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 15/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-25K, with Storage Battery System Tx-HS _n *2 (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)															
	TS- HS1 4.4*2	TS- HS1 8.0*2	TS- HS2 1.6*2	TS- HS2 5.2*2	TS- HS2 8.8*2	TS- HS3 2.4*2	TS- HS3 6.0*2	TS- HS3 9.6*2	TS- HS4 3.2*2	TS- HS4 6.8*2	TP- HS1 4.4*2	TP- HS1 8.0*2	TP- HS2 1.6*2	TP- HS2 5.2*2	TP- HS1 4.4*2	TP- HS18 .0*2
Potenza Attiva Nominata (P _{NIN}) Nominal Power [W]								25000								
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]								27500								
Numero di unità batteria Number of battery unit	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	16	20	24	28	32	36
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	1228 8	1536 0	1843 2	2150 4	2457 6	2500 0	2500 0	2500 0	2500 0	2500 0	2457 6	2500 0	2500 0	2500 0	2500 0	2500 0
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	1228 8	1536 0	1843 2	2150 4	2457 6	2500 0	2500 0	2500 0	2500 0	2500 0	2457 6	2500 0	2500 0	2500 0	2500 0	2500 0
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	29.4	36.8	44.2	51.6	58.8	66.2	73.6	81.0	88.4	95.8	58.8	73.6	88.4	103. 2	117. 8	132.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 16/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-25K, with Storage Battery System Tx-HSn*2 (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)													
	TP- HS36. 0*2	TP- HS39. 6*2	TP- HS43. 2*2	TP- HS46. 8*2	TT- HS14. 4*2	TT- HS18. 0*2	TT- HS21. 6*2	TT- HS25. 2*2	TT- HS28. 8*2	TT- HS32. 4*2	TT- HS36. 0*2	TT- HS39. 6*2	TT- HS43. 2*2	TT- HS46. 8*2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							25000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							27500							
Numero di unità batteria Number of battery unit	40	44	48	52	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	147.4	162.2	176.8	191.6	88.4	110.4	132.6	154.8	176.8	199	221	243.2	265.4	287.4



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 17/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-30K, with Storage Battery System Tx-HSn (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)															
	TS- HS1 4.4	TS- HS1 8.0	TS- HS2 1.6	TS- HS2 5.2	TS- HS2 8.8	TS- HS3 2.4	TS- HS3 6.0	TS- HS3 9.6	TS- HS4 3.2	TS- HS4 6.8	TP- HS1 4.4	TP- HS1 8.0	TP- HS2 1.6	TP- HS2 5.2	TP- HS2 8.8	TP- HS32 .4
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]								30000								
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]								33000								
Numero di unità batteria Number of battery unit	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	10	12	14	16	18
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6050	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	12288	15360	18432	21504	24576	27648
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6300	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	12288	15360	18432	21504	24576	27648
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	14.7	18.4	22.1	25.8	29.4	33.1	36.8	40.5	44.2	47.9	29.4	36.8	44.2	51.6	58.9	66.3



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 18/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-30K, with Storage Battery System Tx-HSn (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)													
	TP- HS36. 0	TP- HS39. 6	TP- HS43. 2	TP- HS46. 8	TT- HS14. 4	TT- HS18. 0	TT- HS21. 6	TT- HS25. 2	TT- HS28. 8	TT- HS32. 4	TT- HS36. 0	TT- HS39. 6	TT- HS43. 2	TT- HS46. 8
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							30000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							33000							
Numero di unità batteria Number of battery unit	20	22	24	26	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	30000	30000	30000	30000	18432	23040	27648	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	30000	30000	30000	30000	18432	23040	27648	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	73.7	81.1	88.4	95.8	44.2	55.2	66.3	77.4	88.4	99.5	110.5	121.6	132.7	143.7



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 19/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-30K, with Storage Battery System Tx-HSn*2 (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)															
	TS- HS1 4.4*2	TS- HS1 8.0*2	TS- HS2 1.6*2	TS- HS2 5.2*2	TS- HS2 8.8*2	TS- HS3 2.4*2	TS- HS3 6.0*2	TS- HS3 9.6*2	TS- HS4 3.2*2	TS- HS4 6.8*2	TP- HS1 4.4*2	TP- HS1 8.0*2	TP- HS2 1.6*2	TP- HS2 5.2*2	TP- HS2 8.8*2	TP- HS32 .4*2
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]								30000								
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]								33000								
Numero di unità batteria Number of battery unit	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	16	20	24	28	32	36
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	1228 8	1536 0	1843 2	2150 4	2457 6	2764 8	3000 0	3000 0	3000 0	3000 0	2457 6	3000 0	3000 0	3000 0	3000 0	3000 0
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	1228 8	1536 0	1843 2	2150 4	2457 6	2764 8	3000 0	3000 0	3000 0	3000 0	2457 6	3000 0	3000 0	3000 0	3000 0	3000 0
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	29.4	36.8	44.2	51.6	58.8	66.2	73.6	81.0	88.4	95.8	58.8	73.6	88.4	103.2	117.8	132.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 20/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-30K, with Storage Battery System Tx-HSn*2 (x=S,P,T, n=14.4,18.0,21.6,25.2,28.8,32.4,36.0,39.6,43.2,46.8)													
	TP- HS36. 0*2	TP- HS39. 6*2	TP- HS43. 2*2	TP- HS46. 8*2	TT- HS14. 4*2	TT- HS18. 0*2	TT- HS21. 6*2	TT- HS25. 2*2	TT- HS28. 8*2	TT- HS32. 4*2	TT- HS36. 0*2	TT- HS39. 6*2	TT- HS43. 2*2	TT- HS46. 8*2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							30000							
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							33000							
Numero di unità batteria Number of battery unit	40	44	48	52	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	147.4	162.2	176.8	191.6	88.4	110.4	132.6	154.8	176.8	199	221	243.2	265.4	287.4



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 21/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R. China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-15K, X3-ULT-15KP with Storage Battery system T-BAT HxxV2(xx=6.0,9.0,12.0)		
	T-BAT H 6.0 V2	T-BAT H 9.0 V2	T-BAT H 12.0 V2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]		15000	
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]		16500	
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6050	8170	11120
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6652	9760	12890
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.1	9.2	12.3

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 22/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R. China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-19.9K with Storage Battery system T-BAT HxxV2(xx=6.0,9.0,12.0)		
	T-BAT H 6.0 V2	T-BAT H 9.0 V2	T-BAT H 12.0 V2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]		19999	
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]		19999	
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6050	8170	11120
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6652	9760	12890
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.1	9.2	12.3



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 23/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-20K, X3-ULT-20KP with Storage Battery system T-BAT HxxV2(xx=6.0,9.0,12.0)		
	T-BAT H 6.0 V2	T-BAT H 9.0 V2	T-BAT H 12.0 V2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]		20000	
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]		22000	
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6050	8170	11120
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6652	9760	12890
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.1	9.2	12.3



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 24/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-25K with Storage Battery system
T-BAT HxxV2(xx=6.0,9.0,12.0)

Modello/Tipo Model/Type	T-BAT H 6.0 V2	T-BAT H 9.0 V2	T-BAT H 12.0 V2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]		25000	
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]		27500	
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6050	8170	11120
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6652	9760	12890
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.1	9.2	12.3



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 25/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-30K with Storage Battery system
T-BAT HxxV2(xx=6.0,9.0,12.0)

Modello/Tipo Model/Type	T-BAT H 6.0 V2	T-BAT H 9.0 V2	T-BAT H 12.0 V2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]		30000	
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]		30000	
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6050	8170	11120
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6652	9760	12890
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.1	9.2	12.3



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 26/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-15K/15KP with Triple Power T-HS 51 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HS15.3	T- HS20. 4	T- HS25.6	T- HS30. 7	T- HS35. 8	T- HS40.9	T- HS46.0	T-HS 51.2	T- HS56.3	T- HS61.4	T- HS66.5	T- HS71.6
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) <i>Nominal Power [W]</i>								15000				
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) <i>Maximum Apparent Power [VA]</i>								16500				
Numero di unità batteria <i>Number of battery unit</i>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* <i>Maximum Discharge Power [W]</i>	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* <i>Maximum charging power [W]</i>	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria <i>Capacity of battery [kWh]</i>	15.3	20.4	25.6	30.7	35.8	40.9	46.0	51.2	56.3	61.4	66.5	71.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 27/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-15K/15KP with Triple Power T-HS 51 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HS76.8	T- HS81.9	T- HS87.0	T- HS92.1	T- HS97.2	T- HS102.4	T- HS107.5	T- HS112.6	T- HS117.7	T- HS122.8	T- HS128.0	T- HS133.1
Potenza Attiva Nominata (P _{NIN}) Nominal Power [W]							15000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							16500					
Numero di unità batteria Number of battery unit	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	76.8	81.9	87.0	92.1	97.2	102.4	107.5	112.6	117.7	122.8	128.0	133.1

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 28/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-19.9K with Triple Power T-HS 51 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HS15.3	T- HS20.4	T- HS25.6	T- HS30.7	T- HS35.8	T- HS40.9	T- HS46.0	T-HS 51.2	T- HS56.3	T- HS61.4	T- HS66.5	T- HS71.6
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) <i>Nominal Power [W]</i>								19999				
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) <i>Maximum Apparent Power [VA]</i>								19999				
Numero di unità batteria <i>Number of battery unit</i>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* <i>Maximum Discharge Power [W]</i>	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	19999	19999
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* <i>Maximum charging power [W]</i>	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	19999	19999
Capacità della batteria <i>Capacity of battery [kWh]</i>	15.3	20.4	25.6	30.7	35.8	40.9	46.0	51.2	56.3	61.4	66.5	71.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 29/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-19.9K with Triple Power T-HS 51 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HS76.8	T- HS81.9	T- HS87.0	T- HS92.1	T- HS97.2	T- HS102.4	T- HS107.5	T- HS112.6	T- HS117.7	T- HS122.8	T- HS128.0	T- HS133.1
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							19999					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							19999					
Numero di unità batteria Number of battery unit	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	76.8	81.9	87.0	92.1	97.2	102.4	107.5	112.6	117.7	122.8	128.0	133.1



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 30/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-20K/20KP with Triple Power T-HS 51 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HS15.3	T- HS20.4	T- HS25.6	T- HS30.7	T- HS35.8	T- HS40.9	T- HS46.0	T-HS 51.2	T- HS56.3	T- HS61.4	T- HS66.5	T- HS71.6
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]								20000				
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]								22000				
Numero di unità batteria Number of battery unit	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	20000	20000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	20000	20000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	15.3	20.4	25.6	30.7	35.8	40.9	46.0	51.2	56.3	61.4	66.5	71.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 31/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-20K/20KP with Triple Power T-HS 51 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HS76.8	T- HS81.9	T- HS87.0	T- HS92.1	T- HS97.2	T- HS102.4	T- HS107.5	T- HS112.6	T- HS117.7	T- HS122.8	T- HS128.0	T- HS133.1
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							20000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							22000					
Numero di unità batteria Number of battery unit	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	76.8	81.9	87.0	92.1	97.2	102.4	107.5	112.6	117.7	122.8	128.0	133.1



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 32/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-25K with Triple Power T-HS 51 Storage Battery System

Modello/Tipo Model/Type	T- HS15.3	T- HS20.4	T- HS25.6	T- HS30.7	T- HS35.8	T- HS40.9	T- HS46.0	T- HS 51.2	T- HS56.3	T- HS61.4	T- HS66.5	T- HS71.6
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							25000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							27500					
Numero di unità batteria Number of battery unit	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	21504	23040
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	21504	23040
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	15.3	20.4	25.6	30.7	35.8	40.9	46.0	51.2	56.3	61.4	66.5	71.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 33/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-25K with Triple Power T-HS 51 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HS76.8	T- HS81.9	T- HS87.0	T- HS92.1	T- HS97.2	T- HS102.4	T- HS107.5	T- HS112.6	T- HS117.7	T- HS122.8	T- HS128.0	T- HS133.1
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							25000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							27500					
Numero di unità batteria Number of battery unit	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	24576	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	24576	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	76.8	81.9	87.0	92.1	97.2	102.4	107.5	112.6	117.7	122.8	128.0	133.1



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 34/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-30K with Triple Power T-HS 51 Storage Battery System

Modello/Tipo Model/Type	T- HS15.3	T- HS20.4	T- HS25.6	T- HS30.7	T- HS35.8	T- HS40.9	T- HS46.0	T- HS 51.2	T- HS56.3	T- HS61.4	T- HS66.5	T- HS71.6
Potenza Attiva Nominata (P_{NINV}) Nominal Power [W]							30000					
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							33000					
Numero di unità batteria Number of battery unit	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	21504	23040
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	21504	23040
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	15.3	20.4	25.6	30.7	35.8	40.9	46.0	51.2	56.3	61.4	66.5	71.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 35/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-30K with Triple Power T-HS 51 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HS76.8	T- HS81.9	T- HS87.0	T- HS92.1	T- HS97.2	T- HS102.4	T- HS107.5	T- HS112.6	T- HS117.7	T- HS122.8	T- HS128.0	T- HS133.1
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							30000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							33000					
Numero di unità batteria Number of battery unit	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	24576	26112	27648	29184	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	24576	26112	27648	29184	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	76.8	81.9	87.0	92.1	97.2	102.4	107.5	112.6	117.7	122.8	128.0	133.1



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 36/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-15K/15KP with Triple Power T-HR36 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HR10.8	T- HR14.4	T- HR18.0	T- HR21.6	T- HR25.2	T- HR28.8	T- HR32.4	T- HR36.0	T- HR39.6	T- HR43.2	T- HR46.8	T- HR50.4
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							15000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							16500					
Numero di unità batteria Number of battery unit	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	4608	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15000	15000	15000	15000	15000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	4608	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2	28.8	32.4	36.0	39.6	43.2	46.8	50.4



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 37/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-15K/15KP with Triple Power T-HR36 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HR54.0	T- HR57.6	T- HR61.2	T- HR64.8	T- HR68.4	T- HR72.0	T- HR75.6	T- HR79.2	T- HR82.8	T- HR86.4	T- HR90.0	T- HR93.6
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]						15000						
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]						16500						
Numero di unità batteria Number of battery unit	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	54.0	57.6	61.2	64.8	68.4	72.0	75.6	79.2	82.8	86.4	90.0	93.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 38/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-19.9K with Triple Power T-HR36 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HR10.8	T- HR14.4	T- HR18.0	T- HR21.6	T- HR25.2	T- HR28.8	T- HR32.4	T- HR36.0	T- HR39.6	T- HR43.2	T- HR46.8	T- HR50.4
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							19999					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							19999					
Numero di unità batteria Number of battery unit	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	4608	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	19999
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	4608	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	19999
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2	28.8	32.4	36.0	39.6	43.2	46.8	50.4



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 39/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-19.9K with Triple Power T-HR36 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HR54.0	T- HR57.6	T- HR61.2	T- HR64.8	T- HR68.4	T- HR72.0	T- HR75.6	T- HR79.2	T- HR82.8	T- HR86.4	T- HR90.0	T- HR93.6
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]						19999						
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]						19999						
Numero di unità batteria Number of battery unit	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999	19999
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	54.0	57.6	61.2	64.8	68.4	72.0	75.6	79.2	82.8	86.4	90.0	93.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 40/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-20K/20KP with Triple Power T-HR36 Storage Battery System											
	T- HR10.8	T- HR14.4	T- HR18.0	T- HR21.6	T- HR25.2	T- HR28.8	T- HR32.4	T- HR36.0	T- HR39.6	T- HR43.2	T- HR46.8	T- HR50.4
Potenza Attiva Nominata (P _{NIN}) Nominal Power [W]							20000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							22000					
Numero di unità batteria Number of battery unit	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	4608	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	20000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	4608	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	20000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2	28.8	32.4	36.0	39.6	43.2	46.8	50.4

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 41/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-20K/20KP with Triple Power T-HR36 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HR54.0	T- HR57.6	T- HR61.2	T- HR64.8	T- HR68.4	T- HR72.0	T- HR75.6	T- HR79.2	T- HR82.8	T- HR86.4	T- HR90.0	T- HR93.6
Potenza Attiva Nominata (P _{NIN}) Nominal Power [W]						20000						
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]						22000						
Numero di unità batteria Number of battery unit	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	54.0	57.6	61.2	64.8	68.4	72.0	75.6	79.2	82.8	86.4	90.0	93.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 42/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-25K with Triple Power T-HR36 Storage Battery System

Modello/Tipo Model/Type	T- HR10.8	T- HR14.4	T- HR18.0	T- HR21.6	T- HR25.2	T- HR28.8	T- HR32.4	T- HR36.0	T- HR39.6	T- HR43.2	T- HR46.8	T- HR50.4
Potenza Attiva Nominata (P_{NINV}) Nominal Power [W]								25000				
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]								27500				
Numero di unità batteria Number of battery unit	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	4608	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	21504
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	4608	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	21504
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2	28.8	32.4	36.0	39.6	43.2	46.8	50.4



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 43/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-25K with Triple Power T-HR36 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HR54.0	T- HR57.6	T- HR61.2	T- HR64.8	T- HR68.4	T- HR72.0	T- HR75.6	T- HR79.2	T- HR82.8	T- HR86.4	T- HR90.0	T- HR93.6
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]						25000						
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]						27500						
Numero di unità batteria Number of battery unit	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	23040	24576	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	23040	24576	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	54.0	57.6	61.2	64.8	68.4	72.0	75.6	79.2	82.8	86.4	90.0	93.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 44/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-30K with Triple Power T-HR36 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HR10.8	T- HR14.4	T- HR18.0	T- HR21.6	T- HR25.2	T- HR28.8	T- HR32.4	T- HR36.0	T- HR39.6	T- HR43.2	T- HR46.8	T- HR50.4
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]							30000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]							33000					
Numero di unità batteria Number of battery unit	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	4608	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	21504
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	4608	6144	7680	9216	10752	12288	13824	15360	16896	18432	19968	21504
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2	28.8	32.4	36.0	39.6	43.2	46.8	50.4



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 45/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-30K with Triple Power T-HR36 Storage Battery System												
Modello/Tipo Model/Type	T- HR54.0	T- HR57.6	T- HR61.2	T- HR64.8	T- HR68.4	T- HR72.0	T- HR75.6	T- HR79.2	T- HR82.8	T- HR86.4	T- HR90.0	T- HR93.6
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]						30000						
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]						33000						
Numero di unità batteria Number of battery unit	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	23040	24576	26112	27648	29184	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	23040	24576	26112	27648	29184	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	54.0	57.6	61.2	64.8	68.4	72.0	75.6	79.2	82.8	86.4	90.0	93.6



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 46/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-15K/15KP with Triple Power T-BAT H 5.8 V2 Storage Battery System

Modello/Tipo Model/Type	T-BAT H 11.5V2	T-BAT H 17.3V2	T-BAT H 23V2	T-BAT H 28.8V2	T-BAT H 34.6V2	T-BAT H 40.3 V2	T-BAT H 46.1 V2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]				15000			
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]				16500			
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6912	10368	13824	15000	15000	15000	15000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6912	10368	13824	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	28.8	34.6	40.3	46.1



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 47/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-19.9K with Triple Power T-BAT H 5.8 V2 Storage Battery System

Modello/Tipo Model/Type	T-BAT H 11.5V2	T-BAT H 17.3V2	T-BAT H 23V2	T-BAT H 28.8V2	T-BAT H 34.6V2	T-BAT H 40.3 V2	T-BAT H 46.1 V2
Potenza Attiva Nominata (P_{NINV}) Nominal Power [W]				19999			
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]				19999			
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6912	10368	13824	17280	19999	19999	19999
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	6912	10368	13824	17280	19999	19999	19999
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	28.8	34.6	40.3	46.1



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 48/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-20K/20KP with Triple Power T-BAT H 5.8 V2 Storage Battery System

Modello/Tipo Model/Type	T-BAT H 11.5V2	T-BAT H 17.3V2	T-BAT H 23V2	T-BAT H 28.8V2	T-BAT H 34.6V2	T-BAT H 40.3 V2	T-BAT H 46.1 V2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]				20000			
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]				22000			
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6912	10368	13824	17280	20000	20000	20000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6912	10368	13824	17280	20000	20000	20000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	28.8	34.6	40.3	46.1



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 49/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-25K with Triple Power T-BAT H 5.8 V2 Storage Battery System						
	T-BAT H 11.5V2	T-BAT H 17.3V2	T-BAT H 23V2	T-BAT H 28.8V2	T-BAT H 34.6V2	T-BAT H 40.3 V2	T-BAT H 46.1 V2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]				25000			
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]				27500			
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6912	10368	13824	17280	20736	24192	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6912	10368	13824	17280	20736	24192	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	28.8	34.6	40.3	46.1



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 50/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

Modello/Tipo Model/Type	X3-ULT-30K with Triple Power T-BAT H 5.8 V2 Storage Battery System						
	T-BAT H 11.5V2	T-BAT H 17.3V2	T-BAT H 23V2	T-BAT H 28.8V2	T-BAT H 34.6V2	T-BAT H 40.3 V2	T-BAT H 46.1 V2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]				30000			
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]				33000			
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7	8
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6912	10368	13824	17280	20736	24192	27648
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6912	10368	13824	17280	20736	24192	27648
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	28.8	34.6	40.3	46.1



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 51/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-15K/15KP with Triple Power T-BAT H 5.8 V2 Storage Battery System with BMS Parallel BOX									
Modello/Tipo Model/Type	T-BAT S 11.5 V2	T-BAT S 17.3 V2	T-BAT S 23 V2	T-BAT P 11.5 V2	T-BAT P 17.3 V2	T-BAT P 23 V2	T-BAT P 11.5 V2 * 2	T-BAT P 17.3 V2 * 2	T-BAT P 23 V2 * 2
Potenza Attiva Nominate (P _{NINV}) Nominal Power [W]					15000				
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]					16500				
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	4	6	8	8	12	16
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6912	10368	13824	6912	10368	13824	13824	15000	15000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6912	10368	13824	6912	10368	13824	13824	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	23.0	34.6	46.1	46.1	69.1	92.2



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 52/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-19.9K with Triple Power T-BAT H 5.8 V2 Storage Battery System with BMS Parallel BOX									
Modello/Tipo Model/Type	T-BAT S 11.5 V2	T-BAT S 17.3 V2	T-BAT S 23 V2	T-BAT P 11.5 V2	T-BAT P 17.3 V2	T-BAT P 23 V2	T-BAT P 11.5 V2 * 2	T-BAT P 17.3 V2 * 2	T-BAT P 23 V2 * 2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]					19999				
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]					19999				
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	4	6	8	8	12	16
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6912	10368	13824	6912	10368	13824	13824	19999	19999
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6912	10368	13824	6912	10368	13824	13824	19999	19999
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	23.0	34.6	46.1	46.1	69.1	92.2



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 53/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-20K/20KP With Triple Power T-BAT H 5.8 V2 Storage Battery System with BMS Parallel BOX									
Modello/Tipo Model/Type	T-BAT S 11.5 V2	T-BAT S 17.3 V2	T-BAT S 23 V2	T-BAT P 11.5 V2	T-BAT P 17.3 V2	T-BAT P 23 V2	T-BAT P 11.5 V2 * 2	T-BAT P 17.3 V2 * 2	T-BAT P 23 V2 * 2
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) Nominal Power [W]					20000				
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]					22000				
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	4	6	8	8	12	16
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6912	10368	13824	6912	10368	13824	13824	20000	20000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6912	10368	13824	6912	10368	13824	13824	20000	20000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	23.0	34.6	46.1	46.1	69.1	92.2



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 54/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-25K With Triple Power T-BAT H 5.8 V2 Storage Battery System with BMS Parallel BOX

Modello/Tipo Model/Type	T-BAT S 11.5 V2	T-BAT S 17.3 V2	T-BAT S 23 V2	T-BAT P 11.5 V2	T-BAT P 17.3 V2	T-BAT P 23 V2	T-BAT P 11.5 V2 * 2	T-BAT P 17.3 V2 * 2	T-BAT P 23 V2 * 2
Potenza Attiva Nominate (P _{NINV}) Nominal Power [W]					25000				
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]					27500				
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	4	6	8	8	12	16
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6912	10368	13824	6912	10368	13824	13824	20736	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6912	10368	13824	6912	10368	13824	13824	20736	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	23.0	34.6	46.1	46.1	69.1	92.2



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 55/56

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Costruttore
License Holder

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No.278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County Hangzhou, Zhejiang P.R.
China

X3-ULT-30K With Triple Power T-BAT H 5.8 V2 Storage Battery System with BMS Parallel BOX

Modello/Tipo Model/Type	T-BAT S 11.5 V2	T-BAT S 17.3 V2	T-BAT S 23 V2	T-BAT P 11.5 V2	T-BAT P 17.3 V2	T-BAT P 23 V2	T-BAT P 11.5 V2 * 2	T-BAT P 17.3 V2 * 2	T-BAT P 23 V2 * 2
Potenza Attiva Nominate (P _{NINV}) Nominal Power [W]					30000				
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]					33000				
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	4	6	8	8	12	16
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	6912	10368	13824	6912	10368	13824	13824	20736	27648
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	6912	10368	13824	6912	10368	13824	13824	20736	27648
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	11.5	17.3	23.0	23.0	34.6	46.1	46.1	69.1	92.2



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Certificate No.: A3 50681434 0001-0003

Pagina 56/56

() The inverter have a PV input and AC output with the batteries system and it's compliant to Clause N and Nbis of standard CEI 0-16*
The nominal charging and discharging power can be reached only according with a minimum number of battery modules connected to the inverter with limitation of the inverter's capability.

Firmware release Firmware	DSP: 2.07; ARM: 2.03
Numero di Fasi Number of phases	Trifase Three-Phase
Potenza massima dell'impianto di destinazione: Maximum power of the destination plant:	☐ $P_{plant} < 400 \text{ kW}$ ☒ $P_{plant} \geq 400 \text{ kW}$
laboratorio di prova Test laboratory	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati I Fascicoli Prove N. CN2421JP 004 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Having assessed the Test Files N. CN2421JP 004 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, e CEI 0-16;V4:2025-02. "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16; V3/EC2:2024, and CEI 0-16;V4:2025-02. "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Validità della Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.

This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Date: 30.06.2025

Signature : 
Dean Cao



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

护照号码/Passport No.
ED5062714

李新富
LI, XINFU

男/M 中国/CHINESE

12 FEB 1966

出生地点/Place of birth

签发日期/Date of issue	2011.11.11
--------------------	------------

浙江/ZHEJIANG

07 6月/JUN 2018

发行地点 / Place of issue

有效期限/Date of expiry

浙江/ZHEJIANG

06 6月/JUN 2028

審定机关 / Authority

持票人簽名 / Beizhu's signature

公安部出入境管理局
MPS Exit & Entry Administration

李新富

1367754103

[illegible]

ED50627148CHN6602129M2806066MA00NAMCLILLA930