

Product certificate number / Numero del certificato di prodotto

No. 2619/0267-M1-CER/E1

License holder / Zucchetti Centro Sistemi SpA

Titolare della licenza Via Lungarno 305/A 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Italy

Manufacturer / 1F – 6F, Building E, No.1 JinQi Road, Bihu Industrial Park.
Costruttore Wulian Village, Fenggang Town, Dongguan, P.R. China.



Trademark /
Marchio



Type of generating unit / Tipologia di apparato

Interface device / Dispositivo di interfaccia	Interconnection protection device / Protezione di interfaccia	Static Power Converter / Dispositivo di conversione statica	Rotatory Power Converter / Dispositivo di generazione rotante
X	X	X	

Models / AZZURRO 3PH 4.4KTL-V1 / AZZURRO 3PH 5.5KTL-V1 / AZZURRO 3PH 6.6KTL-V1 /
Modelli AZZURRO 3PH 8.8KTL-V1 / AZZURRO 3PH 11KTL-V1 / AZZURRO 3PH 12KTL-V1

Technical Data / Dati Tecnici	Nominal Active Power / Potenza Attiva Nominale [W]	4000	5000	6000	8000	10000	12000
	Maximum Power / Massima Potenza [VA]	4400	5500	6600	8800	11000	13200
	Nominal Voltage / Tensione Nominale [V]	230 / 400					
	Nominal Frequency / Frequenza Nominale [Hz]	50					
	Firmware version / Versione Firmware	V3.00					
	Number of phases / Numero di fasi	Three phase / Trifase					
	Isolation Transformer / Trasformatore di isolamento	NO					
	Remarks/Notes: The device is capable to limit the Idc to 0,5% of the nominal current. / Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale.						


Having assessed tests reports issued by laboratories accredited under the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17025, /
Avendo valutato i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati secondo i requisiti della norma UNE-EN ISO / IEC 17025,
We certify that the converters indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2019-04 "Reference technical rules for the
connection of active and passive users to the LV electrical Utilities", Allegato A & Allegato B /
Si certifica che gli converter indicati soddisfano i requisiti della norma tecnica CEI 0-21: 2019-04 "Regola tecnica di riferimento per la
connessione di Utenti attivi e passivi alla rete BT delle imprese distributrici di energia elettrica", Allegato A e Allegato B.
The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-06 based on the requirements of
the UNE-EN ISO / IEC17065 /
La suddetta unità di produzione è certificata secondo la procedura interna PE.T-ECPE-06 in base ai requisiti della
UNE-EN ISO / IEC 17065.

This certificate cancels and supersedes the certificate number 2619/0267-M1-CER / Il presente certificato annulla e sostituisce il
certificato 2619/0267-M1-CER.

First issued on / Prima emesso il: 17th of September of 2019 / 17 Settembre 2019.

This certificate is valid until / Questo certificato è valido fino al: 17th of September of 2022 / 17 Settembre 2022.

Madrid, 24th of March of 2021



Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager

