

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA CEI 0-21 (V.2019-04)

1. Tipologia di apparecchiatura cui si riferisce la dichiarazione						
Costruttore	Zucchetti Centro Sistemi S.p.a.					
Tipo Apparecchiatura						
	DISPOSITIVO DI INTERFACCIA*		PROTEZIONE DI INTERFACCIA*		DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	
	X		X		X	
Modello	AZZURRO 3PH 4.4KTL- V1	AZZURRO 3PH 5.5KTL- V1	AZZURRO 3PH 6.6KTL- V1	AZZURRO 3PH 8.8KTL- V1	AZZURRO 3PH 11KTL- V1	AZZURRO 3PH 12KTL- V1
Versione FW	V3.0					
Numero Fasi	Trifase					
Potenza Nominale	4000 W	5000 W	6000 W	8000 W	10000 W	12000 W
Nota	Il dispositivo è in grado di limitare la I _{dc} allo 0,5% della corrente nominale. Il dispositivo è per impianti di ogni potenza.					

*Ad eccezione del modello AZZURRO 3PH 12KTL-V1

2. Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova	
Fascicolo di prova n.	2619/0267-M1
Emessi da	SGS Tecnos, S.A.
Accreditamento	Accreditamento secondo norme DIN EN ISO/IEC 17025

3. Dichiarazione di conformità alle prescrizioni CEI 0-21:2019-04
Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, il sottoscritto, Fabrizio Bernini, in qualità di legale rappresentante della Società Zucchetti Centro Sistemi S.p.a, con sede in Via Lungarno 305/A, Terranuova Bracciolini (AR), 52028, Italia, P. IVA 01262190513, C.F. 03225010481, iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo con numero REA 94189 del 19/02/1996. DICHIARA che gli inverter di propria costruzione di cui al precedente punto 1 sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2019-04. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)

Terranuova Bracciolini, 24.03.2021

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a.

Fabrizio Bernini
CEO



ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SpA
 Via Lungarno, 305/A
 52028 TERRANUOVA B.NI (AR)
 P. I.V.A.: 01262190513

