



100 - 145 kW Cei 0-21

- Corrente 250A
- Interruttore MT (DG) 4x250A 18kA
- Bobina Lancio corrente con funzione di rinalzo (DDR)
- Interruttore MTD (DDG) 4x250A 18kA 300mA Classe A
- Scaricatore di sovratensione trifase Classe II I_{max} 20kA 4P
- Contattore (DDI) 4P 250A 230V AC3
- 2 Portafusibile 1P+N (Prot.Alim.SPI / Prot.IN/AUX Ups)
- Portafusibile 3P+N (Prot.Mis.SPI)
- Relè di interfaccia conforme alla Cei 0-21
- Morsetteria ingresso / uscita cavi 120/150mmq
- Box 216 moduli in lamiera IP66 classe II (630mmx810mmx300mm)

