



PROGETTAZIONE - PRODUZIONE - CABLAGGIO
QUADRI ELETTRICI/FOTOVOLTAICI

Quadri di interfaccia

L'Icierre Trading propone una linea di Quadri di Interfaccia di serie cablati, secondo la norma CEI 0-21, per la connessione di impianti fotovoltaici. I quadri sono ingegnerizzati per contenere al massimo le dimensioni e per ottimizzare i componenti e i costi, in modo che la soluzione sia compatta, efficiente ed economica.

Le potenze disponibili sono a partire da 12kW.



All'interno dei quadri viene installato il relè interfaccia, corredato anche di test con cassetta relè, in abbinamento al Dispositivo di Interfaccia DDI, costituito da un contattore in AC-3. Come optional, tutti i quadri possono essere accessoriati di Sistema di Alimentazione di emergenza, costituito da UPS a super condensatori, quindi privo di manutenzione.



Datasheet

ICR-QAC 75/95 KW 160A

Cod.	MM069 / GM069
Conforme	CEI 0-21
Corrente	160A
Tensione	400 V.
Interruttore MTD (DG)	4x160A
Dispositivo di rinalzo (DDR)	Bob. lancio corrente
Interruttore MT (DDG)	2 4x80A
Contattore (DDI)	4P 116A AC3
Scaricatore di sovratensione (SPD)	4P 30kA
Portafusibile 3P + N (Prot. Misure SPI)	32A
Portafusibile 1P + N (Prot. Alim. SPI)	32A
Portafusibile 1P + N (Prot. UPS)	32A
Relè di interfaccia SPI	conforme alla CEI 0-21
Tipologia protezione Box	IP 66 - 140M
Morsettiere ingresso/Uscita cavi	35mmq
Sezione cavo	25mmq
Test report SPI + Schema unilare Di.Co.	SI



Our Headquartes

Uffici commerciali: Via Ulisse Bellora sn 24040 Cene (BG)
Office address: Via Luigi Einaudi 14 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. Uffici: 0968355163 3381807750

Our Registered

Work Address: Viale Santuario di Dipodi Feroletto Antico (CZ)
Tel. Laboratorio: 3890586760
Tel. Ass.tecnica: 3381807750

Partita Iva

03670290794 Cap.Soc. 20.600
REA: CZ-207360 SDI 3ZJY534

ICR-QAC 75/95 KW 160A

SIEMENS
3NW7063
(PROT. MISURE SPI)



SIEMENS
3NW7053
(Prot. Alim. SPI -UPS)



SIEMENS
5SV8001-6KK




Elm9
BFI 21
(SPI)



SIEMENS
3VA11163GE420AA0
(DG)



DEHN
DSH B TT 255 FM
(SPD)



SIEMENS
5SP44807
(DDG)



ABB
AF116-40-00-13
(DDI)

Our Headquartes

Uffici commerciali: Via Ulisse Bellora sn 24040 Cene (BG)
Office address: Via Luigi Einaudi 14 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. Uffici: 0968355163 3381807750

Our Registered

Work Address: Viale Santuario di Dipodi Feroletto Antico (CZ)
Tel. Laboratorio: 3890586760
Tel. Ass. tecnica: 3381807750

Partita Iva

03670290794 Cap.Soc. 20.600
REA: CZ-207360 SDI 3ZJY534