

CLARIFICĂRI

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI

Servicii de mentenanță și întreținere lunară pentru instalația de detecție, semnalizare și avertizare incendiu

Nr. anunt seap ADV1336410/14.12.2022, nr. anunt site CJC ADV1336410

Întrebare: În caietul de sarcini pentru Lotul 1 – sediul Consiliului Județean Cluj, în modelul de oferta la cap. 2, pct. 3. se solicita ofertarea unei sirene de interior cu flash (Siemens FDS229R), model care nu se mai comercializează, iar modelul înlocuitor este FDS226-RR.

Va rugăm să ne comunicați dacă, la întocmirea ofertei financiare, se poate oferta modelul înlocuitor, FDS226-RR.

Răspuns: Autoritatea contractantă acceptă ofertarea modelului înlocuitor de sirenă cu flash FDS226-RR în locul modelului de sirenă cu flash FDS229-R, cu condiția ca acesta să îndeplinească toate funcțiile modelului înlocuit și să fie compatibil cu centrala de incendiu „Cerberus PRO SIEMENS FC 721, adresabilă cu 2 bucle”.

PREȘEDINTE
ALINIȚE

Director Executiv:

Mariana Rațiu

SLAP – Șef serviciu:

Alexandru Crețu

Consilier achiziții publice:

Carmen Dârlea

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.

