

Nr. 49197/13.12.2023

Clarificare pentru licitația ADV1399209/11.12.2023

Subiect: Lista pieselor de schimb pentru sistem detecție si avertizare incendiu la Stadionul Cluj Arena

Intrebare: In caietul de sarcini pentru procedura ADV1399209/11.12.2023 pentru Mentenanta sistem detectie si avertizare incendiu Stadionul Cluj Arena, sunt incluse doua liste diferite pentru piese de schimb.

Mai exact:

- la pg. 10 apare un tabel pentru anumite echipamente si cantitati (cu referire la Anexa 1);
- la pg. 18, in Anexa 1 apare un tabel pentru alte cantitati si echipamente, diferite fata de pg. 10;
- la pg. 19, in Anexa 2 apar cantitatile din Anexa 1 de la pg. 18.


Va rog sa specificati care lista pentru piese de schimb trebuie luata in considerare pentru aceasta achizitie.

Răspuns: În urma verificărilor efectuate, am constatat că lista corectă a pieselor de schimb este cea inclusă în Anexa 1 în caietul de sarcini, la pagina 18. Lista de la pagina 10 este incorectă și nu trebuie luată în considerare.

Așadar, în oferta dumneavoastră, vă rugăm să țineți cont de tabelul de la pagina 18 a Anexei 1.

Director
Radu Rațiu

Întocmit/Redactat:
Referent
Brîndușan V-Dan



În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.

