

**DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII**  
**Serviciul de Lucrări și Achiziții Publice**  
**Nr. 8016/26.02.2024**

In atenta operatorilor economici,  
Raspuns la clarificari

Referinta: **Dotări necesare desfășurării activității spitalului în cadrul proiectului “AMBULATORIU CLINIC PSIHIATRIE PEDRIATRICA DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ”**  
**LOT 8 OBIECTE DE SIGNALISTICA**

**Intrebare 1:** Este necesar ca placile suport pe care vor veni literele/simbolurile sa le confectionam noi sau acestea sunt realizate de catre o alta societate? Daca raspunsul este afirmativ si trebuie sa le realizam noi va rog sa imi comunicati din ce material trebuiesc realizate, grosimea acestora si alte date relevante despre produsul finit.

**Raspuns:** Literele si caracterele din interior se vor realiza din PVC, astfel incat, prin dezlipire si rupere sa nu devina obiecte contondente pentru pacienti, In ceea ce priveste montajul, acesta se va realiza prin lipire, fara placa suport, fie de placile de MDF furniruit aflat in lateralul usilor de acces in cabinete,, fie prin lipire pe suprafata zugravita, deasupra usilor de acces.

**Intrebare 2.** Referitor la literele din exterior, cele din alama, este posibil sa fie realizate din tabla de otel vopsita in camp electrostatic?

**Raspuns:** Caracterele literelor din exterior se vor realiza din alama de 2mm, montate distantat de placa suport, la 1 cm distanta. Placa suport recomandam sa fie realizata din aluminiu compozit culoare alba, prins pe decorativa copertinei, direct in placa de beton. Mentionam ca stratificatia copertinei este: placa de beton armat, termosistem vata minerala 10-15cm, plasa si decorativa. Placa suport va acoperi intreaga suprafata a copertinei, deci suprafata integrala a textului. poate sa fie realizata din doua placi, avand in vedere latimea considerabila a siglei.

In temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



Link-ul de mai jos exemplifica pozitia si modul de amplasare a catorva dintre elementele de signalistica:

<https://www.youtube.com/watch?v=fvWWW7o2TM>

DIRECTOR EXECUTIV/Manager Proiect  
MARIANA RAȚIU

Șef Serviciu:

Alexandru Crețu

Expert implementare:

Niculina Rad

Consilier Achiziții Publice:

Ramona Jucan

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.