

**CAIET DE SARCINI**  
**SERVICII DE VERIFICARI ȘI REVIZII TEHNICE PERIODICE**  
**LA INSTALAȚIILE DE GAZE NATURALE**

**1. Denumirea contractului / Obiectul caietului de sarcini:**

Servicii de verificari și revizii tehnice la instalațiile de gaze naturale deținute de Consiliul Județean Cluj aferente următoarelor locații:

- sediul Consiliului Județean Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 106;

- sediul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat - Consiliul Județean Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Vaida Voevod, nr. 53-55;

- mun. Cluj-Napoca, bulevardul 21 Decembrie nr. 108

- mun. Cluj-Napoca, p-ța 1 Mai nr. 4-5;

Durata contractului : începând cu data semnării contractului **până la 31.12.2024**

**2. Beneficiar:** U.A.T. Județul Cluj – Consiliul Județean Cluj

**3. Informații generale:**

Caietul de sarcini stabilește condițiile și cerințele tehnice pentru un număr **de 7 Verificari Tehnice** și un număr de **3 Revizii Tehnice** a instalațiilor de gaze și are ca scop respectarea legislației în vigoare și exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor de gazelor naturale-

**4. Descrierea contractului**

Serviciile care fac obiectul achiziției constau în verificarea / revizia instalațiilor de gaze naturale pentru instalațiile existente la următoarele locații:

Nr. crt.	LOC FUNCTIONARE INSTALATIA DE GAZE NATURALE	DATA SCADENTA REVIZIE TEHNICA	DATA SCADENTA VERIFICARE TEHNICA	DEBIT INSTALAȚIE
1	Cluj, bdul 21 Decembrie nr. 108		25.05.2024	4 x 1 mc/h
2	Cluj, Aviator Badescu 7-9 (ceasul la nr.11)	25.05.2024		1x 0,6 mc/h
3	Cluj, str. Vaida Voevod nr. 51		28.04.2024	2 x 82mc/h
	Cluj, str. Vaida Voevod nr. 51-55		28.04.2024	2 x 4,5 mc/h
4	Cluj, calea Dorobantilor nr. 106	25.05.2024		2 x 150mc/h
5	Cluj, str. Horea nr. 40	25.05.2024		2 x 2,8 mc/h
6	Cluj, Pta 1 Mai nr. 4-5		13.12.2024	1 x 2,8 mc/h
	Cluj, Pta 1 Mai nr. 4-5		13.12.2024	1 x 2,8 mc/h
	Cluj, Pta 1 Mai nr. 4-5		13.12.2024	2 x 140 mc/h
	Cluj, Pta 1 Mai nr. 4-5		13.12.2024	3 x 2,8 mc/h

Data la care se vor efectua serviciile de revizie/verificare a instalațiilor de gaze naturale se va stabili de comun acord între părți.

**5. Specificații tehnice obligatorii:**

Pentru efectuarea serviciilor prestatorul de servicii trebuie să fie autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) – autorizație ANRE tip EDIB. **(se va prezenta copia autorizației ANRE tip EDIB)**

La verificarea / revizia tehnică periodică a instalațiilor de gaze naturale se va avea în vedere respectarea prevederilor, standardelor și normativelor în vigoare:

- Ordin ANRE nr. 179/2015 cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin ANRE 89/2018 și Ordin ANRE 29/2016;
- Legea ANRE nr. 132 /2012 privind energia electrică și gazele naturale;
- Legea 319/2006- securitatea și sănătatea în muncă, GH 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare, HG 1058/2006, HG 1048/2006 și HG 1146/2006;
- Ordin 163/2007

## **6. Descrierea lucrărilor**

### **6.1 Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale care constă din efectuarea următoarelor:**

- a) Verificarea arzătoarelor și a stării îmbinarilor și garniturilor de etansare aferente;
- b) Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi;
- c) Verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spuma de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității;
- d) Demontarea/debransarea punctelor de consum fără aprobare legală și a conductelor de alimentare aferente;
- e) Verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță;
- f) Verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare;
- g) Verificarea stării rasuflătorilor și a caminelor aferente;
- h) Verificarea documentelor, emise cu cel mult 6 luni înainte de data verificării tehnice, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizați, conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, a curățirii cosurilor și canalelor de evacuare a gazelor arse;
- i) Verificarea stării construcțiilor care adapostesc stațiile și posturile de reglare sau de reglare - măsurare.

### **6.2 Revizia tehnică periodică cuprinde toate operațiunile de la verificarea tehnică și, în plus, următoarele:**

- Efectuarea, în prezența unui reprezentant al operatorului Sistemului de Distribuție, a probei de rezistență la presiune, conform prevederilor din NTPEE-2018, numai pentru partea de instalație la care s-au făcut înlocuiri și/sau modificări;
- Efectuarea probei de etanșitate la presiune, conform prevederilor din NTPEE-2018, a întregii instalații

Pe parcursul efectuării operațiilor de verificare a instalațiilor de utilizare, acolo unde se constată defecțiuni ce necesită înlocuirea elementelor defecte, operatorul economic va întocmi un deviz estimativ privind reparația (materiale și manoperă).

Reparația se va efectua doar după acceptarea devizului de către beneficiar

După efectuarea reparației prestatorul va efectua revizia/verificarea instalației de gaze naturale.

## **7. Propunerea Tehnică**

Propunerea tehnică va fi fermă și va cuprinde toate lucrările necesare pentru execuția contractului, așa cum sunt stipulate în caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta.

## **8. Propunerea Financiară**

Oferta financiară trebuie să conțină obligatoriu prețurile pentru toate tipurile de servicii (verificări sau revizii) aferente fiecărei locații / instalații de utilizare a gazelor naturale conform Anexei la Formular de ofertă atașat Caietului de sarcini.

## 7. Recepția serviciilor

Recepția serviciilor de verificare/ revizie tehnică periodică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se vor finaliza prin întocmirea "**Fișei de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale**" conform NTPPEE 2008-Anexa 4 din Ordin ANRE nr. 179/2015

Fișele de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică se vor întocmi în trei exemplare după cum urmează:

- 1 exemplar pentru executant;
- 1 exemplar pentru operatorul de distribuție
- 1 exemplar pentru consumator.

Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale are obligația să;

1. înregistreze în termen de maxim 5 zile lucrătoare la operatorul de sistem "Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică"

2. să transmită beneficiarului un exemplar al "Fișei de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică" în termen maxim de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la operatorul de sistem

După primirea de către beneficiar a "Fișei de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică" prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate și recepționate.


## 8. Facturarea serviciilor

Pentru serviciile prestate aferente se va emite factura pentru beneficiar: **Județul Cluj, CUI 428110; Cluj Napoca, calea Dorobanților nr. 106.**

## 9. Modalități de plată:

Plata serviciilor prestate se va efectua în lei, în termen de 30 de zile de la emiterea de către prestator. Plata facturilor se va efectua prin Trezoreria Cluj în contul de Trezorerie al prestatorului.

*Director General  
Lăcrimioara Huldușan*



Serviciul SSM-PSI, Logistic  
Întocmit/Redactat: șef serviciu - Baicu Tănase

