

Nr. 21009 / 17.05.2024

CLARIFICARE

IN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI

la achiziția directă având ca obiect:

„SERVICII DE REVIZIE PENTRU CELE TREI GRUPURI ELECTROGENE AFLATE ÎN DOTAREA STADIONULUI CLUJ ARENA”

În urma solicitării de clarificări, Consiliul Județean Cluj, în calitate de autoritate contractantă, comunică următoarele :

Întrebare 1:

1. Lista Piese de schimb
 - a. La linia 5 - completare antigel - vă rugăm să ne specificați tipul lichidului de răcire utilizat în prezent în sistemul de răcire, în scopul identificării și ofertării lichidului potrivit;

Răspuns 1:

Tipul lichidului de răcire utilizat în prezent în sistemul de răcire este: **Antigel roz**

G12+.

Întrebare 2:

1. Lista Piese de schimb
 - b. La linia 6 - curea ventilator de la radiatorul de răcire - conform documentației tehnice a motorului, alternatorul este angrenat de o altă curea, separată de cea care angrenează ventilatorul; doriți doar cureaua de ventilator fără cea a alternatorului?

Răspuns 2:

Se vor oferta piesele de schimb/materialele și manopera cuprinse în Anexa 1 – Centralizator ofertă **SERVICII DE REVIZIE PENTRU CELE TREI GRUPURI ELECTROGENE AFLATE ÎN DOTAREA STADIONULUI CLUJ ARENA**, din cadrul Caietului de sarcini, respectiv pentru fiecare grup electrogen se va oferta câte 1 bucată curea ventilator de la radiatorul de răcire.

Întrebare 3:

1. Manopera
 - a. Servicii de intervenție la solicitarea beneficiarului pentru grupurile electrogene - vă rugăm să ne furnizați detalii suplimentare cu privire la acest punct, având în vedere că o intervenție la solicitare poate dura între 1 și 4 ore în funcție de natura și complexitatea defecțiunii. Doriți un tarif orar pentru manoperă și deplasare?

Răspuns 3:

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



Se vor oferta piesele de schimb/materialele și manopera cuprinse în Anexa 1 – Centralizator ofertă **SERVICII DE REVIZIE PENTRU CELE TREI GRUPURI ELECTROGENE AFLATE ÎN DOTAREA STADIONULUI CLUJ ARENA**, din cadrul Caietului de sarcini, respectiv pentru:

- Manoperă intervenții la solicitarea beneficiarului Grup electrogen Olympian GEP450-4, 450 kWA s-a precizat un timp de 2h/intervenție, câte 2 intervenții la solicitarea beneficiarului;
- Manoperă intervenții la solicitarea beneficiarului Grup electrogen Olympian GEP700-1, 700 kWA s-a precizat un timp de 2h/intervenție, câte 2 intervenții la solicitarea beneficiarului;
- Manoperă intervenții la solicitarea beneficiarului Grup electrogen Olympian GEP700-1, 700 kWA s-a precizat un timp de 2h/intervenție, câte 2 intervenții la solicitarea beneficiarului.

Tariful va fi format din manoperă și deplasare pentru un timp de 2h/intervenție, câte 2 intervenții la solicitarea beneficiarului pentru fiecare grup electrogen.

PREȘEDINTE

ALIN TIȘE

Director executiv:

Mariana RAȚIU

Șef Serviciu:

Alexandru CREȚU

Consilier:

Mihăiță INOAN

Inspector de specialitate:

Alma VARGA

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.