

F.2. Samenvatting van de resultaten van Nieuwbouw gezinswoning links


Naam gebouw:	Nieuwbouw handelsruimte met appartement en 2 woningen
Naam EPB-eenheid:	Nieuwbouw gezinswoning links
Aard van de werkzaamheden:	Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
Bestemming:	Wonen
Nieuw gecreëerd beschermd volume:	632.13 m ³
Verbouwd beschermd volume:	/

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil *	E-peil *	Ventilatie	Over-verhitting	Netto energie-behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	<input checked="" type="checkbox"/>	40	50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	70.00	10.00	<input type="checkbox"/>
Bereikte prestatie	/	31	49	/	/	53.42	36.08	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	/

* Let op : er kunnen strengere gemeentelijke eisen gelden. Meer informatie kunt u vinden bij uw gemeente en op www.energiesparen.be/epb/gemeenteeisen.

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

83.01 kWh/m²



Wist u dat nieuwe gebouwen vanaf 01/01/2021 aan de BEN-eisen moeten voldoen? BEN staat voor Bijna-Energie-Neutraal. BEN-bouwen is nu al mogelijk, maar is zeker geen verplichting. Wie voorloopt op de eisen en nu al BEN bouwt, maakt de slimste keuze: een lage energiefactuur en financiële ondersteuning. Bij de berekening werd uw ontwerp ook afgetoetst aan de BEN-eisen.

Uw ontwerp voldoet nog niet aan alle BEN-eisen. Uw EPB-verslaggever kan u verder adviseren.

Aan de volgende eisen voor een BEN-gebouw is niet voldaan:

E-peil

Meer over BEN op www.energiesparen.be/BEN.