

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Attest nr.: TK99/2437

Firma: MAVA NV
Gorislaan 49
1820 Steenokkerzeel
Tel.: 02/759.59.30

Klant: TIMMERMAN ROLAND
Adres: Waversebaan 4
1982 ELEWIJT (ZEMST)
Tel.: 015/61.35.57

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: **SV03416**

Adres reservoir: Sleem
Nominale inhoud reservoir: 9300l Materiaal: metaal Enkelwandig Dubbelwandig
Nummer van het reservoir: _____ Bovengronds Ondergronds

1. Mazoutreservoirs – kleiner dan 5.000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling/vorige controle reservoir: **16/11/2009**

Datum uitvoering controle: **11/12/2014**

Controles:

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand
- dichtheidsbeproeving

Bijzondere opmerkingen:

Handgeïnspecteerd 38 cm

Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)

Verdere exploitatie toegelaten mits herstellingen

Merkteken: groen/oranje/rood

Attest geldig tot: 11 Dec 2019

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: **16/11/2009**

Datum uitvoering controle: **11/12/2014**

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming/potentiaalmeting
- c. overvulbeveiligingssysteem
- d. controle aanwezigheid water en/of slib
- e. lekdetectiesysteem
- f. certificaat vorige controle
- g. verontreiniging buiten het reservoir
- h. dichtheidsbeproeving
- i. corrosiviteitsonderzoek van de bodem

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f, g

Bijzondere opmerkingen:

Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)

Verdere exploitatie toegelaten mits herstellingen

Merkteken: groen/oranje/rood

Attest geldig tot: _____

Indien verdere exploitatie van een tank niet is toegelaten, dient de klant onmiddellijk de nodige acties te ondernemen ter voorkoming van bodemverontreiniging, zoals o.a. het buitengebruik stellen en ledigen van de tank. Hij dient dit tevens te melden aan de bevoegde overheid.

Naam en handtekening erkende technicus
Dirk DIRIX 

Naam en handtekening klant



TIMMERMAN ROLAND

Waversebaan 4

1982 ELEWIJT (ZEMST)

Werkbon	Datum	Projectnumm	Factuur	BTW nr.
DD-11/12/14-9	11/12/14	TK99/2437	Ja/Neen	

Omschrijving		Prijs	Bedrag
gepland	uitgevoerd	(incl. BTW)	(incl. BTW)
✓	✓	100,00	100,00
		65,00	
		72,00	
		TOTAAL:	100,00

Uur van aankomst : 10⁵⁵
 Uur van vertrek : 11³⁰

Contante betaling : Ja/Neen
 (bij niet contante betaling zal 7 € administratiekosten worden aangerekend)

Naam en handtekening klant

De Coninck

Naam en handtekening erkende technicus

Dirk Dirix
 Dirk DIRIX

TIMMERMAN ROLAND

!DEZE WERKBON IS NIET GELDIG ZONDER DE DROOGSTEMPEL!