

Rønde Vandværk Amba.

Afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 25. marts 2019 kl. 19.30
Rønde Idrætscenter
Skrejrupvej 9 B, 8410 Rønde

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter. Den vil dog indeholde nyt tillægspunkt 5a- ”Ny vandværk for Rønde og nabobyer?”

Rønde Vandværk leverer drikkevand til 1.341 forbrugere i Rønde by og nærmeste landområde, og har i 2018 leveret 150.158m³ drikkevand.

Uddrag af analyseresultater

Parameter	Enhed	Grænseværdi afg. vandværk	Resultat	Forklaring
Kemiske				
• Hårdhed	°dh	5 – 30	13,0	12-18 Temmelig hårdt
• Nitrat	mg/l	< 50	2,4	
• Jern	mg/l	< 0,1	0,041	
• Mangan	mg/l	< 0,02	0,003	
Mikrobiologiske				
• Coliformebakterier	antal/100 ml	<1	<1	
• E.- coli	antal/100 ml	<1	<1	
• Kimtal ved 22 °C	antal/100 ml	< 50	<1	
• Kimtal ved 37 °C	antal/100 ml	< 5	<1	

Årets regnskab, som endnu ikke er godkendt på Generalforsamlingen, kan rekvireres hos Rønde Vandværk tlf. 8637 2168 eller på vandværkets mail roendevand@mail.dk.

Med venlig hilsen

Rønde Vandværk Amba
Skolevej 40, 8410 Rønde
Tlf. 8637 2168
email: roendevand@mail.dk
www.roendevandvaerk.dk