

3. oktober 2019

Information til medlemmerne af Syddjurs Vandråd

Jeg har modtaget nedenstående svar på min korrespondance med Syddjurs Kommune vedr. kontrol for pesticidet CTA.

Det er Syddjurs Vandråds opfattelse, at det herefter ikke er påkrævet at kontrollere for pesticidet CTA inden 1. november, men at det skal medtages i næste ordinære kontrol for pesticider. Jeg gør samtidig opmærksom på, at Miljøstyrelsens fortolkning af begrebet kontrol betyder kontrol ved forbrugers taphane.

Kontrol for pesticider skal således foretages ved forbrugers taphane.

Med venlig hilsen

Syddjurs Vandråd

Sven Weel Jensen, Formand

Fra: Morten Hundahl <mhp@syddjurs.dk>

Sendt: 2. oktober 2019 16:22

Til: 'sven@weel-jensen.dk' <sven@weel-jensen.dk>

Emne: Kontrol for CTA inden 1. november 2019

Kære Sven – med kopi til bestyrelsen for Syddjurs Vandråd

Du har i flere mails henvendt dig til mig vedrørende dels pesticidprøvetagning på taphaneniveau, som du anser at være ufornuftig (og jeg kan kun give dig ret!), samt Miljøstyrelsens nu ændrede krav om CTA-analyse inden den fastsatte deadline den 1. november

I forlængelse af dine seneste mails omkring prøvetagning for indhold af pesticider skal jeg indledningsvis forsøge at give et kronologisk overblik over forløbet:

24/10 2017

Ny bekendtgørelse, hvor kravene til vandværkernes egenkontrol ændres. Flere prøver fra ledningsnettet (taphane) og der skal opstilles et individuelt kontrolprogram for vandværker. Desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon tilføjes den obligatoriske pesticidanalyseprogram

Af bekendtgørelse fremgår det, at det er vandværkets ansvar at udarbejde forslag til nyt kontrolprogram. Syddjurs vandråd anbefaler sine medlemmer at afvente et egentligt påbud fra kommunens side, hvilket giver et meget langtrukket sagsforløb fra kommunens side. Vi forventer dog umiddelbart, at have udarbejdet de påkrævede kontrolprogrammer ved årets udgang.

27/6 2018

Ny bekendtgørelse, hvor DMS og 1,2,4 triazol tilføjes.

22/2 2019

Kommunen henstiller til alle vandværker om at få foretaget de nye pesticidprøver, fordi vi er i fuld gang med BNBO og indsatsplanlægningen, og hvor det enkelte vandværk måske – måske ikke - skal overveje sine vandboringernes fremtid. I brevet skriver vi, at prøverne som minimum skal udtages på boringsniveau, hvilket måske er blevet misforstået af nogle, som troede, at der ikke skulle udtages taphanep prøver med negative pesticidfund på boringsniveau – hvilket også alt andet lige er sund fornuft. Dette har vi også selv været usikre på, men Miljøstyrelsen har for nyligt indskærpet overfor kommunen, at prøvetagningen skal foregå på taphaneniveau, så denne diskussion kan stoppes.

I brevet opfordrede vi endvidere til at gennemføre en bredere screening for pesticider, således at der foreligger et godt beslutningsgrundlag til de kommende indsatsplaner og BNBO-udlægning. Enkelte vandværker har fulgt denne anbefaling.

1/5 2019

Nye bekendtgørelse nr. 524, hvor kravet til analyse for indhold af CTA inden 1. november indgår

Medio august 2019

Kommunen udsender en "reminder" til alle vandværker om at få foretaget de nye pesticidprøver, herunder for CTA inden 1. november

19/9 2019

Miljøstyrelsen udsender brev, hvor kravet om CTA-analyse inden 1. november tilbagekaldes. CTA-analyse skal herefter blot foregå i forbindelse med de ordinære pesticidanalyser

Jeg kan godt forstå, at vandværkerne er udfordret af den senere tids mange fund af "nye" pesticider og krav om nye analyser. Kommunen har modtaget mange forespørgsler – også selvom Danske Vandværker og analyselaboratorierne giver gode informationer. Grundlæggendes må jeg dog præcisere, at vandværkerne selv har en forpligtigelse til at holde øje med, om der bliver tilføjet nye stoffer til bekendtgørelsen og selv få bestilt en analyse for dem ved førstkomne regelmæssige kontrol (§32 i drikkevandsbekendtgørelsen).

Siden 2017 har det som bekendt været et krav, at pesticidanalyser blev foretaget på taphaneniveau. Dette giver i mine øjne slet ikke faglig mening, men kravet er udløst af et EU-direktiv, så de højere magter bestemmer. Jf. ovenstående har Miljøstyrelsen fornylig indskærpet at alle pesticidprøver skal udtages på taphaneniveau.

Med henvisning til Miljøstyrelsens brev af 19. september, foreslår du i din mail af 20. september at "Syddjurs Kommune omgående annullerer det brev, som er udsendt til en række vandværker" og at du "undrer dig over at Syddjurs Kommune ikke har informeret de berørte vandværker om brevet fra Miljøstyrelsen".

Aktuelt er mine medarbejdere travlt optaget med at lande frivillige aftale med landmænd og vandværker om BNBO jf. Folketingets beslutning. NTM-udvalget har således besluttet, at denne proces skal landes i år, hvorfor vi aktuelt afholder rigtig mange og ressourcekrævende møder.

Miljøstyrelsens brev overraskede os, og den fastsatte – og nu annullerede – deadline på 1. november er jo "lige straks" – som vi ikke kan nå at reagere på.

Som tidligere anført, at det imidlertid vandværkets eget ansvar at forholde sig til myndighedernes krav – herunder også kontrolprogrammet. Danske Vandværker og analyselaboratorierne har i den forbindelse givet gode informationer, ligesom du selv har været aktiv på Vandrådets hjemmeside, så informationen burde alt andet lige være kommet vandværkerne i hænde.

Venlig hilsen

Morten Hundahl

Afdelingsleder
Syddjurs Kommune, Miljø og Klima

Direkte +4587535251
Mobil +4520183709
mhp@syddjurs.dk