

Hjorthede Vandværk  
Bent Holm  
Hjorthedevej 28 A, Hjorthede  
8850 Bjerringbro

### **Teknisk tilsyn på Hjorthede Vandværk, Tingstedvej 41, 8850 Bjerringbro**

Den 26. september 2023 blev der ført et tilsyn med det tekniske anlæg på Hjorthede Vandværk.

Til stede ved tilsynet var Bent Holm og Tim Skjødt Timmermann som repræsentanter for vandværket og Dorthe Dahl fra Viborg Kommune.

#### **Lovgrundlag**

I henhold til § 27 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal Kommunen føre regelmæssige tekniske tilsyn på almene vandværker.

Et regelmæssigt tilsyn skal sikre, at vandværket er i så god teknisk stand, at risikoen for utilfredsstillende drikkevandskvalitet som følge af anlæggets indretning og funktion er minimal.

Vandværket og borerne fremstod i fin stand.

#### **Der var enkelte bemærkninger til tilsynet**

- Indvindingstilladelse  
Indvindingstilladelsen for Hjorthede Vandværk tillader indvinding af 65.000 m<sup>3</sup>/år. Det er oplyst, at der i 2022 er indvundet 67.668 m<sup>3</sup>.

Såfremt det forventes, at der fremover skal indvindes mere end 65.000 m<sup>3</sup>/år, skal der ansøges om en ny indvindingstilladelse.

Kontakt Dorthe Elmbo på tlf. 87 87 56 10 for yderligere information.

Link til ansøgningsskema: [\(Microsoft Word - ans\370gningsskema vandv\346rker\) \(viborg.dk\)](#)

- Det blev aftalt, at evt. kemikalier i container placeres på spildbakke.
- Det blev aftalt, at toiletvognen, der er placeret tæt på boring DGU nr. 67.436 stilles op længere væk fra boringen næste gang.

**Dato: 28. september 2023**

Sagsnr.: 15/779  
Sagsbehandler: vpddah

Direkte tlf.: 24 20 36 93  
Direkte e-mail: ddah@viborg.dk

Side 1 af 2

- Til orientering kan oplyses, at I vil blive kontaktet af Dorthe Elmbo vedr. boringen DGU nr. 67.436 (2 pumper i boringen).

Tilsynet har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger

Har I spørgsmål eller bemærkninger i sagen, er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på telefon 24 20 36 93 eller på mail, ddah@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Dorthe Elmbo  
miljøtekniker