

# Beredskabsplan for Nordfyns Vandværk

## Overordnet beredskab for vandforsyning i Nordfyns Kommune

Navn		Telefon
Beredskabet i Nordfyns Kommune	Beredskab Fyns Vagtcentral	65 51 18 00 (døgnvagt)
Embedslægerne Syddanmark		72 22 79 50 70 22 02 69 (døgnvagt)
Arla – tankvogn	Tankvogn må bruges til drikkevand	76 22 34 69 76 22 34 45
Alarmcentral		112
Politi		114
Nordfyns Kommune	Teknik og Miljø	64 82 82 82

## HUSK:

Falcks tankbiler må kun levere vand til husdyr. Vandet må ikke komme i kontakt med vandværkets ledningsnet.

## Intern alarmeringsliste

Beredskabet skal bruge denne rækkefølge ved henvendelse

Rolle	Navn	Telefonnummer
Formand	Søren Vindfeld Nielsen	40 98 30 64
Næstformand	Steen Rasmussen	40 33 84 61
Administrator (ved udsendelse af meddelelser til forbrugere)	Midt Regnskab	21 22 48 80
Kasserer	Kim Skou Rasmussen	29 86 12 28

## Telefonliste vedr. drift, vedligeholdelse og teknisk support

Område	Navn	Telefonnummer
Vandværksinstallationer		
SRO-overvågning og overordnet vedr. teknik	Vand-Schmidt A/S Stig Grønvold	74 56 11 11
El-installationer	Gyngstrup Elforretning Christian Jørgensen	20 24 19 23
SRO-system	Kalundborg El Filip Brunholt	22 70 71 12 40 25 95 35
VVS installatør	Bårdesø VVS og Energi A/S Peter Jensen	30 66 21 97
	Bårdesø VVS Claus Jensen	40 42 49 93
Laboratoriet	Eurofins Miljø	70 22 42 66
Entreprenør/gravearbejde	Holgers Kloakservice Holger Pedersen	21 22 16 36
	Entreprenørfirmaet Torben Madsen Torben Madsen	61 76 28 10
	Norup Entreprenør- og Vognmandsforretning ApS Per Rasmussen	64 82 33 57

## Beskrivelse af anlægget

Vandværket er opført i 1969 med iltning i tårn, åben filtrering, opsamlingstank til rent vand samt skylletank.

I 1989 blev anlægget ombygget til mekanisk iltning.

Fra den 20-12-2021 forsynes vandværket udelukkende fra to boreriger på Pugholm

### Tegning af anlægget

Teknisk dokumentation forefindes på vandværket

### Boringer

Vandværket forsynes udelukkende fra de to boreriger DGUnr. 128.224 og 128.225, som er placeret på Pugholm.

De 4 ældre boreriger DGUnr. 127.045, 127.226, 127.072 og 127.0223 er alle blevet endeligt sløjftet i november 2022.

### Ledningsnet

Ledninger er alle lagt i PVC indtil 2005, hvor efter der er lagt PE rør

### Prøvetagningssteder (vandværk/boringer)

Der er hane til prøvetagning på begge boreriger.

Der er hane til prøvetagning på afgangsledningen i vandværksbygningen.

### Egnede prøvetagningssteder på ledningsnettet

Krogsbølle Bygade 54, Kystskolen

Thygesensvej 2, MS Revision

Dagli' Brugsen, Tørresøvej 4

Ny Bamsestræde 14

Norupvej 131

Flyvesandsvej 21 (Malkerum)

### Sikring af anlægget/nøgler

Anlægget er sikret med hegn og aflåst port og dør.

Formand, næstformand, VVS-operatører og Vand-Schmidt har nøgler

### Nødstrømsforsyning

Der er ikke nødstrømsforsyning; men der er opsat stik for tilkobling af generatorer i vandværket og ved boringerne på Pugholm.

### Alarmsystemer:

Der er ikke etableret indbrudsalarm.

Der er driftsalarm, til nøglepersoner

### Nødforbindelse:

Vandværket har ikke nødforbindelse til andre vandværker

### Kogeanbefaling

Husstandsomdeling: Bestyrelsen

Udsendelse af mail og SMS: Administrator