



NORDFYNS VANDVÆRK
Agernæsvej 48
v/ Søren Vindfeldt

Ophævelse af kogeanbefaling

Nordfyns Kommune har modtaget dokumentation på at vandet fra Nordfyns Vandværk overholder kvalitetskravene for mikrobiologi efter UV lys jf. Drikkevandsbekendtgørelsen¹ bilag 1c. Og derfor kan kogeanbefalingen ophæves.

Sagsbehandling

Der er udtaget prøver efter uv lys 02.12.2022. resultatet er <1 coliform/100 ml
Der er udtaget prøve efter uv lys 05.12.2022. resultatet er <1 coliform/100 ml
Der er udtaget prøve på ledningsnettet 05.12.2022. resultatet er <1 coliform/ 100 ml

Styrelsen for patientsikkerhed har i mail den 02.12.2022 udtalt

” Sundhedsfaglig udtalelse vedrørende tilladelse til etablering af UV-vandbehandlingsanlæg på Nordfyns Vandværk (Nordfyns Kommune).

- STPS finder det forsvarligt, at ophæve kogeanbefaling efter 2 på hinanden følgende rene prøver efter UV-anlæg. ”

Da den sundhedsfaglige vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed finder det forsvarligt, og der er opsat en midlertidig hygiejnisk barriere med UV lys på vandværket, finder Nordfyns kommune det forsvarligt at hæve kogeanbefalingen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Thomas Hammershøj Alnor

Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 51 32 42 73
talnor@nordfynskommune.dk

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

07. december 2022

Sagsnummer
S2022-1213

Dokument nr.
D2022-179878

Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
3567

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Abningstid

Mandag	kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag	kl. 09.00 - 15.00
Onsdag	kl. 09.00 - 15.00
Torsdag	kl. 09.00 - 17.00
Fredag	kl. 09.00 - 13.00

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



¹ Drikkevandsbekendtgørelsen BEK nr 1383 af 03/10/2022