

**Beredskabsplan for  
Nordfyns  
Vandværk**

## Beredskab for vandforsyning i Nordfyns Kommune

	<b>Navn</b>	<b>Telefon</b>
Beredskabet i Nordfyns Kommune	Beredskabschef	64 82 81 25
	Jan Jessen	51 27 50 31
	Vagthavende indsatsleder	20 63 08 91
Embedslægerne Syddanmark		72 22 79 50
		70 22 02 69 (døgnvagt)
Arla – tankvogn	Tankvogn må bruges til	76 22 34 69
	drikkevand	76 22 34 45
Alarmcentral		112
Politi		114
Nordfyns Kommune	Teknik og Miljø	64 82 81 00
	Jacob P. Andersen (chef)	64 82 81 10
	Janna Nicolaisen	64 82 81 08

### **HUSK:**

**Falcks tankbiler må kun levere vand til husdyr. Vandet må ikke komme i kontakt med vandværkets ledningsnet.**

## Intern alarmeringsliste

Angiv i rækkefølge, hvem beredskabet skal henvende sig til.

<b>Rolle</b>	<b>Navn</b>	<b>Telefonnummer</b>
Vandværkspasser	Kristian Andersen	Tlf.: 6487 1545 Mobil: 2647 8102
Administration og ledelse	MS Revision Mogens Stougaard	Tlf.: 6487 1489
Bestyrelsesmedlem	Mogens Stougaard	Tlf.: 6487 1489 Mobil: 2122 5001
Formand	Frans Tange	Tlf.: Mobil: 2032 1884
Bestyrelsesmedlem	Jens Rasmussen	Mobil: 2041 1317
Bestyrelsesmedlem	Palle Knudsen	Mobil 4012 7146
Nabovandværk		

## Telefonliste vedr. drift, vedligeholdelse og teknisk support

Område	Navn	Telefonnummer
Vandværksinstallationer		
	Gyngstrup Elforretning Christian Jørgensen	2024 1923
	Fyns Vandværks- & Ledningsservice	6594 2581 2268 0602
Ledninger		
VVS installatør	Bårdesø VVS og Oliefyrsservice A/S Peter Jensen	3066 2197
	Bårdesø VVS Claus Jensen	4042 4993
Laboratoriet	Eurofins Miljø	7022 4266
Entreprenør/gravearbejde	Holgers Kloakservice Holger Pedersen	6487 1612 2122 1636
	Entreprenørfirmaet Torben Madsen Torben Madsen	6176 2810
	Norup Entreprenør- og Vognmandsforretning ApS Per Rasmussen	6482 3357
Teknisk rådgiver	Rambøll John Nullemann	5161 5851

### **Beskrivelse af anlægget:**

Vandværket er opført i 1969 med iltning i tårn, åben filtrering, opsamlingstank til rent vand samt skylletank.

I 1989 blev anlægget ombygget til mekanisk iltning

### **Tegning af anlægget:**

Teknisk dokumentation forefindes på vandværket

### **Boringer:**

Vandværket har 4 boringer benævnt som boring 1, 2, 3 og 4  
DGU numrene er henholdsvis

1) 127.0045 2) 127.0226 3) 127.0072 4) 127.0223

### **Ledningsnet:**

Ledninger er alle lagt i PVC indtil 2005, hvor efter der er lagt PE rør

### **Prøvetagningssteder:**

Er der prøvetagningshaner på boringerne?

Ja.

Hvor kan der udtages prøver på vandværket?

Inden for døren til højre på afgangsledning

Hvor på ledningsnettet er der egnede prøveudtagningssteder?

Emmelevgyden 25, Emmelev Mølle,  
Krogsbølle Bygade 54 og 56 Krogsbølle skole og fritidsordning,  
MS Revision, Thygesensvej 2,

Storhøjvej 54, Sneglehuset, børnehave  
Dagli Brugsen, Tørresøvej 4

### **Sikring af anlægget:**

Hvad er låst, og hvem har nøgler?

Anlægget er sikret med hegn og aflåst port og dør.

Mogens Stougaard, Kristian Andersen, Frans Tange og Peter Jensen

Nødstrømsforsyning

Der er ikke nødstrømsforsyning.

### **Alarmsystemer:**

Indbrudsalarm, instruks for aktivering og inaktivering  
Beskrivelser af eventuelle driftsalarmer.

Der findes ikke indbrudsalarm

Der er driftsalarm, til nøglepersoner

### **Nødforbindelse:**

Har vandværket en nødfobindelse til et nabovandværk?

Nej, men kan forholdsvis hurtigt etableres, da vi i vandværkets periferi  
omkreds til andre vandværker, ligger forholdsvis tæt på deres ledningsnet.

Hvem har ansvaret for at skylle og åbne nødforbindelsen?

Kristian Andersen

### **Kogeanbefaling:**

I tilfælde af kogeanbefaling:

Hvem husstandsomdeler?

Administrationen, MS-Revision (ejet af Mogens Stougaard)

Hvem kan printe meddelelser?

Administrationen, MS-Revision (ejet af Mogens Stougaard)

## **Følsomme forbruger**

Krogsbølle Skole og fritidsordning

Sneglehuset

Emmelev Mølle