



Nordfyns Vandværk  
Agernæsvej 48  
Agernæs  
5450 Otterup

Att. Skovadvokaterne Lisa Baun Norup og Sabine Steen-Andersen

## Svar til Nordfyns Vandværk på varsel om afslag, og varsel om påbud om fysisk lovliggørelse af Plan B

Tak for jeres brev. Vi opfatter brevet som et hørings svar til brev af 17. marts 2020 vedr. varsel om afslag og varsel om påbud om fysisk lovliggørelse af Plan b samt bemærkninger til kommunens rolle som forvaltningsmyndighed.

Vi har noteret os jeres betragtninger, og vi er ikke enige deri. Vi har for de centrale punkter i jeres brev anført vores supplerende bemærkninger. Svar på bemærkninger er at finde i allerede fremsendt materiale. Kommunens motiver for handlinger, mener vi ikke, at vi er forpligtigede til at kommentere på.

Svar på bemærkninger i brev af 20. marts 2020:

### Plan A

Der er ingen tilladelse til kulfiltrering, se brev af 19. december 2019.

Vi er godt klar over, at der er en fornyet ansøgning om kulfiltrering i ansøgning af 2. marts 2020, hvilket vil blive behandlet særskilt.

### Plan B

Det er kommunens vurdering af ændringer kræver en tilladelse efter Vandforsyningsloven, hvilket der er gjort opmærksom på flere gange, bl.a. i brev af 19. december 2019 og i mødereferater.

Stillingtagen til Plan B vil blive politisk behandlet den 1. april på Teknik- og Miljøudvalget. Her vil der blive taget stilling til om Nordfyns Kommune med baggrund i det foreliggende materiale ønsker at give tilladelse til plan b. I så fald, der gives tilladelse, bør opmærksomheden rettes mod bl.a. mail af 24. januar 2020, hvor der blev vejledt omkring oplysninger i ansøgningsmaterialet.

Kommunen bestrider ikke, at der er i påbuddet om overholdelse af vandkvalitetskravene juni 2022 er en metodefrihed til at sikre at dette sker. Heri ligger imidlertid ikke en ret til at foretage ændringer der kræver tilladelse, uden en sådan tilladelse er indhentet, eller at vandværket har en ret til at få tilladelse til enhver ændring af vandindvindingsanlægget som der måtte blive søgt om. Kommunen vil således være både berettiget og forpligtet til at vurdere de ansøgninger om ændringer af anlægget som kommunen modtager på sædvanlig vis.

### Plan C

Boringen ved Pugholm, som I henviser til, er ejet af VandCenter Syd A/S, og kommunen har således intet med den foretagne prøve at gøre. Henvendelse derom må rettes til VandCenter Syd. Vi forstår jeres undring omkring manglende analyse af jeres problemstoffer; vi må henvise til at disse er undersøgt på et tidligere tidspunkt.

Venlig hilsen

Mette Højby

*Natur- og Miljøchef*

Direkte tlf. 29 74 33 84  
Mail. mettep@nordfynskommune.dk

Side 1 af 1

25. marts 2020

Sagsnummer  
S2019-27884

Dokument nr.  
D2020-115180

Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.  
3567

**Nordfyns Kommune**  
Østergade 23  
5400 Bogense  
Tlf. 6482 8282

#### Abningstid

Mandag	kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag	kl. 09.00 - 15.00
Onsdag	kl. 09.00 - 15.00
Torsdag	kl. 09.00 - 17.00
Fredag	kl. 09.00 - 13.00

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

[www.nordfynskommune.dk](http://www.nordfynskommune.dk)

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:  
Tina Wrøbel  
Tlf.: 64828192  
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk