

Generalforsamling

Tirsdag den 18. marts 2025 kl. 19.00 afholdt Nordfyns Vandværk generalforsamling i Bårdesø Forsamlingshus.

Deltagelse af 12 fremmødte samt bestyrelse + dirigent.

Bestyrelse:

- Søren Vindfeld Nielsen
- Steen Rasmussen
- Kim Skou Rasmussen
- Andreas Stengaard Pedersen
- Ole L. Nielsen
- Bjørn Stokholm
- Ayoe Bettina Primdahl

Velkomst ved formand Søren Vindfeld Nielsen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Torben Madsen som dirigent. Dette vedtages og Torben Madsen tager ordet. (herefter benævnt dirigent). Dette godkendes. Dirigenten takker for tilliden.

Dirigent: Først og fremmest skal vi have konstateret, at den her generalforsamling er lovligt indvarslet. Vedtægternes §11 siger, at den skal holdes i marts måned. Det er det nu. Så skal vi have indkaldt med 14 dages varsel, og det skal ske to steder. Og så har vi en avisartikel her, hvor der er rettidigt indkaldt den 26. feb. 2025. Så de formalia skulle være overholdt nu.

Formand: Der er 17 ejendomme repræsenteret. Det er sådan, at for hver ejendom man ejer, har man en stemme. Man har ikke en stemme for hver måler. Derudover er der 2 fuldmagter. 19 stemmer i alt.

Formanden gennemgik dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab for kalenderåret før generalforsamlingen forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
 - Ingen
8. Eventuelt.

Der indlægges en pause efter punkt 3.

2. Ledelsens beretning for 2024

Denne ledelsesberetning omhandler de vigtigste aktiviteter for Nordfyns Vandværk for regnskabsåret 2024.

Bestyrelsen har igen i 2024 kunnet koncentrere arbejdet om forbedringer, som har effekt både her og nu, og som rækker langt ind i de kommende år.

Vandforbruget

Tabeller nedenfor viser hovedtallene for de seneste to år og fordelingen af det målte forbrug på forbrugertyper. Forbrugertyperne er gengivet, som de nu engang optræder i forbrugerkartoteket.

Selvom vandspildet er steget med godt 2% ligger det stadig på et fornuftigt niveau.

	2023	2024
Forbrugere*	1.010	1.010
Målere	1.021	1.021
Udpumpet (m ³)	131.385	142.798
Målere (m ³)	127.022	134.588
Spild (m ³)	4.363	8.210
Spild (%)	3,32%	5,75%

**Forskellige adresser*

Type	Antal	m ³ i alt	
		2023	2024
Landbrug med dyrehold	24	39.411	45.105
Parcelhuse	508	39.778	41.359
Industri/håndværk	14	21.211	24.664
Fritidshuse	374	10.388	9.259
Landbrug uden dyrehold	65	7.716	7.130
Døgninstitutioner	3	2.059	2.172
Gartneridrift	8	2.783	1.572
Camping	1	1.561	1.466
Hotel	6	819	796
Daginstitutioner	3	823	704
Etageboliger	2	387	321
Kirke	2	86	40
	1.010	127.022	134.588

Den betydelige fremgang fra 2022 med 123.288 m³ til 2023 og videre til 2024 med 134.588 m³ er især knyttet til ganske få landbrug med dyrehold og til industri, hvor Emmelev A/S spiller en stor rolle.

Et nærmere kig på størrelseskategorierne i tabellen til højre viser, at der er en stor overvægt af forbrugere med et meget lavt forbrug.

Da den overvejende del af vandværkets omkostninger må betragtes som uafhængige af vandmængden, er dette et fingerpeg om, at vi er på rette spor med den førte takstpolitik.

Kategori (m ³)	2023		2024	
	m ³ i alt	Antal	m ³ i alt	Antal
01: <50	12.146	536	12.262	553
02: 50-100	18.820	260	18.829	258
03: 100-200	22.055	168	20.520	155
04: 200-500	8.951	32	8.769	31
05: 500-1000	1.958	3	2.646	4
06: 1000-5000	13.459	7	9.960	4
07: 5000-10000	6.696	1	12.907	2
08: >=10000	42.937	3	48.695	3
	127.022	1.010	134.588	1.010

Nøgletal fra produktionen

Nedenstående er et udsnit af de væsentligste nøgletal for produktionen. De kan ses under driftsstatus på vandværkets hjemmeside, hvor de bliver opdateret med år-til-dato-tal på månedsbasis.

Boringer	Note	2023			2024		
		m ³	kWh	kWh/m ³	m ³	kWh	kWh/m ³
B1 (128.225):		68.551	12.341	0,180	73.922	13.094	0,177
B2 (128.224):		66.767	11.927	0,179	73.577	13.137	0,179
Indvinding i alt:		135.318	24.268	0,179	147.499	26.231	0,178
Vandværket							
Forbrug af råvand:	1	132			602		
Forbrug til filterskyl:		3.801			4.099		
Udpumpet:		131.385	28.116	0,214	142.798	30.034	0,210
Målt hos forbrugere:		127.022			134.588		
Vandspild:		4.363			8.210		
Vandspild i % af udpumpet:	2	3,32%			5,75%		
Elforbrug, total/m³-udpumpet							
Indvinding+udpumpning:	3		52.384	0,399		56.265	0,394
Vandværket i øvrigt:	4		13.645	0,104		14.639	0,103
Elforbrug, total:			66.029	0,503		70.904	0,497
Noter:		1 Oparbejdning af boringer 2 Vandspild: Udpumpet ÷ Målt hos forbrugere 3 Sum af kWh til indvinding og til udpumpning 4 Filtrering, iltning, affugtning, drift af UV-anlæg mv.					

Vandkvalitet

Det ordinære kontrolprogram omfatter prøvetagning ved 4 forskellige forbrugere og 1 prøve ved afgang fra vandværket. Den ene af forbrugerprøverne er den udvidede prøve med analyse for en lang række organiske parametre som pesticider, PFAS, PAH mv.

Standardparametre og organiske stoffer

Vi kan fortsat glæde os over en meget høj vandkvalitet med stor margin til grænseværdierne, når vi ser på standard-parametrene. Der er ikke påvist pesticider, PFAS-forbindelser eller andre organiske stoffer i vores vand.

Alle analyseresultater fra boringer, afgang fra vandværket og hos forbrugere er tilgængelige på vandværkets hjemmeside, hvor der også er gode forklaringer til de enkelte parametre.

Bakterier

Udviklingen i kim-22-tallene for især vores boringer igennem 2023 viste, at tiltag i forbindelse med disse var nødvendige. Efter en videoinspektion, som blev gennemført kort tid før generalforsamlingen i 2024, stod det klart, at vi skulle have gennemført en oparbejdning af begge boringer. Dette arbejde blev gennemført i slutningen af maj og begyndelsen af juni. Kontrolmålinger af bakterier i perioden fra slutningen af juni og frem til august viste, at vi nu kunne tage UV-anlægget ud af drift. Det blev det i starten af september, hvorefter vi har kørt efter det ordinære kontrolprogram.

Driftsforstyrrelser

Ledningsbrud

Der har ikke været større hændelser i forbindelse med ledningsnettet i 2024. Bortset fra et enkelt tilfælde med brud på hovedledningen handler det om utætheder ved koblingen mellem stikledning og forsyningsledning.

Dato	Adresse	Hvad	Effekt på forsyning
April - 2024	Norupvej 131	Hovedledning	Vandafbrydelse Norup-øst og Egense
Juli - 2024	Forstranden 10	Forsyningsledning/stik	Lokal vandafbrydelse
	Bårdesøvej 5	Forsyningsledning/stik	Omfattende vandafbrydelse fra Gundstrup til Egense og Emmelev
August - 2024	Tørresøvej 61/63	Forsyningsledning/stik	Lokal vandafbrydelse
	Johs. Jensen Vænget 7	Forsyningsledning/stik	Lokal vandafbrydelse
September – 2024	Tørresøvej 93/97	Forsyningsledning/stik	Lokal vandafbrydelse

Reparation af ledningsbruddet på Bårdesøvej var omfattende mht. vandafbrydelse, idet vi måtte lukke for vandet til alle i Vellinge, Pugholm, Skelsbæk, Norup, Emmelev og Egense!

Ud over dette har vi måttet udskifte en stikledning udført i jernrør i det gamle Bårdesø Vandværks område.

Andre forstyrrelser

Hovedledningen er omlagt på en kort strækning i forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet i Norup.

Tiltag i 2024

Der er gennemført to større forbedringer i løbet af 2024. Begge er udløbere af vores bakterieproblemer, som startede i slutningen af 2022 og gennem 2023 viste sig ved større udsving i kim-22 tallene fra især boringerne. Takket være UV-anlægget blev kim-tallet ved afgang fra vandværket holdt på et niveau fra ingen til et par stykker.

Nedenstående oversigt giver en oversigt over de gennemførte tiltag.

De større	Ca. kr.
<i>Boringer</i> • Videoinspektion • Oparbejdning • Nye pumper	195.000
<i>Rentvandstank 1 (under vandværksbygningen)</i> • Sandblæsning • Fjernelse af gl. rørgennemføringer • Reparationer • Overfladebehandling (vandex) • Nyt mandedæksel mmm.	168.900
<i>Diverse arbejde i forbindelse med vandtryk</i> • Rådgivning og diverse arbejder med målerbrønde og ledningsføringer	100.000
De mindre	
• Flisearbejde v. Pugholm og vandværk • Forbedring af IT-sikkerhed med 2-faktor login til SRO-systemet (+400 kr./md)	14.000
I alt	267.000

Boringerne

Der blev gennemført videoinspektion af boringerne kort tid før generalforsamlingen i marts 2024. Videoerne viste ingen tegn på indtrængning af vand fra højereliggende- eller overfladenære lag i boringerne. Videoer viste imidlertid tilstopninger i filtersektionerne, og vores rådgiver var meget klar i sin konklusion: Boringerne skulle oparbejdes for at få fjernet tilstopningerne.

Dette arbejde blev gennemført i maj/juni. Vi besluttede at benytte lejligheden til at få udskiftet begge pumper til en pumpestørrelse, som er langt bedre tilpasset vores behov end de oprindelige alt for kraftige pumper.

Før udskiftningen kørte vi typisk med 25 m³/time fra én boring ad gangen og boringerne var aktive ca. 30% af tiden. Efter udskiftningen kører vi paralleldrift med typisk 12,5 m³/time fra hver af boringerne, og de er i drift ca. 70% af tiden. Dette giver en meget mere skånsom udnyttelse af vores boringer.

Rentvandstank 1

Vi fik gennemført grundige inspektioner af iltningstårn og begge rentvandstanke i 2023. Her stod det klart at der var behov for mere gennemgribende renoveringer af iltningstårnet og rentvandstank 1. Projektet med iltningstårnet blev gennemført i 2023, og den gennemgribende renovering af rentvandstank 1 er blevet gennemført i slutningen af 2024.

Vandtryk

Der har været problemer med vandtrykket hos to af de største forbrugere. Vi har i den forbindelse udført en række trykmålinger og gennemført nogle umiddelbare forbedringer af ledningsføringerne i tilknytning til målerne.

Rådgivningsdelen er knyttet til de generelle forhold i ledningsnettet fra Skelsbæk mod Pugholm, Norup, Emmelev og Egense. Vi har to udfordringer. Den ene er, at de to store forbrugere er placeret på den samme ledning fra Skelsbæk. Den anden er, at ændringer i ledningsnettet nødvendigvis skal ses i en større sammenhæng og med en mere langsigtet planlægning, så vi ikke risikerer at afhjælpe ét problem og skabe nye andre steder.

En forøgelse af afgangstrykket fra Vandværket ud over det nuværende på 4,2/3,8 bar (dag/nat) kommer ikke på tale.

Spørgsmål til beretningen:

Mia Ottosen: Hvad har I af sikkerhed ved borerne – kan alle gå ned og slukke for den router?

Formand: Nej det kan alle ikke. Borerne er beskyttet af aflåste, solide metalhytter. Hvis de åbnes uautoriseret, kommer der alarm fra SRO-systemet og indvindingen stoppes. Teknikskabet er forsynet med en specialnøgle. Ellers er vi godt hjulpet af den afsides beliggenhed.

Bo Rasmussen: Vandtrykket i Egense – vi har været udsat for, at kontraventilen havde sat sig fast på grund af noget skidt, så vandet løb baglæns. Vi fik et kæmpe forbrug, for vandet falder meget i trykket ude hos os. Jeg kunne se på vandmåleren, at den reagerede hele tiden – selvom vi ikke brugte vand. Er det fordi trykket skulle falde?

Formand: Hvis der var nogle store forbrugere derude – så kunne jeg forstå det.

Bo Rasmussen: Men det er Emmelev Mølle jo!

Formand: Ja. Men det er på en anden strækning.

Andreas Stengaard Pedersen: Det problem har man på alle vandværker, hvis kontraventilen ikke virker.

Bo Rasmussen: Det sker jo ikke hele tiden, det er sket én gang - men trykket kan jo sagtens falde.

Andreas Stengaard Pedersen: Men det sker på alle vandværker. Det er kontraventilen, der ikke virker.

Formand: Vi har mange trykmålinger i området fra Norup og frem til kedelrummet hos Emmelev Mølle. Derudover i målerbrønd og stald på Pugholm

I Norup ligger trykket mellem 3 og 3,5 bar og lidt lavere på Pugholm. Vandværket pumper ud med 4,2 bar om dagen, og om natten sænker vi det til 3,8. Det ændrer vi ikke på. Her i Bårdesø har vi et ledningsnet af ukendt karakter. Vi har udskiftet en stikledning af jern. Det kan der komme mere af – og øger vi trykket, så vil der komme flere lækager.

Christian Pugholm: Var det ikke klogere at sætte trykforøger på og så sænke trykket på anlægget. Det var én ting. Den anden ting: Dengang I undersøgte med ringforbindelser i forhold til mit vandtryk, var der flere forskellige løsninger i spil. Har I set på det?

Formand: Ja, det har vi.. Men vi bliver nødt til at se på problemet i en større sammenhæng. Ellers risikerer vi, at vi får problemer andre steder. Vi får sat fokus på de problemer, vi oplever med ledningsnettet i de kommende år.

Bo Rasmussen: Er Egense Mark det, der ligger længst væk fra vandværket? Det var ofte, at der ikke var vand, når vi skulle vande.

Formand: Vandforbruget fra vandværket har tidligere været meget stort. Tilbage i tiden, før der blev opsat vandmålere, pumpede vi 200.000 m³ ud om året.

Christian Pugholm: Hvad i forhold til at sænke vandtrykket og så sætte en trykforøger på. Det vil spare en masse strøm.

Formand: Jo, men så har du en ekstra trykforøgerstation, der skal vedligeholdes. Det har vi tidligere haft i Norup.

Christian Pugholm: Vi er nødt til at gøre noget. Emmelev gør det – de sætter trykforøger på. Så er det spændende at se, om vi får vand.

Formand: Jamen det gør vi. Det har kørt på forsøgsbasis i efteråret uden mærkbar effekt andre steder.

Christian Pugholm: Vi skal gøre noget, jeg har nævnt det længe. Det skal være et fokus.

Formand: Jo, men vi kender også prisen på det.

Christian Pugholm: Det gør vi også, hvis jeg laver min egen boring i stedet for.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3. Det reviderede regnskab for kalenderåret før generalforsamlingen forelægges til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt af Peter Damsted, der er statsautoriseret revisor og partner i BDO.

Regnskabet er udformet efter de retningslinjer der gælder for vandværker. Regnskabet skal give et rundt nul som resultat, idet alt der er i over- eller underskud skal afsættes til forbrugerne i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet.

Regnskabet blev gennemgået ud fra de talopstillinger, der fremgår af årsrapporten. Se denne.

Spørgsmål til regnskabet:

Mia Ottosen: I forhold til det, der er lavet med pumper osv. – er det taget ind på aktivsiden?

Revisor: Til dels – noget af det er og noget hensat til vedligeholdelse.

Udgiften til forsikring er faldet - formand beretter om årsag.

Formand: Vi har sagt vores cyberforsikring op. Til gengæld har vi gjort nogle andre tiltag på it-siden. Blandt andet har vi to-faktor godkendelse. Vi er kommet frem til den konklusion, at vores penge er bedre brugt på aktiv it-sikkerhed end på forsikring.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Budget 2025 og 2026

Vi har fortsat ikke mulighed for at indregne erstatninger til lodsejere for indskrænkninger i benyttelse af arealer i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Miljøstyrelsen har stillet i udsigt, at beregningerne af BNBO kan forventes at være udført sidst på året 2025. Vi må forvente, at erstatning for BNBO vil komme til at påvirke taksterne.

Indtægtssiden:

- Vi forventer ikke, at antallet af forbrugere vil ændre sig fra det niveau på 1.010, som det ligger på nu.
- Vi forventer en målt vandmængde på 135.000 m³ i 2025 og en svag stigning til 136.000 m³ i 2026. Men dette vil afhænge af de største forbrugere og udviklingen i deres forretninger. Herunder er vi også opmærksomme på, at en nedgang i mængde kan komme på tale som følge af omlægninger i forbruget hos især Emmelev A/S.
- I forhold til den normale drift og planen for gennemførelse af forbedringer er der næppe behov for takstreguleringer. Det er kun BNBO-spørgsmålet, der er ubekendt i den sammenhæng.

Omkostninger til ordinær drift:

- Vi fastholder den nuværende struktur med serviceaftaler vedrørende overvågning af drift, IT-systemer og rengøring. Der vil fortsat ikke være behov for en anlægspasser. Der vil indenfor rammerne være plads til udvendigt vedligehold; efter et "vild med vilje" princip.
- Vi forventer ikke større udsving i de øvrige omkostningsposter med tilknytning til den normale drift.

Omkostninger til forbedringer:

Vi har foretaget en mindre ændring i budgettet for 2025, idet renoveringen af rentvandstank 2 foreløbig udskydes til 2026. Tanken skal renoveres indenfor de nærmeste år; men dette er ikke nær så påkrævet som renoveringen af iltningstårnet i 2023 og rentvandstank 1 i 2024.

Vi vil i stedet fokusere på begyndende forbedringer i ledningsnettet: Trykforhold, stophaneplaceringer, ringforbindelser mm.

Mulige løsninger på krav om nødforsyning og samarbejde mellem vandværkerne i Vandforsyningsplan 2019-2031 skal tænkes ind i dette.

Det er først og fremmest kravet om nødforsyning, der er årsagen til, at vi for i år har indført et investeringsbidrag på 100 kr. pr. forbruger og har planlagt at forøge dette til 200 kr. i 2026.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Formand: Med hensyn til bestyrelsen, så står der i vedtægterne, at vi skal være syv personer i bestyrelsen. Sidste år var vi fem på valg. I år er der to på valg.

Valg til bestyrelsen.

På valg er:

- Kim Skou Rasmussen
- Ayoe Primdahl

De ønsker begge genvalg. De vælges.

Valg af suppleant.

På valg er:

- Jesper Hyldal Christensen

Han ønsker genvalg. Han vælges.

6. Valg af revisor og suppleant.

Valg af folkevalgt revisor.

På valg er:

- Lene Henriksen
- Mia Ottosen

De ønsker genvalg. De vælges.

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen

8. Eventuelt.

Formand: Vi kan drøfte hvad som helst og vi kan foreslå hvad som helst, men vi kan ikke vedtage noget. For nogle år siden- i 2021 var der en forholdsvis følelsesladet diskussion om, hvor mange medlemmer, der skulle være i bestyrelsen. Det endte med, at vedtægterne blev ændret, så der skal være syv medlemmer i bestyrelsen. Det er rigtig mange. Og det er især mange det år, der skal udskiftes fem. Så det vi har talt om i bestyrelsen er at prøve at lodde stemningen for, om vi skal arbejde i en vedtægtsændring, så bestyrelsen kommer til at bestå af fem medlemmer.

Bo Rasmussen: Det synes jeg er fint. Det med at der skulle være syv, det var jo fordi, der var kæmpe problemer. Og det har vi jo ikke mere.

Formand: Jeg ser det som en udfordring at rekruttere medlemmer fremover, når vi skal være syv.

Dirigent: Man bliver også nødt til at se ind i, om der er nogle af de siddende - eller dem der er på valg - der skal smides ud. For det er faktisk, det man gør. Hvad hvis de gerne vil sidde alle sammen, skal man så tage dem ud, eller lade dem fortsætte.

Formand: Jamen, det kan bestyrelsen arbejde med frem til en ekstraordinær generalforsamling. En vedtægtsændring kræver vedtagelse med 2/3 af stemmerne på én generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede *ELLER* 2/3 af stemmerne på 2 generalforsamlinger. Vi kan ikke forvente at 2/3 af medlemmerne møder op til en generalforsamling, så der vil i givet fald blive tale om 2 ekstraordinære forsamlinger.

Bente Andersen: Jeg synes problemet på sigt er at få fyldt så stor en bestyrelse op. Vi har alle en vis alder – der kommer ikke så mange unge. Man kan have en bekymring for, om der kommer nogle, der vil stille op. Hvis vi ikke kan stille med syv mand - så har man et problem. Så hedder det Vandcenter Syd. Jeg synes, at fem stadig er "nok".

Bo Rasmussen: Sidste gang lavede man en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med generalforsamling.

Formand: Det kræver to ekstraordinære generalforsamlinger. Hvis vi gør det her, så kan vi engang i efteråret afholde en ekstraordinær generalforsamling. Hvis Miljøstyrelsen har fået beregnet BNBO-områder og indvindingsopland kan vi benytte lejligheden til at orientere om konsekvenserne. Den følgende ekstraordinære generalforsamling kan vi afholde umiddelbart før den næste ordinære forsamling i marts 2026.

Bestyrelsen havde brug for lige at lufte idéen, og jeg kan da høre, at der ikke er protester.

Mia Ottosen: Man kan også lave teams møder og korte møder nu, hvor det er fredstid.

Formand: Det er faktisk sjældent, at der er nogle fraværende på vores møder. Vi har 8-9 møder om året. Vi vurderer, at vi godt kan klare det med at være fem personer. Der er meget arbejde som formand, men de praktiske ting i form af rengøring og vedligehold mm. har vi indgået aftaler om med leverandører. Vandværket er fuldstændig moderne, og vi har ikke behov for, at der er nogen, der overvåger ventiler og andet, og vi vedligeholder området ved vandværket efter et "vild-med-vilje-princip". Det kan godt lade sig gøre med fem bestyrelsesmedlemmer.

Det sidste - jeg ved godt, at alle der sidder her er forholdsvis bevidste om deres vandforbrug og deres målere, men jeg vil dog så alligevel sige, at I skal huske at aflæse jeres vandmålere med jævne mellemrum.

Vi har en rigtig uheldig sag hos en forbruger i vores område, hvor der i et parcelhus har været et vandforbrug på over 2000 m³ på grund af lækage. Det er rigtig ærgerligt! For med bare lidt bevågenhed kan det let undgås, at det går så galt.

Vi vil selvfølgelig også arbejde i at få lavet nogle bedre systemer til registrering af målerdata og meldinger om lækager. Måske vil vi kunne få installeret aflæsning i skraldebiler, som det f.eks. sker på Langeland. . Det er bare vigtigt, at aflæsningssystemerne suppleres af software, der automatisk kan reagere på uregelmæssigheder, som registreres af målerne. Ellers bliver det en uoverkommelig opgave for et vandværk som vores. I det nævnte tilfælde, var det ved årsskiftet så grelt, at vi gjorde en helt ekstraordinær indsats.

Bo Rasmussen: Det vil sige, at det er en, der ikke har holdt øje med sin måler. Har det ikke været synligt?

Formand: Jo, hvis man havde været der. VVS-manden havde ikke noget problem med at se det.

Kommentar fra salen: Vi har lige haft en halsbåndmus, der har gnavet et pexrør over ud til vores vandforsyning i køkkenet. Det var under gulvet – og havde vi ikke boet i sommerhuset, så havde vi måske heller ikke opdaget det de første par uger. Der stod det bare og løb. Vi opdagede det hurtigt, men alligevel. Det er jo sådan nogle småting, der kan ske.

Formand: Det får vi registreret på vandmåleren. Når vi kører forbi, opfanger vi tre signaler: Et signal for uregelmæssigheder, den helt aktuelle målerstand og målerstanden den sidste dag i måneden før. Det er det sidste af disse, vi bruger ved årsskiftet.

Ellers har jeg tilbage at sige tak for godt samarbejde med den øvrige bestyrelse.

Tak til dirigenten, tak for fremmødet og tak for god ro og orden.

Husk:

At aflæse din vandmåler med jævne mellemrum!

At lukke for hovedhanen, hvis du er væk fra huset i længere tid!

At holde vandværket ajour med kontaktoplysninger:

telefonnr. og mail.