

# Louns Vandværk

*Louns vand er godt vand!*

## Referat af generalforsamlingen torsdag den 16. maj 2019 på Restaurant Marina, Hvalsund

\*\*\*\*\*

Formand Svend Ovenskou-Pedersen bød velkommen til de 36 fremmødte medlemmer af Louns Vandværk.

Formanden erklærede generalforsamlingen for åbnet og gik over til dagsordenens punkt 1.

### 1. Valg af dirigent samt stemmetællere

Bestyrelsen foreslog Edmund Møldrup som dirigent. Edmund Møldrup blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen – med angivelse af dagsorden - var rettidigt udsendt til medlemmerne af Louns Vandværk. Såfremt der på generalforsamlingen blev behov for stemmetællere, ville Bent Just og Finn Bagger gerne stille sig til rådighed.

### 2. Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav ordet til formand Svend Ovenskou-Pedersen, som blandt andet havde følgende meddelelser fra bestyrelsen:

Det forløbne år har medført ændringer i forhold til antal nye brugere, der er 315, der aftager vand samt 23, hvor der er betalt tilslutning, men som ikke aftager vand. Der er i årets løb udpumpet 14.800 m<sup>3</sup> vand – en stor stigning pga. af det gode sommervejr. Der er et meget lille spild, ca. 1%.

Der er i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, udover generalforsamlingen.

Året er gået uden de store udfordringer med ledningsnettet, dog var der den 27. maj 2018 et stort ledningsbrud i Fjordparken. Vandpasseren fik hurtigt skaffet hjælp, så skaden kunne blive udbedret. Bruddet skyldtes en defekt overgang mellem plastik og jern.

For at imødegå brud ved overgang mellem plastik og jern vil bestyrelsen her i sommer gennemføre et fællesmøde med VVS og entreprenøren for at få deres vurdering og viden om, hvor disse samlinger/overgange er placeret og om ledningsnettets kvalitet generelt.

Etablering af fliser omkring stophaner er færdiggjort og stophanerne er markeret med blå. Så nu sidder stophanerne beskyttet, når biler/lastbiler kører hen over flisen. Geopoint kommer ud og registrerer alle stophaner, så de er med på de digitale kort for Louns Vandværks ledningsnet. Ligeledes vil målerbrøndene blive registreret.

Da Louns Vandværk har midler/formue skal der udarbejdes investeringsplaner for vandværket. Det kan oplyses, at et overslag på udskiftning af hovedledning (ca. 800 meter) beløber sig til ca. 400.000 kroner. for gravearbejdet - hertil kommer materialer.

Det kan oplyses, at årsregnskabet for 2018 er udarbejdet korrekt efter årsregnskabslovens krav til regnskabsaflæggelse for mindre vandværker samt vandværkets vedtægter.

Regnskabet for 2018 udviser et underskud/underdækning på 34.562 kroner.

Af nye udgifter er der blandt andet følgende:

1. Bruddet på Fjordparken (32.000 kroner)
2. Øgede udgifter til vandanalyser
3. Tab på konkursbo (13.084 kroner)
4. 2 nye forbrugere
5. Den lovbestemte uddannelse for vandværkspasseren
6. Ekstra vedligehold af borerne
7. Indkøb af edb-udstyr.

Formanden oplyste, at vandværkspasseren primo maj 2019 har taget initiativ til – i en særskilt undersøgelse - at få taget prøver af Louns Vandværks vand for én i aviserne og tv meget omtalt pesticid: chlorothalonil-amidsulfonsyre. Louns Vandværk har ikke denne pesticid. Drikkevandet vil fremover altid blive kontrolleret for blandt andet chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Henning Axelsen har – i sin egenskab som vandværkspasser - bestået det lovpligtige hygiejnekursus ultimo maj 2018 og et 3 dages driftskursus i oktober 2018. Den daglige 10 timers undervisning var god samt brugbar og kan blandt andet anvendes i vandpasserens kommunikation med VVS, elektriker og entreprenør. Der er indkøbt en PC til brug for kassereren/vandværkspasseren. Vesthimmerlands Kommune har meddelt, at vandværkspasseren opfylder de lovgivningsmæssige krav, der er til at udføre jobbet.

Et hus i Ramshule er brændt. Huset/grunden er blevet solgt og der er udarbejdet en flytteopgørelse. Der har desværre været brud på vandledningen, og da den tidligere ejer er gået konkurs - er regningen sendt til konkursboets advokat. Louns Vandværk forventer desværre ikke at modtager sit tilgodehavende.

Der er etableret digital fjernaflæsning af vandværkets vandtryk.

Danmarks Statistik kræver, at der månedligt skal indberettes, hvor mange stillinger, der er i Louns Vandværk og hvor mange ledige stillinger der er. Denne indberetning skal alle selskaber med CVR-nr. foretage. Ligeledes kræver Skat, at der hver måned indberettes indeholdt A-skat - også hvis tallet er nul.

3 personer fra bestyrelsen har deltaget i Danske Vandværkers udstilling i Aars for at holde sig underrettet om nyheder i vandforsyningen. Endvidere har bestyrelsen med ledsagere deltaget i generalforsamlingen i Danske Vandværker Region Nord i Rebild.

#### Ny direktør for Danske Vandværker

Direktør i Danske Vandværker Ole Wiil blev primo 2018 valgt som landsformand for Danske Vandværker og derfor skulle der ansættes en ny direktør. Et ansættelsesudvalg har i samarbejde med et eksternt HR-konsulentfirma arbejdet med rekrutteringen. Det blev Susan Münster, som den 01. august 2018 startede i jobbet som Danske Vandværkers direktør. Susan Münster kommer med en solid viden om vandsektoren, ligesom hun har et bredt netværk i og omkring hele forsyningssektoren. Hun er uddannet ingeniør og har gennem sin karriere beskæftiget sig med forsyning – både i selskaber og i flere kommuner som teknisk direktør.

Send venligst jeres mailadresse til [lounsvand@lounsvand.dk](mailto:lounsvand@lounsvand.dk). Så har vi mulighed for at sende jer en besked i forbindelse med brud på ledningsnettet og eventuelle afbrydelser af vandforsyningen, samt vi kan spare porto.

Medlemmer fra Ramshule gjorde opmærksom på, at vandtrykket i Ramshule nogle gange er for lavt. Formanden og vandværkspasseren oplyste, at det har noget at gøre med forbruget af vand og niveauet for iltindholdet i vandet. Hvis trykket er for højt kan ilten ikke komme ind i vandet. Når vandet er mælkehvidt er det tegn på, at der er ilt nok i vandet. Vandværkspasseren vil forsøge at øge trykket i ledningsnettet uden det går ud over det nødvendige iltindhold i vandet.

På et spørgsmål om hvorfor lækagen i det brændte hus i Ramshule ikke var blevet opdaget noget før oplyste vandpasseren, at han på det tidspunkt ikke havde det nuværende digitale aflæsningssystem, som straks viser, når der er vandforbrug eller vandspild fra ledningsnettet. Lækagen blev straks opdaget og stoppet, da det digitale system blev etableret.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med ovennævnte bemærkninger.

### **3. Det reviderede regnskab og budget forelægges til godkendelse**

Dirigenten gav ordet til kasserer Henning Axelsen.

Henning Axelsen fandt det meget positivt, at vandværket kunne levere de ønskede vandmængder i hele 2018, hvor der havde været en meget lang og tør sommerperiode. Pumperne havde kørt meget fint.

Henning Axelsen uddybede regnskabet og forklarede sammenhængen mellem tallene og de opgaver der var blevet udført. Den 31. december 2018 havde der været et tilgodehavende hos medlemmerne på 16.591 kroner, men allerede i løbet af januar var der kommet mange indbetalinger, så der i maj 2019 kun var et tilgodehavende på 48 kroner.

I resultatopgørelsen indgår budgettal for regnskabsåret. Budget 2018 er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal. Budget 2019 blev godkendt ved generalforsamlingen i 2018.

Årsrapporten/årsregnskabet for Louns Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A samt vandværkets vedtægter. Årsrapporten kan ses på hjemmesiden [www.lounsvand.dk](http://www.lounsvand.dk)

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.

Budgettet for 2020 blev fremlagt af kassereren.

Der var et spørgsmål til budgettet, hvor der i budget 2019 var noteret 10.000 kr. til "*Forsikring produktionsanlæg*" og der var ikke intet beløb anført ved dette punkt i 2018 og 2020.

Ved "*Rådgivning*" var der i budget 2020 noteret 5.000 kroner.

Forklaringen på fejlen er, at de kr. 10.000 i 2019 er placeret forkert. De skulle have stået i linjen "*Rådgivning*".

Regnskabet for 2018 samt budgettet for 2020 blev godkendt.

#### **4. Taksblad for det kommende år fremlægges.**

Dirigenten gav ordet til Henning Axelsen, som oplyste, at der ingen ændringer var til taksbladet for 2020 i forhold til taksbladet for 2019. Taksbladet for 2020 og årsrapporten for 2018 var indsendt til Vesthimmerlands Kommune, som havde godkendt taksbladet for 2020.

#### **5. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Dirigenten oplyste, at Jan Jensen og Birte Thuelund var på valg og var villig til genvalg.

Da der ikke var andre forslag til kandidater, blev Jan Jensen og Birte Thuelund genvalgt til bestyrelsen.

##### **Valg af suppleanter til bestyrelsen:**

Bente Djørup (1. suppleant) og Palle Pedersen (2. suppleant) var på valg og var villige til genvalg.

Medlemmerne valgte Bente Djørup som 1. suppleant til bestyrelsen og Palle Pedersen som 2. suppleant til bestyrelsen.

#### **6. Valg af revisorer**

Dirigenten oplyste, at han og Bent Just begge var på valg og var villige til genvalg. Bent Just og Edmund Møldrup blev genvalgt som revisorer.

##### **Valg af revisorsuppleanter:**

Finn Johnson og Aase Hansen var på valg og var villige til genvalg.

Der var ikke andre forslag, så Finn Johnson og Aase Hansen blev valgt som revisorsuppleanter.

#### **7. Behandling af indkomne forslag**

Der var ingen forslag indkommet fra medlemmerne.

## 8. Eventuelt

Et medlem fra Ramshule gjorde opmærksom på, at der af og til var sort vand i hanerne, hvilket ødelagde de keramiske vandhaner. Formanden oplyste, at der efter et brud i første omgang vil komme farvet vand, når der igen åbnes for vandtilførslen. Vandværkspasseren tilføjede, at han straks ville foranledige, at en VVS i kommende uge vil besigtige stedet og forsøge at løse problemet.


Formanden takkede Henning Axelsen for hans indsats med vandværket samt regnskaberne og Jan Jensen for den udvendige vedligeholdelse ved vandværket og de to boringer. Endvidere takkede han sine bestyrelseskolleger for samarbejdet, Edmund Møldrup fordi han ville være dirigent og takkede medlemmerne for fremmødet her ved generalforsamlingen i Louns Vandværk.

Formanden erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Efter generalforsamlingen blev der serveret smørrebrød samt kaffe og lagkage.

Referent: Birte Thuelund

Louns, den 27/5 2019



Edmund Møldrup  
Dirigent