

Beretning 2016

Året 2016 har budt på en del udfordringer. Det kan blandt andet nævnes at der har været service, reparationer og vedligeholdelser både på vandværker og ledning nettet. I marts blev der lavet service på udpumpningsmålere, i april var der service på vandværket, ved service på vandværket sidst i september blev det konstateret at stige røret i boring 2 var gennemtæret med det til følge manglende op pumpnings mængde og fare for at tabe pumpen ned i boringen og dermed sandsynlig hed for at ødelægge boringen. Det blev ved samme lejlighed konstateret at filtermaterialet i for filterne var vokset og dermed trængte til udskiftning, det er så 2 gang i vandværkets historie. De 2 ting havde vi ikke lige set komme, det forklare så at vores budget ikke kunne holde.

Da det er noget kompliceret at få pumpen op af boringen pga. terrænet omkring borerne hælder meget er det ikke muligt at bruge et almindelig tre ben, men en lastbil med en temmelig stor kran, det i sig selv er en temmelig dyr løsning. Når kranen var til stede valgte vi at få den anden boring eftersat ved samme lejlighed. Vi valgte at skifte stigerørene i begge borer til rustfri stålør samt 2 nye pumper de havde siddet siden 2000, man siger de normalt har en levetid på 10 år. Ved samme lejlighed blev filtermaterialet skiftet på begge for filtre. Det gamle filtermateriale blev fjernet af en slamsugerbil der kun bliver brugt til vandværker. Filtermaterialet blev afleveret hos Kingo Karlsen i Silkeborg de er godkendt til at modtag den type affald. Efter rengøring af beholderne og udskiftning af dysserne i bunden af beholderen var man klar til at påfylde det nye filtermateriale. Dette blev leveret i en steril tankvogn og blæst ind i filterne. Filtermaterialet er dampet for ikke at inde holde bakterier. Reparationen og filterskift løb op i ca. 160.000.

Efterfølgende havde vi en del problemer med kim tal der lå for høje, men i løbet af 1 til 2 måneder var tallene nede under de højest tilladte værdier. Men det kom ikke som nogen overraskelse at kim tallene ville stige vi havde jo været inde og pille ved det allarmest følsomme steder.

Der er tilsluttet en ny forbruger i årets løb, og der er frakoblet 1, der er pr. 31/12 2016 tilsluttet 235 forbrugere plus Levring og Dalsgaard i alt ca. 370 der forsynes med vand fra Nørskovlund Vandværk.

Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder i årets løb, derudover har bestyrelsen deltaget i nogle møder mm. med kommunen, vandråd og vandværksforeningen. Man kan måske undre sig over at vi ikke holder flere bestyrelsesmøder end vi gør, grunden er at vi for det meste kommunikere på mail, da det mange gange er her og nu der skal træffes en beslutning.

Der er udpumpet 69.631 m³. mod 68.123 m³. i 2015 det er en lille stigning på 1508 m³. vandværket har tilladelse til at oppumpe 100.000 m³. årligt. Gennemsnitsforbruget for parcelhuse ligger på ca. 100 m³. pr. år medens det ligger en del højere for landbrug og erhverv, men forbruget varierer meget inden for de enkelte erhverv fra under 1 m³. til over 10.000 m³. pr. år.

Af de 69.631 m³. er der solgt 15.200 m³. til Levring vandværk og 1131 m³. til Dalsgaard vandværk, det vil sige at vi selv har brugt 53.300 m³.

Døgnforbruget svinger en del alt efter vejret, største døgnforbrug blev målt d. 5/6 til 306 m³. mindste forbrug blev målt d. 23/1 til 165 m³. gennemsnitsforbruget pr. døgn ligger på ca. 188 m³.

Der har ikke været ledningsbrud, vi har haft et lednings tap på ca. 0,1 % og det er inkl. Brandslukning. Der er udskiftet et par stophaner i årets løb, vi skal nok til at regne med at der vil komme nogle defekte stophaner i fremtiden, men de jo også snart 30 år gamle. Der er brugt 42.663 kWh. mod 43.908 kWh. 2015 det et fald

på 1.245 kWh trods større udpumpet vandmængde, det lavere strømforbrug hænger sammen med energioptimering med de nye pumpestyringer.

Vandanalyserne har været meget fine næsten hele året. På nær her sidst på året, da vi havde problemer med kim der skyldtes renoveringen af borer og filtre.

Vi er lovmæssigt blevet pålagt at ændre vores regnskabs praksis. Uanset vandværks størrelse skal vi følge årsregnskabsloven. Ændringen består i grove træk i før kunne et årsregnskab være på et par stykker A4 papir, men nu skal det pensles ud på 14-15 ark papir og ydermere er der kommen en hel del tekst. Man kan så spørge om regnskabet bliver bedre af den grund tallene er jo de samme?

På det økonomiske område er budgetteret skredet en del pga. større reparationer end forventet, men det kan nævnes, at på sidste års generalforsamling var forsikrings sagen ikke gjort endelig op vi vidste ikke på daværende tidspunkt, hvor meget forsikringen ville dække, forsikringen dækkede det hele, det eneste der kostede os noget var en selvrisiko på 5000. kr. men alt det vil kassereren komme ind på senere.

Takstbladsændringer kan vi ikke helt undgå der lagt en automatisk regulering ind vedr. tilslutningsafgiften her er tale om indeks for ledningsarbejder der i år udgør 1,27 %, takststigning for forsynings og stikledninger. Bidrag til grundvandskortlægning er uændret 0,39 kr. Ledningsført vand uændret 5,86 kr. Bestyrelsen lægger op til en uændret m3. pris på 3,00 kr. i 2017.

Vi havde planlagt og skifte vores vandmålere i 2016, men på grund af sygdom hos vores smed er udskiftningen først begyndt her først i januar i år, vi regner med at udskiftningen vil være færdig her i foråret.

Vi har haft teknisk- hygiejnisk tilsyn fra kommunen d. 17. feb. Tilsynet foregik på denne måde at der mødte 2 mand fra kommunen ude på vandværket. De var meget grundige alt blev eftersat, hver en sten blev vendt, herefter fortsatte turen hjem på kontoret, hvor alt dokumentation blev gennemgået, heldigvis var alt i den skønneste orden.

Kommunen er nu kommet til område nord i indsatsplanlægningen og det er vi en del af, vi vil lige efter sommerferien blive indbudt til møder om vores område, det vil hovedtræk dreje sig om eventuelle indskrænkninger for brug af gødning, sprøjtning og dyrkning samt erstatninger til landmænd, hvad det eventuelt ender ud i ved vi ikke, men det kan komme til at koste os penge at beskytte vores indvindingsopland.

Ifølge vandforsyningsloven må vi ikke have overskud, et vandværk skal helst ende i nul. Vi må ikke samle penge sammen bare fordi de er rare at have, der skal være nogle helt bestemte ting man sætter penge af til. I vores tilfælde ligger vi penge til side til eventuelle erstatninger og en nødforbindelse til Kjellerup samt bedre beskyttelse af EDB cybersikkerhed.

Med de ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning og takke medlemmer og bestyrelse for godt samarbejde i årets løb.

Pbv. Jørgen Jensen.