



Gylling Vandværk
v/ Karl Lambert
E-mail: lambert@post.tele.dk

Teknik & Miljø
Rådhusgade 3
8300 Odder

Vedrørende tilsyn med Gylling Vandværk 2017

Odder Kommune førte tilsyn med Gylling Vandværk den 1. juni 2017.
Fra vandværket deltog du.

Hermed fremsendes rapport over tilsynet. De væsentligste bemærkninger fra tilsynet er fremhævet i dette brev.

- Der er grus i rørgennemføringer ved alle 3 borer. Vandværket skal være opmærksom på, om mus kan komme ind i overbygningen.

Er der spørgsmål eller bemærkninger til noget i dette brev eller rapporten, kan jeg kontaktes på tlf. nr. 3084 3485 eller e-mail: birgit.kristensen@odder.dk

Med venlig hilsen

Birgit Damgaard Kristensen
Teknik & Miljø
Ingeniør

Bilag: Tilsynsrapport 2017

04-07-2017
Sags Id. 727-2017-10327

Sagsbeh.
Birgit Damgaard Kristensen
Tlf. 3084 3485
birgit.kristensen@odder.dk

Dok id. 727-2017-81002

Side 1/1