

Inspektionsrapport

Vedr. akkrediteret inspektion af trykbærende udstyr .

Rapport nr.: 193-2025-1

Rapporten erstatter rapport nr

Rekvireret af / Foretaget hos:

EjerID: 193

Gjerrild Nordstrand Vandværk

Att. Niels Frederik Pedersen

Emmedsbovej 4

8500 Grenå

Rapporten omhandler lovpligtig inspektion af trykbærende udstyr, udført i henhold til bekendtgørelse nr. 498 af 22/05/2024 Anvendelse af trykbærende udstyr.

Denne rapport må kun gengives i sin helhed, med mindre andet er godkendt af rekvirent og inspektionsorgan.

Akkrediteret inspektionsorgan efter standarden DS/EN ISO/IEC 17020:



Mols Bjergervej 7
Basballe
8400 Ebeltøft

CVR-nr.: 29 86 43 30
Web: www.hammerinspektion.dk
E-mail: sa@hammerinspektion.dk

Hammer Inspektion er akkrediteret af DANAK til inspektion af trykbeholdere.

BehID: 1036

Internt nr:

InspID: 11261

Trykfilter

Fabr.: Eurotank A/S

Vol.: 1.285 Liter

Nr.: 46628

År: 2006

Beregningstryk: 6,2 bar

Kontrollklasse: **B**

Intern placering:

Det højre



Inspektionsdato: 07.02.2025 Eftersyn

Næste inspektion: februar 2027 Eftersyn

Bemærkninger:

Udvendig eftersyn af enhed med trykbeholder.
Indstillingstryk på sikkerhedsventil kontrolleret 6 bar.
Manometer kontrolleret.
Trykbeholder målt med ultralyd, intet at bemærke.

Krav iht. bek 498 opfyldt

Ud over visuel kontrol, er der til inspektionen anvendt følgende udstyr:

UdsID Beskrivelse

3 UL-Tykkelsesmåler

Fabrikat

Panametrics

Type

26 MG

Søren Andreasen

Inspektør: Søren Andreasen

BehID: 1037

Internt nr:

InspID: 11262

Trykfilter

Fabr.: Eurotank A/S

Vol.: 1.285 Liter

Nr.: 46629

År: 2006

Beregningstryk: 6,2 bar

Kontrollklasse: **B**

Intern placering:

Den venstre



Inspektionsdato: 07.02.2025 Eftersyn

Næste inspektion: februar 2027 Eftersyn

Bemærkninger:

Udvendig eftersyn af enhed med trykbeholder.
Indstillingstryk på sikkerhedsventil kontrolleret 6 bar.
Manometer kontrolleret.
Trykbeholder målt med ultralyd, intet at bemærke.

Krav iht. bek 498 opfyldt

Ud over visuel kontrol, er der til inspektionen anvendt følgende udstyr:

UdsID Beskrivelse

3 UL-Tykkelsesmåler

Fabrikat

Panametrics

Type

26 MG

Søren Andreasen

Inspektør: Søren Andreasen

Ebeltoft d. 7. februar 2025