

Gjerrild Nordstrands Vandværk
Emmedsbovej 19
8500 Grenaa
Att.: Niels Frederik Pedersen

Rapportnr.: AR-24-CG-24005141-01
Batchnr.: EUDKVE-24005141
Kundenr.: CA0004572
Modt. dato: 22.01.2024

Analyserapport

Prøvested:	Gjerrild Nordstrands Vandværk - Vandværket - 78994 - V20001800 / 4725001800		
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe B parametre		
Prøveudtagning:	22.01.2024 kl. 08:20		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DSN5	
Analyseperiode:	22.01.2024 - 02.02.2024		

Lab prøvenr:	835-2023-81259907	Enhed	Kravværdier ** Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
Opfølgning til Lab prøvenr:	81322455				*	A
Chlorphenoler						
Pentachlorphenol	< 0.01	µg/l	0.01	0.01	M 0352 GC-MS/MS	A 30
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Gjerrild Nordstrands Vandværk , Bent Højgaard, Emmedsbovej 19, 8500 Grenaa
Gjerrild Nordstrands Vandværk , Laila Christensen, Poul Sloths Vej 12, 8270 Højbjerg
Norddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 3, 8500 Grenaa

02.02.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.