

# Inspektionsrapport

## Vedr. akkrediteret inspektion af trykbærende udstyr .

Rapport nr.: **193-2023-1**

Rapporten erstatter rapport nr.

Rekvireret af / Foretaget hos:

EjerID: **193**

Gjerrild Nordstrand Vandværk

Att. Niels Frederik Pedersen

Emmedsbovej 4

8500 Grenå

Rapporten omhandler lovpligtig inspektion af trykbærende udstyr, udført i henhold til bekendtgørelse nr. 1977 af 27/10 2021 Anvendelse af trykbærende udstyr.

Denne rapport må kun gengives i sin helhed, med mindre andet er godkendt af rekvirent og inspektionsorgan.

### Akkrediteret inspektionsorgan efter standarden DS/EN ISO/IEC 17020:



**HAMMER  
INSPEKTION**

TLF.: 22 11 58 64

Mols Bjerge Vej 7  
Basballe  
8400 Ebeltoft

CVR-nr.: 29 86 43 30  
Web: [www.hammerinspektion.dk](http://www.hammerinspektion.dk)  
E-mail: [sa@hammerinspektion.dk](mailto:sa@hammerinspektion.dk)

**Hammer Inspektion er akkrediteret af DANAK til inspektion af trykbeholdere.**



BehID: 1036

Internt nr: [redacted]

InspID: 10580

**Trykfilter**

Fabr.: Eurotank A/S  
Vol.: 1.285 Liter  
Nr.: 46628  
År: 2006  
Beregningstryk: 6,2 bar  
Kontrolklasse: B



Inspektionsdato: 24.02.2023 Eftersyn

Næste inspektion: februar 2025 Eftersyn

**Bemærkninger:**

Eftersyn af enhed med beholder.  
Sikkerhedsventiler afprøvet.  
Manometer kontrolleret.  
Beholder målt med ultralyd, intet at bemærke.

**Intern placering:**

Det højre

Krav iht. bek. 1977 opfyldt

Ud over visuel kontrol, er der til inspektionen anvendt følgende udstyr:

UdsID	Beskrivelse	Fabrikat	Type
3	UL-Tykkelsesmåler	Panometrics	26 MG

*Søren Andreassen*

Inspektør: Søren Andreassen

BehID: 1037

Internt nr: [redacted]

InspID: 10581

**Trykfilter**

Fabr.: Eurotank A/S  
Vol.: 1.285 Liter  
Nr.: 46629  
År: 2006  
Beregningstryk: 6,2 bar  
Kontrolklasse: B



Inspektionsdato: 24.02.2023 Eftersyn

Næste inspektion: februar 2025 Eftersyn

**Bemærkninger:**

Eftersyn af enhed med beholder.  
Sikkerhedsventiler afprøvet.  
Manometer kontrolleret.  
Beholder målt med ultralyd, intet at bemærke.

**Intern placering:**

Den venstre

Krav iht. bek. 1977 opfyldt

Ud over visuel kontrol, er der til inspektionen anvendt følgende udstyr:

UdsID	Beskrivelse	Fabrikat	Type
3	UL-Tykkelsesmåler	Panometrics	26 MG

*Søren Andreassen*

Inspektør: Søren Andreassen

Ebeltoft d. 24. februar 2023